

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 251254 КТПТР-06 SN 3422  
Обратка: ПРИМ SN 251255 КТПТР-06 SN 3422 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	67.96	43.06	24.90	7.40	7.27	173.84	172.96	0.51	4.320	24.0	24.0
02.04.2025	67.93	43.41	24.52	7.49	7.37	176.12	175.24	0.50	4.303	24.0	24.0
03.04.2025	67.41	42.44	24.97	7.22	7.09	169.68	168.79	0.53	4.214	24.0	24.0
04.04.2025	67.17	41.23	25.93	6.74	6.63	158.55	157.73	0.52	4.092	24.0	24.0
05.04.2025	67.42	40.85	26.57	6.61	6.50	155.51	154.67	0.54	4.124	24.0	24.0
06.04.2025	69.06	42.68	26.39	7.19	7.06	168.91	167.99	0.54	4.457	24.0	24.0
07.04.2025	67.55	40.90	26.64	6.69	6.57	157.27	156.42	0.54	4.182	24.0	24.0
08.04.2025	67.64	41.07	26.57	6.63	6.51	155.86	155.07	0.51	4.133	24.0	24.0
09.04.2025	67.37	41.18	26.19	6.72	6.60	157.87	157.08	0.50	4.154	23.7	24.0
10.04.2025	67.19	41.29	25.91	6.74	6.63	158.59	157.73	0.54	4.096	24.0	24.0
11.04.2025	67.15	39.61	27.53	6.09	5.98	143.22	142.35	0.61	3.930	24.0	24.0
12.04.2025	66.78	39.15	27.63	5.90	5.79	138.77	137.93	0.61	3.828	24.0	24.0
13.04.2025	66.97	39.47	27.50	6.11	6.00	143.79	142.92	0.61	3.951	24.0	24.0
14.04.2025	67.20	39.14	28.06	6.13	6.02	144.22	143.35	0.61	4.036	24.0	24.0
15.04.2025	67.47	40.78	26.69	6.69	6.57	157.24	156.35	0.57	4.192	24.0	24.0
16.04.2025	67.47	41.25	26.22	6.87	6.75	161.62	160.69	0.57	4.225	24.0	24.0
17.04.2025	67.26	41.34	25.92	6.73	6.61	158.16	157.26	0.57	4.073	24.0	24.0
18.04.2025	67.16	40.09	27.07	6.45	6.33	151.73	150.79	0.62	4.096	24.0	24.0
19.04.2025	67.55	42.10	25.45	6.91	6.79	162.55	161.58	0.60	4.128	24.0	24.0
20.04.2025	68.10	43.11	24.99	7.26	7.13	170.63	169.56	0.63	4.254	24.0	24.0
21.04.2025	67.78	42.23	25.55	6.83	6.70	160.49	159.45	0.65	4.038	24.0	24.0
22.04.2025	67.10	41.03	26.06	6.29	6.18	147.97	147.03	0.64	3.848	24.0	24.0
23.04.2025	67.62	43.26	24.36	7.05	6.93	165.80	164.77	0.62	4.010	24.0	24.0
24.04.2025	67.42	42.00	25.42	7.01	6.89	164.81	163.87	0.57	4.180	24.0	24.0
25.04.2025	67.58	42.86	24.72	7.09	6.96	166.68	165.68	0.60	4.103	24.0	24.0
26.04.2025	66.79	41.83	24.96	6.57	6.45	154.43	153.51	0.59	3.830	24.0	24.0
27.04.2025	67.17	41.62	25.55	6.55	6.44	154.09	153.22	0.57	3.927	24.0	24.0
28.04.2025	66.92	40.63	26.29	6.57	6.45	154.53	153.64	0.58	4.056	24.0	24.0
29.04.2025	66.87	39.95	26.91	6.32	6.20	148.57	147.69	0.59	3.983	24.0	24.0
30.04.2025	68.50	42.35	26.15	7.01	6.88	164.66	163.71	0.58	4.298	24.0	24.0
Средние:	67.45	41.40	26.05	6.73	6.61	---	---	0.57	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4746.15	4719.04	---	123.062	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	227806.20	236985.56	6469.672	43290.4	49498.9
30.04.2025	232552.36	241704.59	6592.734	44010.1	50218.9
Итого:	4746.16	4719.03	123.062	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации