

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 2516301

Обратка: ВПС SN 2516312

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 14051

КТПТР-01 SN 14051a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	39.80	36.60	171.04	171.10	5.00	5.00	0.546	15.00	23.8	*
02.04.2025	43.80	39.80	170.40	170.21	5.00	5.00	0.684	15.00	24.0	*
03.04.2025	43.80	39.70	167.28	167.10	5.00	5.00	0.690	15.00	24.0	*
04.04.2025	43.40	39.20	167.25	167.11	5.00	5.00	0.696	15.00	24.0	*
05.04.2025	44.10	39.80	167.49	167.31	5.00	5.00	0.717	15.00	24.0	*
06.04.2025	43.40	39.40	167.28	167.12	5.00	5.00	0.670	15.00	24.0	*
07.04.2025	43.40	39.20	167.27	167.13	5.00	5.00	0.703	15.00	24.0	*
08.04.2025	43.50	39.30	167.34	167.18	5.00	5.00	0.696	15.00	24.0	*
09.04.2025	41.90	38.10	167.54	167.41	5.00	5.00	0.627	15.00	24.0	
10.04.2025	43.60	39.30	167.31	167.12	5.00	5.00	0.710	15.00	24.0	*
11.04.2025	47.20	42.20	167.32	167.12	5.00	5.00	0.837	15.00	24.0	*
12.04.2025	45.60	41.00	167.22	167.04	5.00	5.00	0.764	15.00	24.0	*
13.04.2025	47.80	42.60	167.22	167.01	5.00	5.00	0.857	15.00	24.0	*
14.04.2025	48.10	42.90	167.28	167.07	5.00	5.00	0.870	15.00	24.0	*
15.04.2025	42.10	38.30	167.14	166.98	5.00	5.00	0.618	15.00	24.0	*
16.04.2025	39.30	36.10	167.16	166.99	5.00	5.00	0.533	15.00	24.0	*
17.04.2025	46.40	41.60	167.39	167.16	5.00	5.00	0.808	15.00	24.0	
18.04.2025	44.30	40.00	159.84	159.66	5.00	5.00	0.693	15.00	24.0	*
19.04.2025	34.50	32.40	156.04	155.81	5.00	5.00	0.334	15.00	24.0	*
20.04.2025	36.70	34.10	156.16	155.96	5.00	5.00	0.406	15.00	24.0	*
21.04.2025	41.10	37.30	156.37	156.21	5.00	5.00	0.591	15.00	24.0	*
22.04.2025	34.80	32.60	155.84	155.59	5.00	5.00	0.348	15.00	24.0	*
23.04.2025	44.00	39.60	156.35	156.25	5.00	5.00	0.699	15.00	24.0	*
24.04.2025	35.00	32.90	155.91	155.71	5.00	5.00	0.340	15.00	24.0	*
25.04.2025	37.10	34.40	156.18	156.01	5.00	5.00	0.423	15.00	24.0	*
26.04.2025	36.60	34.00	156.26	156.08	5.00	5.00	0.401	15.00	24.0	*
27.04.2025	41.40	37.50	156.40	156.29	5.00	5.00	0.605	15.00	24.0	*
28.04.2025	50.40	44.20	156.47	156.36	5.00	5.00	0.972	15.00	24.0	*
29.04.2025	47.00	41.90	156.25	156.15	5.00	5.00	0.806	15.00	24.0	*
30.04.2025	42.90	38.90	161.59	161.51	5.00	5.00	0.644	15.00	24.0	*
Средние:	42.43	38.50	---	---	5.00	5.00	---	15.00	---	
Итого:	---	---	4890.59	4885.74	---	---	19.291	---	719.8	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	286053.21	292228.88	2263.992	74969.6
30.04.2025	290943.80	297114.62	2283.282	75689.4
Итого:	4890.59	4885.74	19.291	719.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
ВПС SN 2516301
Схема измерений: ГВС

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 14051

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	41.30	6.12	5.00	0.193	15.00	24.0	*
02.04.2025	42.90	6.66	5.00	0.205	15.00	24.0	*
03.04.2025	42.00	5.66	5.00	0.168	15.00	24.0	*
04.04.2025	42.80	6.85	5.00	0.210	15.00	24.0	*
05.04.2025	43.70	7.12	5.00	0.230	15.00	24.0	*
06.04.2025	42.60	7.38	5.00	0.237	15.00	24.0	*
07.04.2025	43.20	6.51	5.00	0.203	15.00	24.0	*
08.04.2025	44.40	7.60	5.00	0.236	15.00	24.0	*
09.04.2025	42.60	6.76	5.00	0.210	15.00	24.0	*
10.04.2025	42.80	6.78	5.00	0.214	15.00	24.0	*
11.04.2025	42.10	5.96	5.00	0.180	15.00	24.0	*
12.04.2025	41.70	5.96	5.00	0.183	15.00	24.0	*
13.04.2025	41.50	6.46	5.00	0.206	15.00	24.0	*
14.04.2025	42.80	6.45	5.00	0.196	15.00	24.0	*
15.04.2025	43.70	7.03	5.00	0.230	15.00	24.0	*
16.04.2025	41.80	5.57	5.00	0.170	15.00	24.0	*
17.04.2025	44.00	7.32	5.00	0.242	15.00	24.0	*
18.04.2025	42.50	6.72	5.00	0.202	15.00	24.0	*
19.04.2025	34.80	4.96	5.00	0.139	15.00	24.0	*
20.04.2025	44.80	6.25	5.00	0.202	15.00	24.0	*
21.04.2025	44.40	6.56	5.00	0.213	15.00	24.0	*
22.04.2025	41.40	6.54	5.00	0.194	15.00	24.0	*
23.04.2025	42.90	6.08	5.00	0.190	15.00	24.0	*
24.04.2025	44.00	5.89	5.00	0.193	15.00	24.0	*
25.04.2025	42.10	4.36	5.00	0.137	15.00	24.0	*
26.04.2025	41.60	5.17	5.00	0.159	15.00	24.0	*
27.04.2025	43.70	6.57	5.00	0.212	15.00	24.0	*
28.04.2025	42.70	5.60	5.00	0.169	15.00	24.0	*
29.04.2025	42.00	5.62	5.00	0.180	15.00	24.0	*
30.04.2025	42.50	5.28	5.00	0.158	15.00	24.0	*
Средние:	42.51	---	5.00	---	15.00	---	
Итого:	---	187.79	---	5.859	---	720.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.03.2025	15931.84	577.260	68918.7
30.04.2025	16119.63	583.119	69638.7
Итого:	187.79	5.859	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
