

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Худанина ул, д. 22 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2407

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 3216315

Обратка: ВПС SN 3216313

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34532

КТПТР-01 SN 34532а

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	40.30	34.40	274.42	273.46	5.00	5.00	1.619	5.00	24.0	*
02.04.2025	44.40	37.00	273.47	272.49	5.00	5.00	2.028	5.00	24.0	*
03.04.2025	44.40	36.80	268.62	267.70	5.00	5.00	2.051	5.00	24.0	
04.04.2025	44.00	36.30	268.59	267.67	5.00	5.00	2.067	5.00	24.0	
05.04.2025	44.70	36.80	268.35	267.45	5.00	5.00	2.120	5.00	24.0	*
06.04.2025	43.90	36.40	268.36	267.40	5.00	5.00	2.025	5.00	24.0	*
07.04.2025	44.00	36.20	268.37	267.46	5.00	5.00	2.089	5.00	24.0	*
08.04.2025	44.10	36.40	268.32	267.44	5.00	5.00	2.064	5.00	24.0	*
09.04.2025	42.40	35.50	268.26	267.38	5.00	5.00	1.863	5.00	24.0	*
10.04.2025	44.20	36.40	268.14	267.24	5.00	5.00	2.113	5.00	24.0	*
11.04.2025	47.90	38.80	268.64	267.78	5.00	5.00	2.454	5.00	24.0	*
12.04.2025	46.20	37.80	268.60	267.66	5.00	5.00	2.258	5.00	24.0	*
13.04.2025	48.50	39.00	268.83	267.85	5.00	5.00	2.547	5.00	24.0	*
14.04.2025	48.80	39.30	268.80	267.85	5.00	5.00	2.552	5.00	24.0	*
15.04.2025	42.50	35.80	267.32	266.37	5.00	5.00	1.803	5.00	24.0	*
16.04.2025	39.80	33.90	267.67	266.81	5.00	5.00	1.572	5.00	24.0	
17.04.2025	47.10	38.20	268.56	267.67	5.00	5.00	2.384	5.00	24.0	*
18.04.2025	44.90	36.90	255.15	254.24	5.00	5.00	2.040	5.00	24.0	*
19.04.2025	34.90	30.90	248.98	247.99	5.00	5.00	0.994	5.00	24.0	*
20.04.2025	37.10	32.20	249.76	248.84	5.00	5.00	1.236	5.00	24.0	
21.04.2025	41.70	34.60	250.13	249.32	5.00	5.00	1.757	5.00	24.0	*
22.04.2025	35.20	30.90	249.07	248.12	5.00	5.00	1.046	5.00	24.0	*
23.04.2025	44.70	36.40	250.14	249.27	5.00	5.00	2.070	5.00	24.0	*
24.04.2025	35.30	31.20	249.10	248.15	5.00	5.00	1.024	5.00	24.0	*
25.04.2025	37.60	32.40	249.64	248.77	5.00	5.00	1.289	5.00	24.0	
26.04.2025	37.00	32.10	249.56	248.65	5.00	5.00	1.218	5.00	24.0	
27.04.2025	42.00	34.80	249.91	249.09	5.00	5.00	1.814	5.00	24.0	*
28.04.2025	51.40	40.00	251.18	250.30	5.00	5.00	2.854	5.00	24.0	*
29.04.2025	47.80	38.20	250.40	249.56	5.00	5.00	2.381	5.00	24.0	*
30.04.2025	43.40	36.00	258.60	257.76	5.00	5.00	1.921	5.00	24.0	*
Средние:	43.01	35.72	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	7834.94	7807.72	---	---	57.255	---	720.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.03.2025	17968.51	17907.79	253.521	1665.0
30.04.2025	25803.45	25715.51	310.775	2385.0
Итого:	7834.94	7807.72	57.255	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Худанина ул, д. 22 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2407

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2025	55.40	11.66	5.00	0.663	5.00	24.0	*
02.04.2025	59.40	15.14	5.00	0.845	5.00	24.0	*
03.04.2025	59.50	14.33	5.00	0.801	5.00	24.0	*
04.04.2025	59.90	14.68	5.00	0.825	5.00	24.0	*
05.04.2025	59.90	15.08	5.00	0.857	5.00	24.0	*
06.04.2025	58.30	15.74	5.00	0.877	5.00	24.0	*
07.04.2025	59.80	15.15	5.00	0.847	5.00	24.0	*
08.04.2025	59.60	15.24	5.00	0.855	5.00	24.0	*
09.04.2025	60.00	15.38	5.00	0.870	5.00	24.0	*
10.04.2025	60.10	15.86	5.00	0.894	5.00	24.0	*
11.04.2025	60.00	14.66	5.00	0.829	5.00	24.0	*
12.04.2025	59.90	16.11	5.00	0.916	5.00	24.0	*
13.04.2025	59.30	15.30	5.00	0.865	5.00	24.0	*
14.04.2025	59.70	16.01	5.00	0.908	5.00	24.0	*
15.04.2025	59.80	14.06	5.00	0.802	5.00	24.0	*
16.04.2025	60.30	15.72	5.00	0.897	5.00	24.0	*
17.04.2025	59.70	14.68	5.00	0.831	5.00	24.0	*
18.04.2025	56.30	14.20	5.00	0.752	5.00	24.0	*
19.04.2025	49.30	9.80	5.00	0.539	5.00	24.0	*
20.04.2025	60.80	15.63	5.00	0.898	5.00	24.0	*
21.04.2025	60.20	14.43	5.00	0.823	5.00	24.0	*
22.04.2025	56.00	15.01	5.00	0.795	5.00	24.0	*
23.04.2025	60.20	14.81	5.00	0.842	5.00	24.0	*
24.04.2025	60.60	15.85	5.00	0.909	5.00	24.0	*
25.04.2025	60.20	14.01	5.00	0.797	5.00	24.0	*
26.04.2025	60.20	15.85	5.00	0.902	5.00	24.0	*
27.04.2025	59.80	16.64	5.00	0.944	5.00	24.0	*
28.04.2025	59.20	13.94	5.00	0.786	5.00	24.0	*
29.04.2025	59.10	14.86	5.00	0.842	5.00	24.0	*
30.04.2025	59.50	14.33	5.00	0.814	5.00	24.0	*
Средние:	59.07	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	444.17	---	25.027	---	720.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.03.2025	1059.14	59.267	1664.8
30.04.2025	1503.30	84.294	2384.8
Итого:	444.17	25.027	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации