

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	67.42	46.95	20.47	4.97	4.97	116.75	117.93	-1.01	2.381	24.0	24.0
02.04.2025	67.46	47.26	20.21	4.99	4.99	117.40	118.58	-1.00	2.368	24.0	24.0
03.04.2025	66.96	46.43	20.53	4.79	4.79	112.67	113.81	-1.01	2.309	24.0	24.0
04.04.2025	66.46	45.26	21.20	4.47	4.47	105.16	106.24	-1.03	2.225	24.0	24.0
05.04.2025	66.39	44.81	21.58	4.42	4.42	103.88	104.97	-1.04	2.237	24.0	24.0
06.04.2025	68.91	47.09	21.83	4.83	4.83	113.45	114.69	-1.09	2.473	24.0	24.0
07.04.2025	66.35	44.99	21.36	4.44	4.44	104.41	105.50	-1.03	2.225	24.0	24.0
08.04.2025	66.66	44.78	21.88	4.42	4.42	104.03	105.14	-1.06	2.272	24.0	24.0
09.04.2025	66.93	45.25	21.68	4.54	4.54	106.67	107.80	-1.05	2.308	24.0	24.0
10.04.2025	66.82	45.21	21.61	4.49	4.49	105.57	106.68	-1.05	2.277	24.0	24.0
11.04.2025	65.92	43.32	22.60	4.02	4.02	94.64	95.66	-1.08	2.134	24.0	24.0
12.04.2025	65.28	42.53	22.75	3.89	3.89	91.60	92.58	-1.07	2.078	24.0	24.0
13.04.2025	65.61	43.12	22.49	4.05	4.05	95.41	96.44	-1.07	2.142	24.0	24.0
14.04.2025	65.99	43.15	22.84	4.05	4.05	95.26	96.30	-1.09	2.172	24.0	24.0
15.04.2025	66.26	44.24	22.01	4.44	4.44	104.52	105.63	-1.06	2.296	24.0	24.0
16.04.2025	66.85	45.22	21.64	4.59	4.59	108.01	109.15	-1.05	2.333	24.0	24.0
17.04.2025	66.75	45.18	21.57	4.49	4.49	105.53	106.64	-1.05	2.270	24.0	24.0
18.04.2025	66.00	44.06	21.95	4.29	4.29	100.92	101.99	-1.05	2.210	24.0	24.0
19.04.2025	66.85	45.43	21.42	4.64	4.64	109.02	110.16	-1.04	2.329	24.0	24.0
20.04.2025	67.94	47.26	20.69	4.88	4.88	114.73	115.92	-1.03	2.369	24.0	24.0
21.04.2025	66.93	46.38	20.55	4.53	4.53	106.62	107.69	-1.00	2.175	24.0	24.0
22.04.2025	66.18	44.71	21.47	4.20	4.20	98.84	99.87	-1.03	2.117	24.0	24.0
23.04.2025	67.13	46.89	20.24	4.70	4.70	110.47	111.57	-1.00	2.226	24.0	24.0
24.04.2025	66.45	45.99	20.46	4.66	4.66	109.52	110.61	-1.00	2.235	24.0	24.0
25.04.2025	66.99	46.87	20.12	4.68	4.68	110.06	111.16	-0.99	2.210	24.0	24.0
26.04.2025	65.90	45.49	20.40	4.29	4.29	100.87	101.87	-0.99	2.053	24.0	24.0
27.04.2025	66.13	45.40	20.73	4.28	4.28	100.81	101.83	-1.00	2.086	24.0	24.0
28.04.2025	66.10	45.00	21.09	4.27	4.27	100.48	101.50	-1.02	2.115	24.0	24.0
29.04.2025	66.45	43.82	22.63	4.03	4.03	94.83	95.86	-1.09	2.140	24.0	24.0
30.04.2025	67.56	45.71	21.85	4.56	4.56	107.16	108.31	-1.07	2.333	24.0	24.0
Средние:	66.65	45.26	21.39	4.46	4.46	---	---	-1.04	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3149.26	3182.10	---	67.097	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	65794.82	66861.88	1897.831	24547.8	26950.8
30.04.2025	68944.09	70043.98	1964.928	25267.8	27670.8
Итого:	3149.27	3182.10	67.097	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации