

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ОБРАТКА: ПРИМ SN 20445 КТПТР-01 SN 1964
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	66.73	40.36	26.37	4.25	4.18	100.04	99.60	0.44	2.630	24.0	24.0
02.04.2025	66.90	40.68	26.22	4.27	4.20	100.47	100.03	0.43	2.624	24.0	24.0
03.04.2025	66.18	39.83	26.35	4.09	4.03	96.32	95.86	0.48	2.524	24.0	24.0
04.04.2025	65.54	37.80	27.74	3.82	3.75	89.88	89.42	0.51	2.479	24.0	24.0
05.04.2025	65.74	38.02	27.72	3.77	3.70	88.62	88.16	0.52	2.451	24.0	24.0
06.04.2025	68.07	39.44	28.63	4.11	4.03	96.60	96.07	0.55	2.767	24.0	24.0
07.04.2025	65.59	36.86	28.72	3.80	3.73	89.55	88.99	0.62	2.563	24.0	24.0
08.04.2025	65.71	37.10	28.61	3.77	3.70	88.81	88.27	0.62	2.536	24.0	24.0
09.04.2025	65.98	37.64	28.34	3.87	3.79	90.98	90.36	0.68	2.571	24.0	24.0
10.04.2025	65.72	36.57	29.15	3.83	3.75	90.11	89.49	0.69	2.620	24.0	24.0
11.04.2025	64.71	33.35	31.37	3.44	3.37	81.11	80.54	0.71	2.534	24.0	24.0
12.04.2025	64.59	32.56	32.04	3.33	3.27	78.52	77.97	0.71	2.512	24.0	24.0
13.04.2025	64.61	32.68	31.94	3.46	3.39	81.57	80.94	0.78	2.601	24.0	24.0
14.04.2025	65.32	37.73	27.60	3.57	3.50	84.08	83.49	0.71	2.313	24.0	24.0
15.04.2025	65.70	38.38	27.32	3.81	3.73	89.56	88.99	0.63	2.437	24.0	24.0
16.04.2025	66.16	37.79	28.38	3.79	3.73	89.26	88.79	0.53	2.527	24.0	24.0
17.04.2025	66.25	36.76	29.49	3.71	3.63	87.20	86.56	0.74	2.553	24.0	24.0
18.04.2025	65.30	35.71	29.59	3.54	3.46	83.31	82.63	0.82	2.460	24.0	24.0
19.04.2025	66.19	37.66	28.54	3.81	3.73	89.57	88.83	0.83	2.552	24.0	24.0
20.04.2025	67.40	39.61	27.79	4.01	3.93	94.22	93.62	0.64	2.616	24.0	24.0
21.04.2025	66.24	37.97	28.27	3.75	3.69	88.29	87.82	0.53	2.454	24.0	24.0
22.04.2025	65.25	36.91	28.33	3.46	3.39	81.34	80.90	0.54	2.301	24.0	24.0
23.04.2025	66.65	39.20	27.46	3.85	3.78	90.58	90.15	0.47	2.464	24.0	24.0
24.04.2025	65.77	38.25	27.52	3.79	3.74	89.26	89.01	0.28	2.448	24.0	24.0
25.04.2025	66.13	39.44	26.70	3.82	3.76	89.79	89.54	0.28	2.381	24.0	24.0
26.04.2025	65.38	37.68	27.71	3.50	3.45	82.49	82.26	0.28	2.270	24.0	24.0
27.04.2025	65.53	37.67	27.85	3.49	3.44	82.23	82.05	0.22	2.283	24.0	24.0
28.04.2025	65.56	36.99	28.57	3.48	3.43	81.90	81.73	0.20	2.335	24.0	24.0
29.04.2025	65.85	35.85	30.00	3.30	3.24	77.62	77.34	0.35	2.317	24.0	24.0
30.04.2025	67.27	38.20	29.07	3.70	3.63	86.98	86.54	0.50	2.521	24.0	24.0
Средние:	65.93	37.49	28.44	3.74	3.67	---	---	0.54	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2640.25	2625.96	---	74.644	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	54481.46	54325.64	1734.598	17763.8	19923.2
30.04.2025	57121.71	56951.60	1809.242	18483.8	20643.2
Итого:	2640.25	2625.96	74.644	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации