

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	66.75	40.90	25.85	6.79	6.67	159.63	158.77	0.54	4.115	24.0	24.0
02.04.2025	66.73	41.30	25.43	6.86	6.73	161.25	160.09	0.72	4.085	24.0	24.0
03.04.2025	66.20	40.77	25.43	6.60	6.47	155.25	154.00	0.81	3.925	24.0	24.0
04.04.2025	65.88	39.92	25.96	6.17	6.05	145.20	143.98	0.84	3.753	24.0	24.0
05.04.2025	66.08	39.23	26.86	6.07	5.94	142.71	141.50	0.85	3.825	24.0	24.0
06.04.2025	67.77	41.36	26.41	6.59	6.45	154.82	153.65	0.76	4.086	24.0	24.0
07.04.2025	66.26	38.95	27.30	6.09	5.98	143.37	142.40	0.68	3.904	24.0	24.0
08.04.2025	66.30	39.30	27.01	6.06	5.94	142.59	141.53	0.74	3.847	24.0	24.0
09.04.2025	66.19	39.75	26.44	6.23	6.11	146.65	145.49	0.80	3.867	24.0	24.0
10.04.2025	65.76	39.46	26.30	6.18	6.05	145.40	144.09	0.91	3.812	24.0	24.0
11.04.2025	65.64	37.55	28.10	5.58	5.46	131.30	130.08	0.94	3.676	24.0	24.0
12.04.2025	65.23	37.00	28.24	5.41	5.30	127.43	126.24	0.94	3.594	24.0	24.0
13.04.2025	65.43	38.04	27.40	5.62	5.49	132.17	130.92	0.95	3.617	24.0	24.0
14.04.2025	65.69	36.76	28.93	5.62	5.44	132.30	129.59	2.07	3.814	24.0	24.0
15.04.2025	66.07	38.89	27.18	6.13	6.00	144.33	143.05	0.89	3.918	24.0	24.0
16.04.2025	66.10	39.79	26.31	6.29	6.16	148.07	146.77	0.89	3.885	24.0	24.0
17.04.2025	65.88	39.13	26.75	6.15	6.02	144.69	143.33	0.94	3.842	24.0	24.0
18.04.2025	65.73	37.95	27.77	5.91	5.78	139.17	137.78	1.01	3.859	24.0	24.0
19.04.2025	66.16	40.24	25.93	6.34	6.20	149.13	147.72	0.95	3.862	24.0	24.0
20.04.2025	66.79	41.58	25.21	6.65	6.51	156.46	154.94	0.98	3.936	24.0	24.0
21.04.2025	66.43	40.61	25.82	6.23	6.09	146.48	144.88	1.10	3.720	24.0	24.0
22.04.2025	65.61	38.72	26.89	5.78	5.65	136.14	134.61	1.12	3.656	24.0	24.0
23.04.2025	66.32	41.23	25.09	6.45	6.31	151.78	150.19	1.05	3.772	24.0	24.0
24.04.2025	66.08	40.77	25.31	6.42	6.28	151.13	149.57	1.04	3.818	24.0	24.0
25.04.2025	66.27	41.42	24.85	6.47	6.33	152.11	150.55	1.03	3.760	24.0	24.0
26.04.2025	65.46	40.43	25.03	5.99	5.86	140.98	139.49	1.06	3.505	24.0	24.0
27.04.2025	65.78	40.16	25.62	5.99	5.85	140.86	139.36	1.07	3.597	24.0	24.0
28.04.2025	65.57	39.40	26.17	6.00	5.87	141.32	139.77	1.10	3.694	24.0	24.0
29.04.2025	65.45	38.28	27.17	5.77	5.63	135.77	134.18	1.18	3.673	24.0	24.0
30.04.2025	67.15	40.69	26.47	6.41	6.26	150.81	149.14	1.11	3.984	24.0	24.0
Средние:	66.09	39.65	26.44	6.16	6.03	---	---	0.97	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4349.31	4307.67	---	114.399	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	112082.34	110667.83	3065.774	22650.7	25146.1
30.04.2025	116431.65	114975.49	3180.174	23370.7	25866.1
Итого:	4349.31	4307.66	114.399	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации