

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	64.91	48.83	16.09	3.86	3.86	90.87	91.59	-0.79	1.458	24.0	24.0
02.04.2025	65.84	48.93	16.90	3.89	3.89	91.63	92.40	-0.84	1.544	24.0	24.0
03.04.2025	66.09	47.92	18.16	3.75	3.75	88.22	89.01	-0.89	1.595	24.0	24.0
04.04.2025	65.70	47.02	18.69	3.51	3.51	82.63	83.39	-0.91	1.539	24.0	24.0
05.04.2025	65.89	46.91	18.98	3.46	3.46	81.32	82.08	-0.93	1.540	24.0	24.0
06.04.2025	67.62	48.49	19.13	3.75	3.75	88.25	89.10	-0.96	1.688	24.0	24.0
07.04.2025	66.12	47.00	19.11	3.48	3.48	81.77	82.54	-0.94	1.559	24.0	24.0
08.04.2025	66.12	46.85	19.27	3.46	3.46	81.44	82.21	-0.94	1.567	24.0	24.0
09.04.2025	66.03	45.75	20.28	3.12	3.12	73.51	74.23	-0.97	1.469	24.0	24.0
10.04.2025	52.68	43.35	9.33	2.74	2.74	64.77	65.08	-0.48	0.785	18.5	24.0
11.04.2025	38.22	41.87	-3.66	2.48	2.48	57.86	58.98	-1.92	0.407	7.4	24.0
12.04.2025	29.45	41.56	-12.11	2.41	2.41	49.17	57.31	-15.28	0.446	6.8	24.0
13.04.2025	23.28	42.22	-18.94	2.50	2.50	57.74	59.44	-2.91	0.063	3.6	24.0
14.04.2025	11.05	41.64	-30.59	2.50	2.50	54.17	59.54	-9.45	0.000	0.0	24.0
15.04.2025	15.63	42.76	-27.13	2.73	2.73	43.65	64.91	-39.18	0.179	5.9	24.0
16.04.2025	30.63	43.49	-12.87	2.80	2.80	57.13	66.58	-15.28	0.314	9.2	24.0
17.04.2025	40.54	43.50	-2.96	2.73	2.73	65.07	65.04	0.05	0.308	9.6	24.0
18.04.2025	33.85	42.58	-8.73	2.62	2.62	50.61	62.15	-20.47	0.745	12.3	23.9
19.04.2025	65.87	44.22	21.65	2.82	2.82	66.42	67.11	-1.04	1.435	24.0	24.0
20.04.2025	66.48	45.36	21.12	2.96	2.96	69.61	70.33	-1.03	1.468	24.0	24.0
21.04.2025	66.08	44.82	21.27	2.76	2.76	64.96	65.62	-1.02	1.368	24.0	24.0
22.04.2025	65.28	43.33	21.95	2.57	2.57	60.59	61.22	-1.04	1.328	24.0	24.0
23.04.2025	66.01	45.31	20.70	2.87	2.87	67.43	68.11	-1.00	1.388	24.0	24.0
24.04.2025	65.83	44.93	20.90	2.86	2.86	67.29	67.97	-1.01	1.403	24.0	24.0
25.04.2025	66.01	45.47	20.54	2.88	2.88	67.75	68.43	-0.99	1.388	24.0	24.0
26.04.2025	65.09	44.61	20.48	2.67	2.67	62.87	63.49	-0.98	1.282	24.0	24.0
27.04.2025	65.48	44.45	21.03	2.67	2.67	62.88	63.51	-1.01	1.319	24.0	24.0
28.04.2025	65.21	43.93	21.27	2.68	2.68	63.11	63.75	-1.01	1.340	24.0	24.0
29.04.2025	65.07	42.85	22.22	2.57	2.57	60.62	61.26	-1.05	1.342	24.0	24.0
30.04.2025	66.85	45.10	21.75	2.86	2.86	67.32	68.04	-1.06	1.460	24.0	24.0
Средние:	55.30	44.84	10.46	2.97	2.97	---	---	-4.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2040.66	2114.41	---	33.727	577.4	719.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	46565.02	46681.45	960.845	16434.1	18598.9
30.04.2025	48605.68	48795.87	994.572	17011.4	19318.8
Итого:	2040.66	2114.41	33.727	577.4	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации