

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 20404

Обратка: ПРИМ SN 21301

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2303

КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2025	67.66	44.74	22.92	6.10	6.09	140.77	142.01	-0.87	3.214	23.4	23.5
02.04.2025	67.63	45.54	22.09	6.20	6.19	142.96	144.25	-0.90	3.145	23.4	23.5
03.04.2025	67.11	44.11	23.01	5.99	5.98	140.15	141.45	-0.93	3.203	23.8	23.9
04.04.2025	66.83	42.84	23.99	5.57	5.56	130.28	131.62	-1.02	3.111	23.7	23.8
05.04.2025	67.01	42.87	24.14	5.52	5.52	129.70	131.16	-1.12	3.125	23.9	23.9
06.04.2025	68.68	44.93	23.74	5.99	5.98	140.49	142.00	-1.07	3.335	23.9	24.0
07.04.2025	67.17	43.21	23.95	5.56	5.55	130.10	131.30	-0.91	3.109	23.8	23.8
08.04.2025	67.31	43.28	24.03	5.54	5.54	130.12	131.43	-1.01	3.122	23.9	24.0
09.04.2025	67.08	43.31	23.78	5.61	5.60	129.81	131.06	-0.96	3.100	23.2	23.6
10.04.2025	66.84	42.94	23.90	5.64	5.63	131.92	133.19	-0.96	3.143	23.7	23.8
11.04.2025	66.74	41.50	25.24	5.13	5.11	120.36	121.37	-0.84	3.026	23.9	23.9
12.04.2025	66.36	40.50	25.85	4.97	4.96	116.70	117.87	-1.00	3.015	23.9	23.9
13.04.2025	66.57	41.20	25.37	5.10	5.07	119.19	119.90	-0.60	3.022	23.6	23.8
14.04.2025	66.78	41.07	25.71	5.13	5.10	120.22	121.04	-0.68	3.078	23.7	23.9
15.04.2025	67.12	42.51	24.61	5.61	5.59	131.58	132.69	-0.84	3.232	23.8	23.9
16.04.2025	67.09	43.06	24.02	5.77	5.76	135.27	136.64	-1.00	3.242	23.9	23.9
17.04.2025	66.88	42.91	23.97	5.66	5.66	132.99	134.43	-1.08	3.164	23.9	24.0
18.04.2025	66.81	41.81	25.00	5.41	5.39	126.93	128.06	-0.89	3.167	23.8	23.9
19.04.2025	67.22	43.80	23.42	5.76	5.74	134.93	135.96	-0.76	3.157	23.7	23.9
20.04.2025	67.80	44.75	23.05	6.09	6.08	142.64	143.95	-0.91	3.278	23.9	23.9
21.04.2025	67.47	44.19	23.28	5.65	5.62	131.77	132.52	-0.57	3.023	23.5	23.8
22.04.2025	66.79	42.72	24.07	5.22	5.20	122.05	122.94	-0.73	2.932	23.6	23.8
23.04.2025	67.31	44.39	22.91	3.81	3.81	89.16	138.70	-43.48	1.942	15.0	23.9
24.04.2025	67.14	43.58	23.56	1.26	5.85	29.27	137.55	-129.81	0.766	5.1	23.7
25.04.2025	67.27	44.55	22.72	5.81	5.82	132.04	133.62	-1.19	2.986	22.8	23.1
26.04.2025	66.52	43.37	23.15	5.50	5.49	122.78	123.96	-0.95	2.824	22.6	22.7
27.04.2025	66.90	44.05	22.84	5.50	5.49	128.49	129.69	-0.92	2.926	23.7	23.8
28.04.2025	66.58	42.70	23.88	5.53	5.52	128.41	129.73	-1.02	3.064	23.6	23.7
29.04.2025	66.48	41.66	24.81	5.34	5.33	125.66	126.94	-1.01	3.107	24.0	24.0
30.04.2025	68.07	44.01	24.06	5.91	5.90	138.89	140.29	-1.00	3.336	24.0	24.0
Средние:	67.11	43.20	23.90	5.40	5.61	---	---	-6.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3775.64	3967.31	---	89.896	682.8	713.5

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	13667.55	13829.61	412.510	2666.7	3082.4
30.04.2025	17443.20	17796.92	502.405	3349.5	3795.9
Итого:	3775.65	3967.31	89.896	682.8	713.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации