

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15317
Обратка: ПРИМ SN 15318

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2989
КТПТР-06 SN 2989А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	66.90	43.99	22.91	2.77	2.77	65.20	65.81	-0.92	1.475	24.0	24.0
02.05.2025	66.96	43.86	23.10	2.76	2.75	64.82	65.40	-0.88	1.487	24.0	24.0
03.05.2025	67.15	44.85	22.30	2.94	2.93	69.13	69.74	-0.87	1.543	23.9	24.0
04.05.2025	66.77	43.75	23.02	2.60	2.59	61.15	61.70	-0.88	1.389	24.0	24.0
05.05.2025	67.01	43.80	23.21	2.65	2.65	62.42	62.96	-0.87	1.431	24.0	24.0
06.05.2025	66.87	43.68	23.19	2.24	2.23	52.62	53.05	-0.82	1.195	24.0	24.0
07.05.2025	66.13	42.51	23.63	1.81	1.81	42.65	42.97	-0.74	0.992	24.0	24.0
08.05.2025	66.40	43.65	22.75	2.22	2.21	52.11	52.51	-0.76	1.179	24.0	24.0
09.05.2025	67.21	43.66	23.55	1.81	1.80	42.58	42.89	-0.72	0.993	24.0	24.0
10.05.2025	66.43	42.53	23.90	2.08	2.07	48.88	49.26	-0.77	1.139	24.0	24.0
11.05.2025	66.65	44.01	22.64	2.07	2.07	48.76	49.13	-0.76	1.087	24.0	24.0
12.05.2025	66.44	42.75	23.69	2.26	2.25	53.16	53.60	-0.82	1.227	24.0	24.0
13.05.2025	66.27	48.23	18.03	1.67	1.66	39.21	39.51	-0.75	0.789	22.7	24.0
14.05.2025	64.16	52.66	11.49	1.04	1.04	24.53	24.68	-0.62	0.302	22.9	24.0
15.05.2025	63.91	52.17	11.74	1.22	1.22	28.62	28.82	-0.69	0.360	23.9	24.0
16.05.2025	63.67	52.03	11.64	1.14	1.14	26.94	27.10	-0.61	0.334	23.9	24.0
17.05.2025	63.23	52.45	10.77	1.22	1.22	28.75	28.90	-0.54	0.319	23.9	24.0
18.05.2025	62.90	53.80	9.10	1.58	1.59	37.32	37.54	-0.59	0.340	23.9	24.0
19.05.2025	61.61	54.23	7.38	2.22	2.23	52.36	52.72	-0.69	0.379	24.0	24.0
20.05.2025	62.62	54.00	8.62	1.75	1.75	41.29	41.51	-0.54	0.327	24.0	24.0
21.05.2025	63.68	52.43	11.25	1.18	1.18	27.89	27.98	-0.33	0.331	23.9	24.0
22.05.2025	63.55	52.65	10.90	1.24	1.23	29.13	29.24	-0.35	0.334	24.0	24.0
23.05.2025	63.78	52.45	11.33	1.11	1.11	26.26	26.33	-0.25	0.313	23.7	24.0
24.05.2025	63.69	52.25	11.44	1.24	1.23	29.11	29.20	-0.31	0.351	24.0	24.0
25.05.2025	63.62	52.63	10.99	1.16	1.16	27.34	27.40	-0.24	0.320	23.9	24.0
26.05.2025	63.79	52.21	11.59	1.26	1.26	29.80	29.87	-0.26	0.370	23.8	24.0
27.05.2025	39.96	35.61	4.35	0.39	0.39	9.11	9.12	-0.14	0.093	9.1	24.0
28.05.2025	20.19	19.96	0.23	0.00	0.00	0.01	0.00	166.90	0.000	0.0	24.0
29.05.2025	19.52	19.04	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2025	19.05	18.67	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2025	18.95	18.63	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	58.36	44.17	14.19	1.54	1.53	---	---	4.84	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1121.15	1128.94	---	20.398	629.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	48230.87	48500.99	1437.500	21786.2	23351.8
31.05.2025	49352.02	49629.93	1457.898	22415.8	24095.8
Итого:	1121.15	1128.94	20.398	629.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации