

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
ПРИМ SN 15313
Обратка: ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	66.36	43.62	22.75	2.33	2.35	54.74	55.98	-2.25	1.243	24.0	24.0
02.05.2025	66.16	43.51	22.65	2.30	2.32	54.01	55.26	-2.28	1.221	24.0	24.0
03.05.2025	66.21	42.74	23.48	2.18	2.21	51.34	52.54	-2.32	1.203	24.0	24.0
04.05.2025	65.98	43.70	22.28	2.33	2.36	54.79	56.08	-2.32	1.218	24.0	24.0
05.05.2025	66.13	43.43	22.70	2.24	2.27	52.73	53.99	-2.37	1.195	24.0	24.0
06.05.2025	66.52	44.66	21.86	2.41	2.44	56.57	57.93	-2.37	1.235	24.0	24.0
07.05.2025	66.11	43.82	22.29	2.18	2.21	51.26	52.53	-2.45	1.138	24.0	24.0
08.05.2025	66.04	43.10	22.94	2.11	2.14	49.60	50.85	-2.50	1.134	24.0	24.0
09.05.2025	67.77	46.07	21.70	2.51	2.55	58.97	60.47	-2.53	1.277	24.0	24.0
10.05.2025	66.67	44.80	21.87	2.32	2.35	54.52	55.98	-2.63	1.190	24.0	24.0
11.05.2025	66.84	45.08	21.75	2.37	2.41	55.70	57.26	-2.75	1.209	24.0	24.0
12.05.2025	66.41	44.73	21.68	2.35	2.39	55.26	56.85	-2.84	1.195	24.0	24.0
13.05.2025	67.13	45.43	21.70	2.42	2.46	56.82	58.57	-3.03	1.230	24.0	24.0
14.05.2025	64.99	41.87	23.12	1.86	1.90	43.77	45.24	-3.29	0.991	24.0	24.0
15.05.2025	44.94	40.27	4.67	0.56	0.58	13.24	13.72	-3.55	0.324	9.4	24.0
16.05.2025	31.84	42.94	-11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2025	31.15	41.95	-10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2025	30.81	42.05	-11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2025	30.89	42.06	-11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2025	25.67	34.58	-8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	98.04	0.000	0.0	24.0
21.05.2025	20.03	21.34	-1.30	0.01	0.01	0.32	0.26	18.45	0.000	0.0	24.0
22.05.2025	18.94	19.36	-0.41	0.01	0.02	0.24	0.27	-13.21	0.000	0.2	24.0
23.05.2025	17.93	18.86	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.01	-71.74	0.000	0.0	24.0
24.05.2025	17.17	17.87	-0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.1	24.0
25.05.2025	17.04	17.28	-0.24	0.01	0.00	0.33	0.03	163.13	0.000	0.2	24.0
26.05.2025	17.35	18.05	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2025	17.30	17.64	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2025	17.34	17.54	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2025	17.53	17.70	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2025	17.78	17.99	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2025	18.05	18.29	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	42.62	34.27	8.35	1.05	1.06	---	---	11.46	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	764.21	783.83	---	17.002	345.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	41911.41	41886.86	1392.398	22804.7	36330.5
31.05.2025	42675.63	42670.69	1409.400	23150.6	37074.5
Итого:	764.21	783.83	17.002	345.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации