

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	69.85	47.37	22.49	1.49	1.49	34.89	35.29	-1.13	0.783	24.0	24.0
02.05.2025	69.81	47.36	22.45	1.47	1.47	34.41	34.80	-1.13	0.771	24.0	24.0
03.05.2025	70.01	46.58	23.43	1.39	1.39	32.62	33.01	-1.17	0.763	24.0	24.0
04.05.2025	69.73	47.67	22.07	1.49	1.49	34.89	35.28	-1.11	0.768	24.0	24.0
05.05.2025	69.90	47.37	22.53	1.43	1.43	33.54	33.93	-1.13	0.754	24.0	24.0
06.05.2025	69.93	48.45	21.49	1.54	1.54	36.04	36.44	-1.09	0.773	24.0	24.0
07.05.2025	69.70	47.51	22.19	1.37	1.37	32.27	32.63	-1.11	0.713	24.0	24.0
08.05.2025	69.67	46.78	22.89	1.34	1.34	31.50	31.86	-1.14	0.718	24.0	24.0
09.05.2025	70.76	49.72	21.04	1.60	1.60	37.55	37.96	-1.08	0.789	24.0	24.0
10.05.2025	69.56	48.02	21.53	1.47	1.47	34.43	34.81	-1.09	0.740	24.0	24.0
11.05.2025	69.80	48.43	21.37	1.50	1.50	35.30	35.69	-1.08	0.753	24.0	24.0
12.05.2025	69.56	48.11	21.46	1.49	1.49	34.92	35.30	-1.08	0.748	24.0	24.0
13.05.2025	46.27	35.72	10.55	0.60	0.60	14.14	14.29	-1.11	0.309	9.7	24.0
14.05.2025	22.42	22.18	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2025	21.42	21.27	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2025	20.87	20.74	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2025	20.31	20.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2025	19.87	19.76	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2025	19.47	19.37	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2025	19.28	19.18	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2025	19.11	19.02	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2025	18.99	18.90	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2025	18.79	18.71	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2025	18.56	18.50	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2025	18.31	18.26	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2025	18.09	18.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2025	18.00	17.95	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2025	18.05	17.96	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2025	18.18	18.04	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2025	18.26	18.10	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.05.2025	18.37	18.19	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	39.71	30.76	8.95	0.59	0.59	---	---	-0.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	426.51	431.28	---	9.381	297.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	21746.05	22137.11	693.046	17686.1	27518.7
31.05.2025	22172.56	22568.38	702.427	17983.7	28262.7
Итого:	426.51	431.28	9.381	297.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации