

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ПРИМ SN 15315 КТПТР-05 SN 2985
Обратка: ПРИМ SN 15316 КТПТР-05 SN 2985а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	68.80	45.26	23.54	3.47	3.44	81.59	81.82	-0.28	1.915	24.0	24.0
02.05.2025	68.76	44.78	23.98	3.41	3.38	80.06	80.32	-0.32	1.912	23.7	24.0
03.05.2025	68.94	43.48	25.46	3.33	3.31	78.26	78.61	-0.44	1.990	24.0	24.0
04.05.2025	68.66	45.73	22.93	3.48	3.45	81.78	81.98	-0.25	1.869	24.0	24.0
05.05.2025	68.75	44.35	24.40	3.40	3.37	79.91	80.20	-0.36	1.946	24.0	24.0
06.05.2025	68.77	46.49	22.28	3.56	3.53	83.64	83.79	-0.18	1.859	24.0	24.0
07.05.2025	68.39	44.42	23.97	3.32	3.29	77.94	78.23	-0.37	1.858	24.0	24.0
08.05.2025	68.43	44.51	23.91	3.27	3.25	76.87	77.17	-0.39	1.831	24.0	24.0
09.05.2025	69.51	47.27	22.24	3.66	3.62	85.93	86.03	-0.12	1.908	24.0	24.0
10.05.2025	68.43	46.03	22.40	3.47	3.44	81.58	81.77	-0.23	1.822	24.0	24.0
11.05.2025	68.66	46.12	22.53	3.53	3.50	83.05	83.22	-0.20	1.869	24.0	24.0
12.05.2025	68.45	45.43	23.03	3.51	3.48	82.58	82.77	-0.23	1.894	24.0	24.0
13.05.2025	68.79	55.10	13.69	3.53	3.50	82.97	82.80	0.21	1.131	24.0	24.0
14.05.2025	67.34	58.37	8.97	2.84	2.82	66.74	66.57	0.25	0.547	24.0	24.0
15.05.2025	66.30	57.45	8.85	2.45	2.43	57.53	57.52	0.02	0.500	24.0	24.0
16.05.2025	66.28	57.63	8.65	2.49	2.48	58.66	58.64	0.04	0.502	24.0	24.0
17.05.2025	65.82	58.20	7.62	2.45	2.44	57.65	57.60	0.09	0.432	24.0	24.0
18.05.2025	64.49	54.25	10.24	2.37	2.36	55.84	55.86	-0.05	0.562	24.0	24.0
19.05.2025	64.27	53.21	11.07	2.24	2.23	52.64	52.70	-0.12	0.569	24.0	24.0
20.05.2025	51.69	45.79	5.91	1.29	1.28	30.36	30.38	-0.07	0.264	20.6	24.0
21.05.2025	34.40	29.80	4.60	0.45	0.45	10.69	10.69	0.01	0.068	13.1	24.0
22.05.2025	22.58	19.07	3.51	0.06	0.06	1.53	1.53	-0.05	0.007	5.3	24.0
23.05.2025	19.80	19.35	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.31	0.000	0.1	24.0
24.05.2025	18.27	17.41	0.86	0.00	0.00	0.05	0.05	-0.02	0.000	0.8	24.0
25.05.2025	17.49	17.26	0.24	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.000	7.1	24.0
26.05.2025	16.82	17.20	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2025	17.78	17.67	0.11	0.00	0.00	0.12	0.12	-0.01	0.000	2.0	24.0
28.05.2025	17.03	16.94	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
29.05.2025	17.21	17.15	0.06	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.000	3.0	24.0
30.05.2025	20.12	21.69	-1.57	0.00	0.00	0.33	0.33	0.01	0.000	0.6	24.0
31.05.2025	17.69	17.56	0.13	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.000	7.9	24.0
Средние:	50.28	38.55	11.73	1.99	1.97	---	---	-0.11	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1449.47	1451.86	---	27.255	516.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	75097.09	75753.20	2083.874	27761.2	29795.2
31.05.2025	76546.56	77205.07	2111.129	28277.4	30539.2
Итого:	1449.47	1451.87	27.255	516.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации