

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	68.72	48.19	20.53	2.60	2.62	61.08	62.19	-1.81	1.251	24.0	24.0
02.05.2025	68.67	48.03	20.64	2.57	2.59	60.28	61.41	-1.86	1.242	24.0	24.0
03.05.2025	68.78	47.29	21.48	2.44	2.46	57.43	58.49	-1.82	1.232	24.0	24.0
04.05.2025	68.58	48.16	20.42	2.60	2.62	61.01	62.12	-1.80	1.243	24.0	24.0
05.05.2025	68.74	47.84	20.91	2.50	2.52	58.82	59.89	-1.80	1.228	24.0	24.0
06.05.2025	68.90	49.02	19.88	2.68	2.70	62.95	64.10	-1.80	1.249	24.0	24.0
07.05.2025	68.62	48.15	20.48	2.43	2.44	56.98	57.99	-1.76	1.162	24.0	24.0
08.05.2025	68.47	47.41	21.07	2.35	2.37	55.30	56.30	-1.79	1.160	24.0	24.0
09.05.2025	69.74	50.22	19.52	2.79	2.82	65.60	66.77	-1.77	1.278	24.0	24.0
10.05.2025	68.58	48.67	19.91	2.60	2.61	60.99	62.03	-1.70	1.212	24.0	24.0
11.05.2025	68.78	49.15	19.64	2.65	2.67	62.33	63.29	-1.54	1.221	24.0	24.0
12.05.2025	68.50	48.93	19.57	2.63	2.65	61.91	62.85	-1.51	1.209	24.0	24.0
13.05.2025	46.82	37.45	9.37	1.15	1.15	27.04	27.26	-0.82	0.536	11.7	24.0
14.05.2025	23.67	22.93	0.75	0.00	0.00	0.42	0.00	200.00	0.000	6.9	24.0
15.05.2025	22.67	22.06	0.61	0.00	0.00	0.63	0.00	200.00	0.000	10.6	24.0
16.05.2025	22.24	21.72	0.53	0.00	0.00	0.89	0.00	200.00	0.000	14.8	24.0
17.05.2025	21.75	21.21	0.53	0.00	0.00	0.90	0.00	200.00	0.000	15.0	24.0
18.05.2025	21.31	20.78	0.53	0.00	0.00	1.05	0.00	200.00	0.001	17.5	24.0
19.05.2025	20.93	20.43	0.50	0.01	0.00	1.29	0.00	200.00	0.001	21.6	24.0
20.05.2025	20.85	20.38	0.47	0.01	0.00	1.40	0.00	200.00	0.001	23.5	24.0
21.05.2025	20.78	20.32	0.46	0.00	0.00	1.36	0.00	200.00	0.001	22.7	24.0
22.05.2025	20.66	20.19	0.47	0.00	0.00	1.24	0.00	199.97	0.001	20.6	24.0
23.05.2025	20.51	20.01	0.50	0.00	0.00	1.21	0.00	200.00	0.001	20.2	24.0
24.05.2025	20.20	19.67	0.54	0.00	0.00	1.26	0.00	200.00	0.001	21.0	24.0
25.05.2025	19.91	19.36	0.55	0.00	0.00	1.26	0.00	200.00	0.001	21.1	24.0
26.05.2025	19.66	19.11	0.55	0.00	0.00	1.21	0.00	200.00	0.001	20.2	24.0
27.05.2025	19.55	19.09	0.46	0.00	0.00	1.25	0.00	200.00	0.001	20.9	24.0
28.05.2025	19.72	19.31	0.41	0.00	0.00	1.40	0.00	200.00	0.001	23.4	24.0
29.05.2025	19.94	19.55	0.40	0.01	0.00	1.42	0.00	200.00	0.001	23.7	24.0
30.05.2025	20.14	19.74	0.39	0.01	0.00	1.38	0.00	200.00	0.001	23.1	24.0
31.05.2025	20.46	20.03	0.43	0.00	0.00	1.34	0.00	200.00	0.001	22.4	24.0
Средние:	40.22	31.75	8.47	1.03	1.04	---	---	115.43	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	772.64	764.69	---	15.234	648.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	32974.83	32492.99	992.008	17944.7	24223.8
31.05.2025	33747.47	33257.68	1007.242	18593.6	24967.8
Итого:	772.64	764.69	15.234	648.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации