

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ПРИМ SN 251254 КТПТР-06 SN 3422
Обратка: ПРИМ SN 251255 КТПТР-06 SN 3422 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	67.13	42.50	24.63	7.19	7.07	169.17	168.16	0.60	4.149	24.0	24.0
02.05.2025	67.03	42.44	24.59	7.15	7.03	168.22	167.24	0.58	4.124	24.0	24.0
03.05.2025	67.25	41.54	25.71	6.85	6.73	161.00	160.14	0.53	4.131	24.0	24.0
04.05.2025	66.89	42.09	24.79	7.21	7.09	169.59	168.63	0.57	4.185	24.0	24.0
05.05.2025	67.12	41.52	25.60	6.94	6.82	163.26	162.35	0.56	4.168	24.0	24.0
06.05.2025	67.25	43.41	23.84	7.40	7.27	173.91	172.91	0.57	4.134	24.0	24.0
07.05.2025	66.98	42.27	24.71	6.71	6.59	157.72	156.81	0.57	3.870	24.0	24.0
08.05.2025	66.54	41.57	24.97	6.60	6.49	155.35	154.47	0.57	3.867	24.0	24.0
09.05.2025	67.07	44.19	22.88	7.86	7.73	184.80	183.78	0.55	4.225	24.0	24.0
10.05.2025	66.58	43.20	23.38	7.35	7.23	172.92	171.97	0.56	4.031	24.0	24.0
11.05.2025	66.66	43.65	23.01	7.50	7.38	176.40	175.49	0.52	4.054	24.0	24.0
12.05.2025	66.04	42.80	23.24	7.45	7.33	175.37	174.47	0.51	4.059	24.0	24.0
13.05.2025	66.93	51.49	15.44	7.55	7.47	177.67	177.01	0.37	2.738	23.7	24.0
14.05.2025	65.25	57.86	7.39	5.92	5.89	139.32	139.04	0.20	0.922	24.0	24.0
15.05.2025	63.89	55.20	8.68	4.70	4.67	110.67	110.52	0.14	0.942	24.0	24.0
16.05.2025	63.37	55.36	8.01	4.85	4.83	114.29	114.17	0.11	0.899	24.0	24.0
17.05.2025	62.60	54.15	8.45	4.78	4.76	112.73	112.66	0.07	0.935	24.0	24.0
18.05.2025	61.69	53.12	8.57	4.66	4.64	109.96	109.92	0.04	0.904	24.0	24.0
19.05.2025	60.34	50.35	9.98	4.33	4.31	102.24	102.23	0.01	0.996	24.0	24.0
20.05.2025	62.37	54.55	7.82	4.91	4.89	115.84	115.81	0.02	0.907	24.0	24.0
21.05.2025	63.32	55.86	7.46	5.32	5.30	125.45	125.42	0.02	0.900	24.0	24.0
22.05.2025	63.01	54.26	8.75	5.11	5.09	120.48	120.49	-0.01	1.030	24.0	24.0
23.05.2025	63.63	55.90	7.73	5.41	5.39	127.38	127.42	-0.03	0.951	24.0	24.0
24.05.2025	63.53	56.21	7.31	5.24	5.23	123.42	123.56	-0.12	0.880	24.0	24.0
25.05.2025	63.17	55.21	7.96	5.37	5.36	126.45	126.71	-0.21	0.989	24.0	24.0
26.05.2025	63.84	55.67	8.17	5.40	5.39	127.13	127.50	-0.29	1.005	24.0	24.0
27.05.2025	62.46	55.79	6.67	5.89	5.89	138.97	139.44	-0.34	0.916	24.0	24.0
28.05.2025	62.33	56.56	5.77	6.63	6.64	156.39	157.05	-0.42	0.885	24.0	24.0
29.05.2025	62.50	56.77	5.72	6.84	6.86	161.32	162.16	-0.52	0.901	24.0	24.0
30.05.2025	63.52	58.13	5.38	7.35	7.37	173.14	174.18	-0.60	0.921	24.0	24.0
31.05.2025	66.78	62.19	4.59	7.86	7.89	184.76	186.03	-0.69	0.834	24.0	24.0
Средние:	64.74	50.51	14.23	6.27	6.21	---	---	0.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4575.29	4567.72	---	68.448	743.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	232552.36	241704.59	6592.734	44010.1	50218.9
31.05.2025	237127.66	246272.31	6661.182	44753.8	50962.9
Итого:	4575.30	4567.72	68.448	743.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации