

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15980

Обратка: ПРИМ SN 15995

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2004

КТПТР-06 SN 2004а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	65.85	45.33	20.52	4.66	4.66	109.72	110.81	-0.99	2.245	24.0	24.0
02.05.2025	66.10	45.26	20.83	4.61	4.61	108.57	109.67	-1.01	2.257	24.0	24.0
03.05.2025	66.45	44.73	21.72	4.39	4.39	103.26	104.35	-1.05	2.238	24.0	24.0
04.05.2025	65.79	45.41	20.38	4.68	4.68	110.06	111.15	-0.98	2.237	24.0	24.0
05.05.2025	65.89	45.06	20.83	4.50	4.50	105.82	106.89	-1.00	2.199	24.0	24.0
06.05.2025	66.24	46.44	19.80	4.82	4.82	113.51	114.62	-0.97	2.244	24.0	24.0
07.05.2025	65.84	45.67	20.17	4.33	4.33	101.78	102.78	-0.98	2.045	24.0	24.0
08.05.2025	65.93	45.15	20.78	4.24	4.24	99.69	100.69	-1.00	2.064	24.0	24.0
09.05.2025	67.76	48.29	19.47	5.05	5.05	118.75	119.91	-0.97	2.307	24.0	24.0
10.05.2025	66.66	46.82	19.85	4.67	4.67	109.74	110.82	-0.97	2.174	24.0	24.0
11.05.2025	66.82	47.12	19.70	4.79	4.79	112.55	113.65	-0.97	2.213	24.0	24.0
12.05.2025	66.54	46.88	19.67	4.75	4.75	111.72	112.80	-0.96	2.192	24.0	24.0
13.05.2025	44.05	35.94	8.11	2.00	2.00	47.12	47.59	-1.00	0.954	10.0	24.0
14.05.2025	21.10	21.91	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2025	19.83	20.34	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2025	19.63	20.14	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2025	19.05	19.34	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2025	18.30	18.63	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2025	17.70	18.00	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
20.05.2025	17.84	18.13	-0.28	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.000	0.0	24.0
21.05.2025	17.67	17.59	0.08	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.000	8.8	24.0
22.05.2025	17.39	17.21	0.18	0.00	0.00	1.29	1.29	0.12	0.000	21.5	24.0
23.05.2025	17.18	16.97	0.22	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.000	23.3	24.0
24.05.2025	16.42	16.20	0.22	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.000	3.8	24.0
25.05.2025	15.74	15.48	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
26.05.2025	15.31	15.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
27.05.2025	15.73	15.46	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
28.05.2025	16.43	16.07	0.36	0.00	0.00	0.43	0.43	-0.01	0.000	7.1	24.0
29.05.2025	16.85	16.44	0.41	0.00	0.00	1.39	1.39	-0.01	0.001	23.1	24.0
30.05.2025	17.21	16.75	0.46	0.00	0.00	1.40	1.40	-0.01	0.001	23.4	24.0
31.05.2025	17.85	17.53	0.33	0.00	0.00	1.41	1.41	-0.01	0.000	23.5	24.0
Средние:	37.33	29.20	8.12	1.85	1.86	---	---	-0.41	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1360.44	1373.87	---	27.373	432.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	68944.09	70043.98	1964.928	25267.8	27670.8
31.05.2025	70304.52	71417.84	1992.301	25700.5	28414.8
Итого:	1360.44	1373.87	27.373	432.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации