

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 20445 КТПТР-01 SN 1964  
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	65.74	37.98	27.76	3.80	3.73	89.40	88.90	0.57	2.470	24.0	24.0
02.05.2025	65.83	37.93	27.90	3.75	3.69	88.36	87.93	0.49	2.455	24.0	24.0
03.05.2025	66.14	36.79	29.34	3.58	3.51	84.20	83.80	0.47	2.464	24.0	24.0
04.05.2025	65.61	38.35	27.26	3.80	3.74	89.39	89.06	0.37	2.424	24.0	24.0
05.05.2025	65.76	37.19	28.57	3.66	3.60	86.11	85.78	0.38	2.452	24.0	24.0
06.05.2025	65.68	38.84	26.84	3.91	3.85	92.13	91.83	0.32	2.467	24.0	24.0
07.05.2025	65.69	37.86	27.83	3.53	3.48	83.18	82.89	0.34	2.295	24.0	24.0
08.05.2025	65.76	37.51	28.25	3.43	3.38	80.73	80.53	0.25	2.272	24.0	24.0
09.05.2025	67.57	40.92	26.66	4.06	4.01	95.43	95.36	0.08	2.542	24.0	24.0
10.05.2025	66.54	39.58	26.95	3.79	3.73	89.05	88.95	0.11	2.391	24.0	24.0
11.05.2025	66.67	39.77	26.90	3.86	3.82	90.86	90.87	-0.01	2.440	24.0	24.0
12.05.2025	66.32	39.24	27.08	3.83	3.79	90.10	90.25	-0.17	2.428	24.0	24.0
13.05.2025	67.08	51.74	15.34	3.93	3.92	92.43	92.76	-0.36	1.394	24.0	24.0
14.05.2025	64.41	55.99	8.42	3.03	3.04	71.38	71.78	-0.56	0.533	24.0	24.0
15.05.2025	61.98	52.23	9.75	2.40	2.41	56.59	57.03	-0.77	0.539	24.0	24.0
16.05.2025	61.90	52.60	9.30	2.46	2.47	58.09	58.58	-0.83	0.527	24.0	24.0
17.05.2025	62.60	52.98	9.62	2.42	2.43	57.02	57.54	-0.91	0.532	24.0	24.0
18.05.2025	63.26	53.47	9.79	2.35	2.36	55.35	55.96	-1.10	0.501	24.0	24.0
19.05.2025	62.43	50.20	12.24	2.19	2.20	51.52	52.17	-1.26	0.611	24.0	24.0
20.05.2025	43.13	39.73	3.40	0.94	0.95	22.21	22.51	-1.34	0.194	10.2	24.0
21.05.2025	19.94	18.63	1.31	0.01	0.01	0.28	0.29	-3.04	0.001	0.5	24.0
22.05.2025	17.41	17.19	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2025	17.03	16.72	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2025	15.19	15.06	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2025	14.53	14.30	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2025	14.51	14.03	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.05.2025	15.60	14.87	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2025	16.38	15.56	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2025	17.07	16.10	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.05.2025	32.25	29.77	2.48	1.40	1.38	33.14	32.61	1.63	0.166	8.8	24.0
31.05.2025	62.68	54.34	8.34	2.79	2.75	65.80	65.11	1.05	0.494	24.0	24.0
Средние:	49.12	35.40	13.72	2.22	2.20	---	---	-0.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1622.76	1622.48	---	34.594	499.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	57121.71	56951.60	1809.242	18483.8	20643.2
31.05.2025	58744.46	58574.08	1843.835	18983.3	21387.2
Итого:	1622.76	1622.48	34.594	499.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации