

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2025	65.82	40.97	24.85	6.56	6.41	154.38	152.66	1.12	3.821	24.0	24.0
02.05.2025	65.74	41.05	24.69	6.53	6.39	153.74	152.02	1.13	3.783	24.0	24.0
03.05.2025	65.80	39.61	26.19	6.25	6.11	147.15	145.44	1.17	3.845	24.0	24.0
04.05.2025	65.57	40.27	25.30	6.59	6.45	155.11	153.52	1.03	3.901	24.0	24.0
05.05.2025	65.80	40.11	25.69	6.34	6.20	149.15	147.71	0.97	3.822	24.0	24.0
06.05.2025	66.01	42.10	23.92	6.76	6.61	158.95	157.23	1.09	3.792	24.0	24.0
07.05.2025	65.64	40.75	24.89	6.10	5.97	143.62	142.05	1.10	3.542	24.0	24.0
08.05.2025	65.22	40.36	24.86	6.04	5.91	142.29	140.70	1.12	3.525	24.0	24.0
09.05.2025	65.96	43.26	22.70	7.18	7.03	169.01	167.17	1.09	3.833	24.0	24.0
10.05.2025	65.41	42.13	23.28	6.68	6.55	157.25	155.85	0.90	3.649	24.0	24.0
11.05.2025	65.51	42.81	22.70	6.83	6.70	160.69	159.28	0.88	3.643	24.0	24.0
12.05.2025	64.84	41.71	23.13	6.78	6.64	159.57	158.03	0.97	3.673	24.0	24.0
13.05.2025	65.84	52.23	13.62	7.03	6.93	165.50	164.19	0.79	2.217	24.0	24.0
14.05.2025	63.95	56.74	7.20	5.45	5.40	128.42	127.60	0.64	0.811	24.0	24.0
15.05.2025	62.35	54.26	8.09	4.38	4.33	103.30	102.53	0.74	0.820	24.0	24.0
16.05.2025	61.96	54.24	7.72	4.52	4.47	106.68	105.86	0.77	0.807	24.0	24.0
17.05.2025	64.91	56.72	8.19	4.45	4.40	104.83	104.03	0.77	0.839	24.0	24.0
18.05.2025	67.46	58.52	8.94	4.29	4.24	100.95	100.21	0.74	0.853	24.0	24.0
19.05.2025	66.80	56.35	10.45	3.95	3.91	93.01	92.40	0.66	0.955	24.0	24.0
20.05.2025	64.06	55.97	8.09	4.52	4.47	106.44	105.71	0.68	0.870	24.0	24.0
21.05.2025	62.68	55.20	7.47	4.88	4.83	115.01	114.19	0.72	0.816	24.0	24.0
22.05.2025	62.10	54.26	7.85	4.70	4.65	110.77	110.00	0.70	0.845	24.0	24.0
23.05.2025	62.98	55.41	7.57	4.96	4.91	116.99	116.25	0.63	0.855	24.0	24.0
24.05.2025	62.71	55.54	7.16	4.81	4.76	113.33	112.70	0.55	0.785	24.0	24.0
25.05.2025	62.32	54.98	7.34	4.94	4.90	116.41	115.86	0.47	0.834	24.0	24.0
26.05.2025	63.00	54.99	8.00	4.95	4.91	116.60	116.13	0.40	0.898	24.0	24.0
27.05.2025	64.81	58.32	6.50	5.42	5.39	127.71	127.29	0.33	0.820	24.0	24.0
28.05.2025	66.33	60.49	5.83	6.02	5.99	141.55	141.24	0.22	0.809	24.0	24.0
29.05.2025	66.51	59.83	6.68	6.17	6.15	145.08	145.16	-0.06	0.950	24.0	24.0
30.05.2025	68.31	63.23	5.08	6.63	6.63	155.87	156.33	-0.30	0.784	24.0	24.0
31.05.2025	69.13	63.97	5.15	7.03	7.03	165.20	165.53	-0.20	0.831	24.0	24.0
Средние:	65.02	50.85	14.17	5.73	5.65	---	---	0.70	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	4184.56	4154.89	---	62.229	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	116431.65	114975.49	3180.174	23370.7	25866.1
31.05.2025	120616.21	119130.39	3242.402	24114.7	26610.1
Итого:	4184.56	4154.90	62.229	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации