

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2025	19.06	18.66	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.06.2025	19.14	18.72	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
03.06.2025	19.32	18.87	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.06.2025	19.12	18.79	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.06.2025	18.80	18.35	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.06.2025	18.59	18.25	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.06.2025	18.14	17.76	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-71.70	0.000	0.0	24.0
08.06.2025	17.95	17.63	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
09.06.2025	18.08	17.82	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.06.2025	18.14	17.87	0.27	0.00	0.00	0.02	0.00	200.00	0.000	0.3	24.0
11.06.2025	48.07	39.26	8.81	0.62	0.61	14.55	14.57	-0.18	0.203	13.6	24.0
12.06.2025	63.66	51.83	11.83	0.91	0.93	21.54	22.09	-2.55	0.265	22.0	24.0
13.06.2025	64.21	52.22	11.99	0.99	0.99	23.26	23.37	-0.45	0.289	23.2	24.0
14.06.2025	64.27	52.27	12.00	0.90	0.90	21.23	21.33	-0.46	0.265	23.0	24.0
15.06.2025	64.84	52.33	12.51	0.83	0.83	19.64	19.72	-0.36	0.253	22.1	24.0
16.06.2025	63.79	52.17	11.62	1.01	1.00	23.71	23.81	-0.41	0.286	23.5	24.0
17.06.2025	64.48	52.86	11.62	0.92	0.91	21.61	21.68	-0.34	0.264	22.7	24.0
18.06.2025	64.59	53.39	11.21	1.00	1.00	23.49	23.58	-0.39	0.273	22.4	24.0
19.06.2025	64.26	52.85	11.41	1.03	1.03	24.26	24.36	-0.41	0.287	23.5	24.0
20.06.2025	64.07	52.64	11.43	1.06	1.06	24.94	25.05	-0.42	0.302	23.7	24.0
21.06.2025	63.90	53.16	10.74	0.91	0.90	21.37	21.43	-0.30	0.242	23.6	24.0
22.06.2025	64.60	52.14	12.46	0.82	0.81	19.27	19.31	-0.21	0.250	22.8	24.0
23.06.2025	64.17	52.67	11.50	1.03	1.03	24.21	24.30	-0.40	0.293	23.1	24.0
24.06.2025	63.52	52.83	10.69	1.01	1.01	23.86	23.96	-0.40	0.260	23.9	24.0
25.06.2025	63.83	52.78	11.06	1.05	1.05	24.71	24.81	-0.41	0.286	23.8	24.0
26.06.2025	63.73	53.09	10.64	0.96	0.96	22.60	22.68	-0.34	0.250	23.7	24.0
27.06.2025	63.79	52.94	10.85	1.04	1.04	24.50	24.59	-0.38	0.280	23.8	24.0
28.06.2025	63.61	52.55	11.07	0.96	0.96	22.67	22.74	-0.30	0.258	23.9	24.0
29.06.2025	63.26	53.25	10.01	1.05	1.05	24.77	24.86	-0.37	0.248	23.9	24.0
30.06.2025	63.44	52.98	10.46	1.08	1.08	25.54	25.64	-0.38	0.285	24.0	24.0
Средние:	48.35	40.76	7.58	0.64	0.64	---	---	3.96	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	451.75	453.88	---	5.340	456.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	49352.02	49629.93	1457.898	22415.8	24095.8
30.06.2025	49803.77	50083.82	1463.239	22872.3	24815.8
Итого:	451.75	453.88	5.340	456.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
