

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15315

Обратка: ПРИМ SN 15316

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2025	17.71	17.59	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.06.2025	17.78	17.64	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.06.2025	17.92	17.77	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.06.2025	17.99	17.83	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.06.2025	24.84	23.47	1.37	0.56	0.56	13.29	13.27	0.12	0.035	10.2	24.0
06.06.2025	50.28	42.36	7.92	1.15	1.15	27.36	27.39	-0.14	0.211	24.0	24.0
07.06.2025	57.05	50.14	6.91	2.05	2.04	48.46	48.39	0.14	0.324	24.0	24.0
08.06.2025	63.10	58.86	4.24	2.95	2.94	69.63	69.34	0.42	0.294	24.0	24.0
09.06.2025	63.14	58.11	5.03	2.98	2.96	70.11	69.84	0.39	0.349	24.0	24.0
10.06.2025	57.97	48.31	9.66	2.18	2.16	51.39	51.14	0.49	0.237	23.3	24.0
11.06.2025	67.92	64.46	3.46	3.35	3.32	78.68	78.18	0.64	0.272	24.0	24.0
12.06.2025	67.68	63.37	4.31	3.31	3.28	77.79	77.35	0.57	0.329	24.0	24.0
13.06.2025	67.31	62.76	4.55	3.20	3.17	75.14	74.78	0.49	0.339	24.0	24.0
14.06.2025	67.49	62.80	4.69	3.26	3.23	76.55	76.16	0.52	0.357	24.0	24.0
15.06.2025	68.56	64.78	3.78	3.35	3.33	78.81	78.33	0.61	0.297	24.0	24.0
16.06.2025	66.69	62.22	4.46	3.09	3.06	72.57	72.23	0.46	0.316	24.0	24.0
17.06.2025	67.74	63.93	3.82	3.28	3.25	77.12	76.67	0.58	0.292	24.0	24.0
18.06.2025	67.46	63.19	4.27	3.25	3.22	76.38	75.96	0.55	0.317	24.0	24.0
19.06.2025	66.97	61.65	5.31	3.03	3.01	71.33	71.06	0.38	0.376	24.0	24.0
20.06.2025	66.93	61.91	5.02	2.94	2.92	69.04	68.79	0.36	0.342	24.0	24.0
21.06.2025	67.06	62.39	4.67	2.99	2.97	70.30	70.02	0.40	0.325	24.0	24.0
22.06.2025	68.32	62.78	5.55	3.05	3.03	71.64	71.38	0.37	0.394	24.0	24.0
23.06.2025	67.05	61.36	5.69	2.84	2.82	66.67	66.46	0.32	0.364	24.0	24.0
24.06.2025	66.36	60.48	5.89	2.71	2.69	63.64	63.49	0.24	0.369	24.0	24.0
25.06.2025	48.30	44.17	4.14	1.40	1.40	33.01	32.91	0.30	0.182	11.9	24.0
26.06.2025	25.61	24.01	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
27.06.2025	25.32	23.93	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.06.2025	52.25	48.47	3.78	1.69	1.68	39.70	39.61	0.24	0.199	15.8	24.0
29.06.2025	66.20	60.55	5.65	2.50	2.49	58.85	58.74	0.19	0.329	24.0	24.0
30.06.2025	66.17	60.31	5.87	2.47	2.46	58.20	58.10	0.17	0.337	24.0	24.0
Средние:	53.84	49.72	4.12	2.12	2.10	---	---	0.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1495.67	1489.59	---	7.188	541.2	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	76546.56	77205.07	2111.129	28277.4	30539.2
30.06.2025	78042.23	78694.66	2118.317	28818.6	31259.2
Итого:	1495.67	1489.59	7.188	541.2	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации