

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Торговая ул, д. 20 (4 МКД ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА518  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 251254 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3422  
Обратка: ПРИМ SN 251255 КТПТР-06 SN 3422 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2025	67.14	61.93	5.21	8.06	8.11	189.63	191.15	-0.79	0.970	24.0	24.0
02.06.2025	67.96	63.07	4.89	8.48	8.53	199.37	201.06	-0.84	0.950	24.0	24.0
03.06.2025	66.57	61.93	4.64	7.83	7.86	184.14	185.39	-0.67	0.812	24.0	24.0
04.06.2025	63.03	57.76	5.27	6.35	6.38	149.75	150.86	-0.73	0.776	24.0	24.0
05.06.2025	63.40	58.26	5.14	6.38	6.40	150.26	151.25	-0.65	0.761	24.0	24.0
06.06.2025	65.58	59.66	5.92	6.62	6.64	155.68	156.75	-0.68	0.901	24.0	24.0
07.06.2025	66.80	60.84	5.96	6.15	6.18	144.66	145.71	-0.72	0.849	24.0	24.0
08.06.2025	68.64	62.84	5.80	6.36	6.38	149.36	150.47	-0.74	0.857	24.0	24.0
09.06.2025	68.88	61.29	7.59	6.42	6.43	150.73	151.78	-0.69	1.136	24.0	24.0
10.06.2025	61.18	40.84	20.35	3.71	3.73	87.35	88.01	-0.75	0.457	24.0	24.0
11.06.2025	44.40	19.90	24.50	0.13	0.14	3.57	3.61	-1.16	0.087	24.0	24.0
12.06.2025	35.37	19.91	15.46	0.07	0.08	3.17	3.38	-6.37	0.056	21.2	24.0
13.06.2025	28.30	19.42	8.88	0.02	0.03	1.83	2.07	-12.34	0.024	12.2	24.0
14.06.2025	22.85	22.54	0.32	0.00	0.00	0.00	0.55	-200.00	0.000	0.0	24.0
15.06.2025	22.22	22.13	0.08	0.00	0.00	0.00	0.25	-200.00	0.000	0.0	24.0
16.06.2025	21.64	21.59	0.04	0.00	0.00	0.00	0.11	-200.00	0.000	0.0	24.0
17.06.2025	21.22	21.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.26	-200.00	0.000	0.0	24.0
18.06.2025	20.49	20.48	0.01	0.00	0.00	0.00	0.37	-200.00	0.000	0.0	24.0
19.06.2025	19.56	19.57	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.35	-200.00	0.000	0.0	24.0
20.06.2025	19.31	19.27	0.04	0.00	0.00	0.00	0.30	-200.00	0.000	0.0	24.0
21.06.2025	19.16	19.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.57	-200.00	0.000	0.0	24.0
22.06.2025	19.03	18.98	0.05	0.00	0.00	0.00	0.41	-200.00	0.000	0.0	24.0
23.06.2025	18.61	18.59	0.01	0.00	0.00	0.00	0.32	-200.00	0.000	0.0	24.0
24.06.2025	18.22	18.39	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.23	-200.00	0.000	0.0	24.0
25.06.2025	17.74	17.75	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.28	-199.89	0.000	0.0	24.0
26.06.2025	17.67	17.69	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.49	-200.00	0.000	0.0	24.0
27.06.2025	17.91	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	-200.00	0.000	0.0	24.0
28.06.2025	18.12	18.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.36	-200.00	0.000	0.0	24.0
29.06.2025	18.27	18.26	0.02	0.00	0.00	0.00	0.51	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.06.2025	18.31	18.28	0.03	0.00	0.00	0.00	0.33	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	36.59	32.58	4.00	2.22	2.23	---	---	-114.23	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1569.52	1587.58	---	8.634	297.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	237127.66	246272.31	6661.182	44753.8	50962.9
30.06.2025	238697.17	247859.89	6669.816	45051.2	51682.9
Итого:	1569.52	1587.58	8.634	297.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации