

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (ООО "ЗУК")
 Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839
 Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20457
 Обратка: ПРИМ SN 20458
 Подпитка:

Датчик температуры:
 КТПТР-06 SN 995
 КТПТР-06 SN 995

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.06.2025	12.32	12.20	0.12	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
02.06.2025	12.58	12.46	0.11	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
03.06.2025	12.82	12.69	0.13	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
04.06.2025	12.95	12.81	0.15	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	24.0
05.06.2025	28.94	24.15	4.80	0.32	0.36	0.00	7.60	8.02	0.00	0.088	0.000	0.088	8.5	24.0
06.06.2025	61.84	47.45	14.39	0.64	0.70	0.00	15.07	16.42	0.00	0.210	0.000	0.210	23.4	24.0
07.06.2025	62.22	50.58	11.64	0.83	0.89	0.00	19.66	20.98	0.00	0.224	0.000	0.224	21.8	24.0
08.06.2025	63.97	53.21	10.76	0.85	0.91	0.00	20.05	21.23	0.00	0.210	0.000	0.210	17.4	24.0
09.06.2025	63.90	53.26	10.64	0.91	0.96	0.00	21.46	22.50	0.00	0.223	0.000	0.223	18.0	24.0
10.06.2025	54.98	44.92	10.05	0.68	0.72	0.00	16.07	16.84	0.00	0.166	0.000	0.166	17.1	24.0
11.06.2025	67.07	55.72	11.34	0.74	0.76	0.00	17.34	17.65	0.00	0.204	0.000	0.204	15.9	24.0
12.06.2025	66.56	55.61	10.95	0.70	0.72	0.00	16.34	16.69	0.00	0.196	0.000	0.196	15.6	24.0
13.06.2025	66.21	55.13	11.07	0.70	0.74	0.00	16.43	17.02	0.00	0.196	0.000	0.196	15.2	24.0
14.06.2025	66.45	55.63	10.83	0.70	0.74	0.00	16.43	17.14	0.00	0.198	0.000	0.198	15.4	24.0
15.06.2025	66.79	55.71	11.08	0.62	0.66	0.00	14.59	15.13	0.00	0.177	0.000	0.177	14.3	24.0
16.06.2025	65.85	54.91	10.94	0.70	0.74	0.00	16.49	17.09	0.00	0.189	0.000	0.189	15.5	24.0
17.06.2025	66.59	56.44	10.15	0.70	0.74	0.00	16.35	16.90	0.00	0.185	0.000	0.185	15.1	24.0
18.06.2025	66.50	55.86	10.64	0.68	0.72	0.00	16.02	16.59	0.00	0.189	0.000	0.189	15.2	24.0
19.06.2025	66.11	54.38	11.73	0.68	0.72	0.00	15.99	16.65	0.00	0.200	0.000	0.200	15.5	24.0
20.06.2025	66.30	55.89	10.41	0.74	0.79	0.00	17.51	18.32	0.00	0.197	0.000	0.197	16.2	24.0
21.06.2025	66.44	55.37	11.07	0.73	0.77	0.00	17.15	17.86	0.00	0.206	0.000	0.206	16.0	24.0
22.06.2025	67.29	56.62	10.68	0.68	0.73	0.00	15.95	16.63	0.00	0.182	0.000	0.182	15.0	24.0
23.06.2025	66.37	54.65	11.73	0.72	0.76	0.00	16.84	17.50	0.00	0.219	0.000	0.219	16.5	24.0
24.06.2025	65.56	54.93	10.63	0.76	0.80	0.00	17.77	18.59	0.00	0.198	0.000	0.198	16.6	24.0
25.06.2025	65.63	54.89	10.74	0.77	0.82	0.00	18.15	18.91	0.00	0.202	0.000	0.202	17.0	24.0
26.06.2025	65.76	53.83	11.93	0.76	0.81	0.00	17.90	18.63	0.00	0.219	0.000	0.219	17.0	24.0
27.06.2025	65.76	54.63	11.13	0.75	0.79	0.00	17.55	18.22	0.00	0.212	0.000	0.212	16.9	24.0
28.06.2025	65.56	54.35	11.21	0.67	0.71	0.00	15.75	16.42	0.00	0.192	0.000	0.192	15.7	24.0
29.06.2025	65.58	54.48	11.09	0.72	0.76	0.00	16.83	17.54	0.00	0.207	0.000	0.207	16.4	24.0
30.06.2025	65.65	53.71	11.94	0.71	0.75	0.00	16.60	17.26	0.00	0.210	0.000	0.210	17.0	24.0
Средние:	57.02	47.55	9.47	0.62	0.66	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	433.89	452.73	0.00	5.100	0.000	5.100	424.2	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	65174.82	64955.82	620.05	4065.077	29.185	1694.262	30705.7	35360.8
30.06.2025	65608.70	65408.54	620.05	4070.177	29.185	1699.362	31129.9	36080.8
Итого:	433.89	452.73	0.00	5.100	0.000	5.100	424.2	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации