

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ОБРАТКА: ПРИМ SN 20445 КТПТР-01 SN 1964
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2025	62.69	54.45	8.24	2.55	2.54	60.16	60.17	-0.02	0.486	24.0	24.0
02.06.2025	63.00	55.63	7.37	2.76	2.77	64.97	65.42	-0.70	0.435	24.0	24.0
03.06.2025	62.66	54.93	7.74	2.62	2.63	61.76	62.32	-0.90	0.449	24.0	24.0
04.06.2025	60.19	49.32	10.87	1.90	1.90	44.81	45.07	-0.57	0.403	24.0	24.0
05.06.2025	59.61	48.12	11.49	1.72	1.71	40.56	40.65	-0.23	0.420	24.0	24.0
06.06.2025	57.91	44.18	13.73	1.21	1.20	28.60	28.54	0.22	0.375	24.0	24.0
07.06.2025	60.33	50.82	9.51	2.29	2.29	54.12	54.30	-0.34	0.467	24.0	24.0
08.06.2025	64.48	58.82	5.67	3.48	3.52	82.02	83.03	-1.22	0.462	24.0	24.0
09.06.2025	64.44	58.40	6.04	3.50	3.54	82.37	83.67	-1.56	0.489	24.0	24.0
10.06.2025	55.93	49.22	6.71	2.57	2.61	60.66	61.63	-1.58	0.311	21.2	24.0
11.06.2025	66.68	61.82	4.86	4.00	4.05	94.04	95.57	-1.62	0.459	24.0	24.0
12.06.2025	66.60	61.92	4.68	3.80	3.90	89.41	91.85	-2.69	0.401	24.0	24.0
13.06.2025	65.89	60.56	5.33	3.53	3.62	83.01	85.41	-2.84	0.434	24.0	24.0
14.06.2025	66.20	61.67	4.53	3.62	3.72	85.18	87.74	-2.95	0.382	24.0	24.0
15.06.2025	67.04	62.46	4.58	3.77	3.88	88.59	91.37	-3.09	0.403	24.0	24.0
16.06.2025	65.45	59.64	5.81	3.34	3.44	78.71	81.19	-3.10	0.440	24.0	24.0
17.06.2025	66.30	61.69	4.61	3.61	3.72	84.85	87.61	-3.20	0.387	24.0	24.0
18.06.2025	66.31	61.12	5.19	3.61	3.73	85.00	87.89	-3.34	0.419	24.0	24.0
19.06.2025	65.52	60.09	5.43	3.23	3.33	75.99	78.58	-3.35	0.404	24.0	24.0
20.06.2025	65.27	56.34	8.94	3.08	3.17	72.51	74.98	-3.34	0.630	24.0	24.0
21.06.2025	65.46	49.51	15.95	3.16	3.24	74.30	76.77	-3.26	1.175	24.0	24.0
22.06.2025	66.52	48.70	17.82	3.23	3.31	75.88	78.44	-3.32	1.349	24.0	24.0
23.06.2025	42.89	37.38	5.51	1.30	1.34	30.64	31.71	-3.45	0.520	8.9	24.0
24.06.2025	20.03	19.92	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.06.2025	35.91	31.77	4.14	1.06	1.09	25.04	25.69	-2.54	0.253	8.8	24.0
26.06.2025	64.87	58.82	6.05	2.92	3.00	68.83	70.79	-2.81	0.407	24.0	24.0
27.06.2025	64.75	57.97	6.78	2.86	2.94	67.27	69.35	-3.04	0.431	24.0	24.0
28.06.2025	64.61	58.41	6.20	2.69	2.77	63.40	65.34	-3.02	0.385	24.0	24.0
29.06.2025	64.26	57.71	6.55	2.58	2.65	60.77	62.73	-3.17	0.391	24.0	24.0
30.06.2025	64.12	56.76	7.37	2.53	2.61	59.59	61.62	-3.35	0.428	24.0	24.0
Средние:	60.86	53.60	7.26	2.75	2.81	---	---	-2.15	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1943.08	1989.43	---	13.996	662.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	58744.46	58574.08	1843.835	18983.3	21387.2
30.06.2025	60687.54	60563.52	1857.832	19646.1	22107.2
Итого:	1943.07	1989.43	13.996	662.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации