

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2025	69.07	64.53	4.54	7.29	7.26	171.12	170.91	0.13	0.761	24.0	24.0
02.06.2025	69.02	64.63	4.38	7.50	7.74	176.06	182.22	-3.44	0.764	23.4	24.0
03.06.2025	69.01	64.19	4.82	7.09	7.12	166.55	167.60	-0.63	0.754	24.0	24.0
04.06.2025	67.37	62.08	5.28	5.80	5.82	136.47	137.17	-0.51	0.706	24.0	24.0
05.06.2025	67.62	61.85	5.77	5.83	5.84	137.07	137.71	-0.47	0.778	24.0	24.0
06.06.2025	68.15	62.12	6.03	5.97	6.03	140.24	142.20	-1.39	0.816	23.7	24.0
07.06.2025	67.75	61.94	5.82	5.59	5.60	131.50	132.03	-0.40	0.747	24.0	24.0
08.06.2025	68.41	63.21	5.20	5.71	5.71	134.19	134.65	-0.34	0.685	24.0	24.0
09.06.2025	68.72	61.84	6.88	5.75	5.75	135.11	135.52	-0.30	0.908	24.0	24.0
10.06.2025	54.39	51.50	2.90	3.14	3.15	74.15	74.83	-0.91	0.289	13.7	24.0
11.06.2025	22.13	35.34	-13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.56	0.000	0.0	24.0
12.06.2025	30.70	24.74	5.96	0.39	0.40	9.60	9.69	-0.96	0.075	14.0	24.0
13.06.2025	29.02	16.84	12.18	0.05	0.07	3.20	3.60	-11.80	0.040	21.4	24.0
14.06.2025	22.59	19.69	2.91	0.01	0.01	0.38	1.39	-113.79	0.002	2.3	24.0
15.06.2025	21.92	21.60	0.33	0.00	0.00	0.00	1.19	-200.00	0.000	0.0	24.0
16.06.2025	21.33	21.20	0.13	0.00	0.00	0.00	0.02	-200.00	0.000	0.0	24.0
17.06.2025	20.85	20.69	0.15	0.00	0.00	0.00	0.06	-200.00	0.000	0.0	24.0
18.06.2025	20.13	19.94	0.19	0.00	0.00	0.00	0.56	-199.59	0.000	0.0	24.0
19.06.2025	19.45	19.28	0.17	0.00	0.00	0.00	1.27	-200.00	0.000	0.0	24.0
20.06.2025	19.25	19.17	0.08	0.00	0.00	0.00	0.50	-200.00	0.000	0.0	24.0
21.06.2025	19.09	19.04	0.05	0.00	0.00	0.00	1.14	-200.00	0.000	0.0	24.0
22.06.2025	18.97	18.83	0.14	0.00	0.00	0.00	1.46	-200.00	0.000	0.0	24.0
23.06.2025	18.50	18.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.15	-200.00	0.000	0.0	24.0
24.06.2025	21.83	18.20	3.64	0.04	0.04	1.28	1.62	-23.60	0.011	4.3	24.0
25.06.2025	17.15	17.42	-0.27	0.00	0.01	0.06	1.02	-177.06	0.000	0.2	24.0
26.06.2025	17.62	17.27	0.35	0.00	0.01	0.13	1.74	-172.98	0.000	0.5	24.0
27.06.2025	39.59	35.39	4.20	2.15	2.13	50.56	51.26	-1.38	0.422	11.0	24.0
28.06.2025	66.70	60.93	5.77	4.79	4.76	112.75	112.34	0.37	0.636	23.9	24.0
29.06.2025	66.45	60.95	5.51	4.59	4.56	107.98	107.67	0.29	0.586	24.0	24.0
30.06.2025	66.37	59.49	6.88	4.51	4.49	106.19	105.89	0.28	0.718	24.0	24.0
Средние:	41.64	38.74	2.90	2.54	2.55	---	---	-77.80	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1794.57	1817.39	---	9.697	354.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	120616.21	119130.39	3242.402	24114.7	26610.1
30.06.2025	122410.78	120947.78	3252.099	24469.1	27330.1
Итого:	1794.57	1817.39	9.697	354.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации