

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ВПС SN 4015690
Обратка: ВПС SN 4015691

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 34527
КТПТР-01 SN 34527А

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	19.50	18.40	0.00	0.62	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
02.09.2025	19.60	18.50	0.00	0.07	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
03.09.2025	19.80	18.70	0.00	0.42	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
04.09.2025	19.70	18.60	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
05.09.2025	19.80	18.70	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
06.09.2025	19.90	18.90	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
07.09.2025	19.80	18.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
08.09.2025	19.90	18.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
09.09.2025	19.50	18.30	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
10.09.2025	19.20	18.10	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
11.09.2025	18.90	17.70	0.00	0.54	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
12.09.2025	18.20	17.00	0.00	0.08	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
13.09.2025	18.40	17.30	0.00	0.13	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
14.09.2025	18.50	17.50	0.00	0.19	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
15.09.2025	18.70	17.60	0.00	0.11	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
16.09.2025	18.60	17.50	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
17.09.2025	18.70	17.40	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
18.09.2025	18.90	17.60	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
19.09.2025	19.00	17.60	0.00	0.05	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
20.09.2025	19.00	17.80	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
21.09.2025	19.10	18.00	0.00	0.22	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
22.09.2025	19.10	17.90	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
23.09.2025	19.20	18.20	0.00	0.00	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
24.09.2025	19.60	18.30	0.00	0.05	5.00	5.00	0.000	5.00	24.0	*
25.09.2025	28.90	25.80	67.39	67.11	5.00	5.00	0.308	5.00	24.0	*
26.09.2025	38.70	32.80	85.05	85.75	5.00	5.00	0.491	5.00	24.0	*
27.09.2025	42.00	35.30	89.16	89.10	5.00	5.00	0.604	5.00	24.0	*
28.09.2025	40.60	33.40	80.25	80.47	5.00	5.00	0.571	5.00	24.0	*
29.09.2025	40.20	32.90	76.25	76.42	5.00	5.00	0.563	5.00	24.0	*
30.09.2025	39.60	32.20	71.93	72.13	5.00	5.00	0.528	5.00	24.0	*
Средние:	23.02	20.85	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	470.03	473.47	---	---	3.065	---	720.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	174592.53	178502.36	2373.923	78288.5
30.09.2025	175062.56	178975.83	2376.989	79008.4
Итого:	470.03	473.47	3.065	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Автозаводская ул, д. 14 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2279

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	39.80	4.18	5.00	0.166	5.00	24.0	*
02.09.2025	42.50	4.84	5.00	0.197	5.00	24.0	*
03.09.2025	42.40	4.60	5.00	0.188	5.00	24.0	*
04.09.2025	41.40	4.16	5.00	0.164	5.00	24.0	*
05.09.2025	41.40	4.60	5.00	0.181	5.00	24.0	*
06.09.2025	42.20	4.81	5.00	0.192	5.00	24.0	*
07.09.2025	41.10	5.23	5.00	0.214	5.00	24.0	*
08.09.2025	41.10	4.34	5.00	0.169	5.00	24.0	*
09.09.2025	42.60	4.79	5.00	0.198	5.00	24.0	*
10.09.2025	42.40	4.70	5.00	0.195	5.00	24.0	*
11.09.2025	41.20	4.07	5.00	0.162	5.00	24.0	*
12.09.2025	41.00	4.26	5.00	0.173	5.00	24.0	*
13.09.2025	41.90	4.96	5.00	0.206	5.00	24.0	*
14.09.2025	41.10	5.02	5.00	0.199	5.00	24.0	*
15.09.2025	40.80	4.22	5.00	0.163	5.00	24.0	*
16.09.2025	42.00	4.87	5.00	0.206	5.00	24.0	*
17.09.2025	43.60	5.06	5.00	0.210	5.00	24.0	*
18.09.2025	42.50	5.15	5.00	0.211	5.00	24.0	*
19.09.2025	43.70	4.94	5.00	0.210	5.00	24.0	*
20.09.2025	42.20	4.83	5.00	0.194	5.00	24.0	*
21.09.2025	41.70	5.72	5.00	0.242	5.00	24.0	*
22.09.2025	42.30	4.92	5.00	0.198	5.00	24.0	*
23.09.2025	42.90	5.14	5.00	0.216	5.00	24.0	*
24.09.2025	43.20	5.25	5.00	0.215	5.00	24.0	*
25.09.2025	43.40	5.04	5.00	0.211	5.00	24.0	*
26.09.2025	36.70	4.71	5.00	0.165	5.00	24.0	*
27.09.2025	41.70	4.75	5.00	0.194	5.00	24.0	*
28.09.2025	43.40	5.69	5.00	0.243	5.00	24.0	*
29.09.2025	43.70	5.63	5.00	0.238	5.00	24.0	*
30.09.2025	44.40	5.40	5.00	0.223	5.00	24.0	*
Средние:	42.01	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	145.87	---	5.943	---	720.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.08.2025	11966.09	516.599	57268.6
30.09.2025	12111.96	522.542	57988.6
Итого:	145.87	5.943	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации