

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10304
Обратка: ПРИМ SN 10198
Подпитка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4279
КТПТР-06 SN 4279а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°С	°С	°С	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2025	65.16	55.11	10.04	0.24	0.24	0.00	5.56	5.56	0.00	0.068	0.000	0.068	16.5	24.0
02.09.2025	65.48	55.46	10.02	0.21	0.21	0.00	4.90	4.90	0.00	0.058	0.000	0.058	15.7	24.0
03.09.2025	66.33	56.81	9.52	0.24	0.24	0.00	5.54	5.54	0.00	0.065	0.000	0.065	14.4	24.0
04.09.2025	65.97	56.22	9.76	0.23	0.23	0.00	5.35	5.35	0.00	0.062	0.000	0.062	15.1	24.0
05.09.2025	65.57	55.12	10.45	0.29	0.29	0.00	6.93	6.93	0.00	0.091	0.000	0.091	17.0	24.0
06.09.2025	64.87	55.76	9.10	0.23	0.23	0.00	5.43	5.43	0.00	0.059	0.000	0.059	16.0	24.0
07.09.2025	65.91	54.38	11.53	0.32	0.32	0.00	7.42	7.42	0.00	0.122	0.000	0.122	16.1	24.0
08.09.2025	64.84	55.34	9.50	0.27	0.27	0.00	6.32	6.32	0.00	0.077	0.000	0.077	16.6	24.0
09.09.2025	65.09	55.55	9.54	0.26	0.26	0.00	6.10	6.10	0.00	0.075	0.000	0.075	15.8	24.0
10.09.2025	64.63	55.62	9.01	0.22	0.22	0.00	5.17	5.17	0.00	0.055	0.000	0.055	15.7	24.0
11.09.2025	64.64	55.90	8.73	0.24	0.24	0.00	5.54	5.54	0.00	0.058	0.000	0.058	15.9	24.0
12.09.2025	64.69	55.17	9.51	0.27	0.27	0.00	6.27	6.27	0.00	0.073	0.000	0.073	16.9	24.0
13.09.2025	64.79	56.63	8.16	0.24	0.24	0.00	5.61	5.61	0.00	0.057	0.000	0.057	14.9	24.0
14.09.2025	65.41	56.89	8.52	0.24	0.24	0.00	5.57	5.57	0.00	0.058	0.000	0.058	14.9	24.0
15.09.2025	64.71	55.21	9.50	0.26	0.26	0.00	6.08	6.08	0.00	0.069	0.000	0.069	16.8	24.0
16.09.2025	64.93	55.99	8.94	0.25	0.25	0.00	5.92	5.92	0.00	0.066	0.000	0.066	15.8	24.0
17.09.2025	65.63	56.28	9.34	0.25	0.25	0.00	5.95	5.95	0.00	0.070	0.000	0.070	15.3	24.0
18.09.2025	65.18	56.26	8.92	0.27	0.27	0.00	6.28	6.28	0.00	0.069	0.000	0.069	16.1	24.0
19.09.2025	65.27	56.39	8.88	0.28	0.28	0.00	6.63	6.63	0.00	0.074	0.000	0.074	16.5	24.0
20.09.2025	65.34	56.15	9.18	0.26	0.26	0.00	6.10	6.10	0.00	0.069	0.000	0.069	15.9	24.0
21.09.2025	64.95	57.22	7.72	0.23	0.23	0.00	5.37	5.37	0.00	0.052	0.000	0.052	15.2	24.0
22.09.2025	65.14	57.12	8.02	0.24	0.24	0.00	5.68	5.68	0.00	0.056	0.000	0.056	15.6	24.0
23.09.2025	64.75	56.77	7.98	0.26	0.26	0.00	6.09	6.09	0.00	0.058	0.000	0.058	16.3	24.0
24.09.2025	67.70	51.43	16.27	0.34	0.34	0.02	8.00	8.00	0.39	0.158	0.021	0.179	17.5	24.0
25.09.2025	67.84	42.82	25.02	0.50	0.50	0.00	11.65	11.65	0.00	0.280	0.000	0.280	24.0	24.0
26.09.2025	67.59	44.43	23.16	0.59	0.59	0.00	13.80	13.80	0.00	0.310	0.000	0.310	24.0	24.0
27.09.2025	67.79	46.58	21.21	0.73	0.73	0.00	17.18	17.18	0.00	0.358	0.000	0.358	24.0	24.0
28.09.2025	70.09	46.15	23.93	0.64	0.64	0.00	15.08	15.08	0.00	0.358	0.000	0.358	24.0	24.0
29.09.2025	71.76	46.72	25.04	0.66	0.66	0.00	15.42	15.42	0.00	0.383	0.000	0.383	24.0	24.0
30.09.2025	71.06	48.48	22.58	0.78	0.78	0.00	18.21	18.21	0.00	0.410	0.000	0.410	24.0	24.0
Средние:	66.10	53.80	12.30	0.33	0.33	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	235.15	235.15	0.39	3.819	0.021	3.840	526.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	23706.19	23857.47	6.31	520.271	0.280	520.550	30847.1	35487.8
30.09.2025	23941.33	24092.62	6.70	524.089	0.301	524.390	31373.6	36207.8
Итого:	235.15	235.15	0.39	3.818	0.021	3.840	526.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации