

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10179 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4277
Обратка: ПРИМ SN 10276 КТПТР-06 SN 4277а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	16.78	16.41	0.37	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
02.09.2025	16.73	16.38	0.34	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
03.09.2025	16.72	16.36	0.36	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
04.09.2025	16.75	16.41	0.34	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
05.09.2025	16.71	16.37	0.34	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
06.09.2025	16.68	16.36	0.32	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
07.09.2025	16.81	16.46	0.35	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
08.09.2025	16.80	16.45	0.35	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
09.09.2025	16.82	16.44	0.38	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
10.09.2025	16.55	16.16	0.39	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	24.0	24.0
11.09.2025	16.36	15.97	0.39	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
12.09.2025	16.18	15.79	0.39	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
13.09.2025	15.77	15.36	0.41	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
14.09.2025	15.70	15.35	0.34	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
15.09.2025	15.73	15.40	0.33	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
16.09.2025	15.70	15.37	0.33	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
17.09.2025	15.61	15.26	0.35	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
18.09.2025	15.51	15.16	0.35	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
19.09.2025	15.41	15.08	0.33	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
20.09.2025	15.35	15.01	0.34	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
21.09.2025	15.36	15.02	0.34	0.00	0.00	0.71	0.71	-0.01	0.000	23.8	24.0
22.09.2025	15.46	15.13	0.33	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
23.09.2025	15.47	15.14	0.34	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
24.09.2025	15.75	15.33	0.42	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
25.09.2025	16.15	15.64	0.51	0.00	0.00	0.72	0.72	-0.01	0.000	23.9	24.0
26.09.2025	37.11	23.33	13.77	0.38	0.38	9.24	9.36	-1.31	0.275	23.9	24.0
27.09.2025	65.84	34.74	31.09	0.82	0.82	19.28	19.55	-1.39	0.597	24.0	24.0
28.09.2025	67.75	35.22	32.53	0.81	0.81	19.02	19.31	-1.48	0.618	24.0	24.0
29.09.2025	69.71	36.16	33.55	0.83	0.83	19.48	19.79	-1.56	0.652	24.0	24.0
30.09.2025	68.40	35.12	33.28	0.79	0.79	18.52	18.81	-1.52	0.615	24.0	24.0
Средние:	23.72	18.61	5.11	0.12	0.12	---	---	-0.25	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	103.46	104.72	---	2.764	716.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	21479.31	21875.49	668.196	18839.6	24878.9
30.09.2025	21582.76	21980.21	670.959	19556.5	25598.9
Итого:	103.46	104.72	2.764	716.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации