

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15306 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2975
Обратка: ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	63.48	59.21	4.27	2.01	2.01	47.42	47.36	0.13	0.192	24.0	24.0
02.09.2025	63.97	59.39	4.58	2.05	2.05	48.37	48.31	0.13	0.220	24.0	24.0
03.09.2025	65.23	61.42	3.81	2.34	2.33	55.13	55.08	0.11	0.209	24.0	24.0
04.09.2025	64.96	60.76	4.20	2.35	2.34	55.22	55.17	0.10	0.226	24.0	24.0
05.09.2025	45.12	41.42	3.70	1.01	1.01	23.85	23.83	0.05	0.106	11.2	24.0
06.09.2025	63.07	58.89	4.18	2.16	2.16	50.93	50.97	-0.09	0.210	24.0	24.0
07.09.2025	64.22	60.24	3.99	2.27	2.27	53.57	53.57	0.00	0.210	24.0	24.0
08.09.2025	63.38	59.00	4.38	2.15	2.15	50.73	50.73	0.00	0.212	24.0	24.0
09.09.2025	63.35	59.45	3.90	2.16	2.16	50.97	50.97	-0.01	0.195	24.0	24.0
10.09.2025	62.99	58.66	4.32	2.13	2.13	50.29	50.28	0.02	0.215	24.0	24.0
11.09.2025	62.86	58.62	4.24	2.12	2.12	50.03	50.01	0.03	0.209	24.0	24.0
12.09.2025	62.80	58.12	4.68	2.10	2.09	49.49	49.48	0.02	0.227	24.0	24.0
13.09.2025	63.06	58.57	4.49	2.13	2.13	50.23	50.24	-0.02	0.223	24.0	24.0
14.09.2025	63.80	58.85	4.95	2.20	2.19	51.74	51.77	-0.07	0.256	24.0	24.0
15.09.2025	62.68	57.34	5.34	2.06	2.05	48.46	48.52	-0.12	0.252	24.0	24.0
16.09.2025	63.06	58.47	4.59	2.11	2.11	49.75	49.81	-0.13	0.227	24.0	24.0
17.09.2025	64.04	59.10	4.94	2.22	2.21	52.20	52.28	-0.15	0.253	24.0	24.0
18.09.2025	63.38	58.00	5.39	2.18	2.18	51.40	51.48	-0.16	0.272	24.0	24.0
19.09.2025	63.25	58.10	5.15	2.13	2.13	50.31	50.38	-0.15	0.253	24.0	24.0
20.09.2025	63.43	59.42	4.02	2.21	2.21	52.10	52.19	-0.18	0.208	24.0	24.0
21.09.2025	63.26	57.40	5.85	2.17	2.17	51.23	51.32	-0.17	0.295	24.0	24.0
22.09.2025	63.34	57.70	5.64	2.13	2.13	50.28	50.37	-0.20	0.275	24.0	24.0
23.09.2025	62.75	58.23	4.52	2.11	2.11	49.83	49.94	-0.21	0.222	24.0	24.0
24.09.2025	66.33	62.91	3.42	3.02	3.02	71.05	71.22	-0.24	0.239	24.0	24.0
25.09.2025	63.25	60.55	2.70	2.47	2.48	58.24	58.49	-0.43	0.215	22.2	24.0
26.09.2025	65.07	61.19	3.88	2.72	2.73	63.92	64.46	-0.84	0.245	24.0	24.0
27.09.2025	64.89	60.56	4.33	2.48	2.49	58.47	58.86	-0.68	0.251	24.0	24.0
28.09.2025	66.86	62.57	4.29	2.44	2.45	57.43	57.75	-0.55	0.245	24.0	24.0
29.09.2025	68.72	64.20	4.53	2.51	2.51	58.91	59.18	-0.45	0.265	24.0	24.0
30.09.2025	66.54	45.31	21.23	1.83	1.82	43.05	43.12	-0.18	0.772	24.0	24.0
Средние:	63.44	58.46	4.98	2.20	2.20	---	---	-0.15	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1554.59	1557.15	---	7.395	705.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	47625.92	46082.09	1167.700	22525.1	25250.6
30.09.2025	49180.51	47639.24	1175.095	23230.5	25970.6
Итого:	1554.59	1557.16	7.395	705.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации