

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	61.76	53.57	8.18	1.51	1.51	35.51	35.78	-0.75	0.295	24.0	24.0
02.09.2025	62.57	54.04	8.53	1.60	1.60	37.68	37.97	-0.76	0.317	24.0	24.0
03.09.2025	62.89	53.50	9.39	1.27	1.27	29.89	30.06	-0.59	0.290	24.0	24.0
04.09.2025	62.67	53.78	8.88	1.25	1.26	29.56	29.73	-0.58	0.264	24.0	24.0
05.09.2025	62.49	54.85	7.64	1.52	1.52	35.85	36.09	-0.67	0.281	24.0	24.0
06.09.2025	62.28	54.43	7.85	1.55	1.56	36.64	36.90	-0.69	0.290	24.0	24.0
07.09.2025	63.07	53.56	9.51	1.59	1.59	37.43	37.67	-0.65	0.383	24.0	24.0
08.09.2025	62.32	53.29	9.03	1.46	1.47	34.52	34.74	-0.64	0.323	24.0	24.0
09.09.2025	62.13	54.75	7.38	1.62	1.63	38.20	38.47	-0.70	0.272	24.0	24.0
10.09.2025	62.16	55.29	6.86	1.68	1.69	39.63	39.92	-0.73	0.275	24.0	24.0
11.09.2025	62.10	55.59	6.50	1.81	1.82	42.79	43.12	-0.75	0.278	24.0	24.0
12.09.2025	62.00	55.34	6.66	1.80	1.81	42.42	42.74	-0.75	0.284	24.0	24.0
13.09.2025	62.25	55.62	6.63	1.81	1.82	42.77	43.10	-0.76	0.281	24.0	24.0
14.09.2025	62.64	54.49	8.15	1.52	1.52	35.80	36.03	-0.65	0.300	24.0	24.0
15.09.2025	62.14	54.13	8.01	1.82	1.82	42.87	43.20	-0.75	0.343	24.0	24.0
16.09.2025	62.31	54.37	7.94	1.76	1.77	41.49	41.78	-0.71	0.328	24.0	24.0
17.09.2025	62.64	54.47	8.17	1.55	1.55	36.43	36.67	-0.66	0.294	24.0	24.0
18.09.2025	62.41	54.86	7.54	1.65	1.65	38.79	39.06	-0.71	0.295	24.0	24.0
19.09.2025	62.24	54.91	7.34	1.69	1.69	39.75	40.03	-0.71	0.297	24.0	24.0
20.09.2025	51.11	47.41	3.70	1.21	1.21	28.62	28.78	-0.58	0.211	16.7	24.0
21.09.2025	63.32	55.13	8.19	1.71	1.71	40.21	40.38	-0.42	0.337	24.0	24.0
22.09.2025	63.53	53.70	9.83	1.60	1.60	37.68	37.88	-0.54	0.383	24.0	24.0
23.09.2025	63.38	55.04	8.33	1.78	1.78	41.94	42.19	-0.57	0.351	24.0	24.0
24.09.2025	65.20	46.74	18.46	1.27	1.24	29.85	29.57	0.94	0.564	24.0	24.0
25.09.2025	66.14	41.41	24.73	2.11	2.09	49.56	49.70	-0.29	1.204	24.0	24.0
26.09.2025	66.35	42.28	24.07	2.51	2.49	59.00	59.34	-0.57	1.393	24.0	24.0
27.09.2025	66.34	43.61	22.73	2.95	2.94	69.30	69.88	-0.84	1.574	24.0	24.0
28.09.2025	68.30	42.68	25.62	2.64	2.63	62.03	62.56	-0.84	1.583	24.0	24.0
29.09.2025	69.03	42.65	26.38	2.59	2.57	60.73	61.24	-0.84	1.595	24.0	24.0
30.09.2025	67.16	43.59	23.57	2.70	2.69	63.53	64.04	-0.80	1.511	24.0	24.0
Средние:	63.16	51.64	11.53	1.78	1.78	---	---	-0.62	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1260.46	1268.61	---	16.395	712.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	50544.71	50826.93	1469.784	23574.3	25899.3
30.09.2025	51805.17	52095.54	1486.179	24286.9	26619.3
Итого:	1260.46	1268.61	16.395	712.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации