

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15315

Обратка: ПРИМ SN 15316

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	64.85	55.26	9.59	1.98	1.97	46.64	46.69	-0.10	0.423	24.0	24.0
02.09.2025	65.36	56.22	9.14	2.05	2.04	48.15	48.20	-0.09	0.434	24.0	24.0
03.09.2025	66.25	58.78	7.46	2.30	2.29	54.02	54.00	0.04	0.401	24.0	24.0
04.09.2025	65.85	58.91	6.94	2.26	2.25	53.27	53.23	0.07	0.360	24.0	24.0
05.09.2025	65.07	58.20	6.87	2.18	2.17	51.27	51.25	0.04	0.348	24.0	24.0
06.09.2025	64.72	57.70	7.02	2.11	2.10	49.63	49.62	0.02	0.342	24.0	24.0
07.09.2025	65.52	58.88	6.65	2.21	2.21	52.13	52.10	0.06	0.346	24.0	24.0
08.09.2025	64.62	57.26	7.35	2.09	2.09	49.32	49.32	0.01	0.353	24.0	24.0
09.09.2025	64.85	57.55	7.30	2.11	2.10	49.61	49.60	0.02	0.352	24.0	24.0
10.09.2025	64.55	57.44	7.11	2.08	2.08	49.05	49.04	0.01	0.344	24.0	24.0
11.09.2025	64.45	56.75	7.69	2.08	2.07	48.92	48.93	-0.02	0.370	24.0	24.0
12.09.2025	64.38	57.32	7.06	2.05	2.05	48.38	48.38	0.01	0.336	24.0	24.0
13.09.2025	64.64	56.99	7.65	2.09	2.08	49.26	49.27	-0.02	0.374	24.0	24.0
14.09.2025	65.20	56.29	8.91	2.13	2.12	50.17	50.21	-0.06	0.441	24.0	24.0
15.09.2025	64.15	54.77	9.38	2.03	2.02	47.75	47.80	-0.10	0.435	24.0	24.0
16.09.2025	63.54	55.77	7.77	2.08	2.07	49.02	49.03	-0.01	0.371	24.0	24.0
17.09.2025	65.46	58.04	7.41	2.17	2.16	50.98	50.97	0.01	0.374	24.0	24.0
18.09.2025	64.87	55.83	9.04	2.13	2.12	50.14	50.17	-0.07	0.448	24.0	24.0
19.09.2025	64.75	56.89	7.86	2.09	2.08	49.15	49.16	-0.02	0.383	24.0	24.0
20.09.2025	64.90	57.81	7.10	2.15	2.15	50.73	50.71	0.03	0.355	24.0	24.0
21.09.2025	64.74	56.86	7.88	2.12	2.11	49.91	49.92	-0.02	0.388	24.0	24.0
22.09.2025	64.89	55.94	8.95	2.08	2.07	48.86	48.89	-0.07	0.424	24.0	24.0
23.09.2025	64.61	57.74	6.87	2.10	2.09	49.36	49.34	0.04	0.332	24.0	24.0
24.09.2025	67.63	61.50	6.13	2.78	2.77	65.45	65.28	0.26	0.391	24.0	24.0
25.09.2025	67.13	60.71	6.42	2.50	2.48	58.67	58.58	0.16	0.367	24.0	24.0
26.09.2025	66.85	50.17	16.68	2.55	2.53	59.87	60.04	-0.28	0.977	24.0	24.0
27.09.2025	66.72	38.41	28.30	2.36	2.35	55.62	56.11	-0.86	1.568	24.0	24.0
28.09.2025	68.83	38.12	30.70	2.36	2.35	55.51	56.06	-1.00	1.700	24.0	24.0
29.09.2025	70.47	39.62	30.85	2.39	2.38	56.04	56.62	-1.03	1.723	24.0	24.0
30.09.2025	69.69	38.54	31.15	2.30	2.29	53.90	54.47	-1.05	1.675	24.0	24.0
Средние:	65.65	54.68	10.98	2.20	2.19	---	---	-0.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1550.80	1553.00	---	17.136	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	80438.21	81086.34	2132.323	29897.7	32747.2
30.09.2025	81989.01	82639.34	2149.459	30617.7	33467.2
Итого:	1550.80	1553.00	17.135	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации