

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 15335 КТПТР-06 SN 4268  
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	20.07	19.62	0.44	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
02.09.2025	20.00	19.57	0.42	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
03.09.2025	19.89	19.47	0.42	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
04.09.2025	19.86	19.45	0.41	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
05.09.2025	19.79	19.39	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	199.79	0.001	24.0	24.0
06.09.2025	19.73	19.33	0.39	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
07.09.2025	19.80	19.43	0.37	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
08.09.2025	19.75	19.37	0.38	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
09.09.2025	19.70	19.32	0.38	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
10.09.2025	19.40	18.97	0.43	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
11.09.2025	19.24	18.81	0.44	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
12.09.2025	18.97	18.55	0.43	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
13.09.2025	18.61	18.16	0.46	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
14.09.2025	18.50	18.09	0.41	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
15.09.2025	18.55	18.16	0.39	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
16.09.2025	18.42	18.04	0.37	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
17.09.2025	18.36	17.97	0.39	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
18.09.2025	18.26	17.86	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
19.09.2025	18.27	17.87	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
20.09.2025	18.26	17.86	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
21.09.2025	18.33	17.92	0.41	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
22.09.2025	18.41	18.02	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
23.09.2025	18.38	17.98	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
24.09.2025	18.52	18.12	0.40	0.03	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
25.09.2025	18.70	18.32	0.38	0.03	0.00	1.44	0.00	199.94	0.001	24.0	24.0
26.09.2025	18.15	17.73	0.41	0.04	0.00	1.44	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
27.09.2025	45.24	30.67	14.57	0.90	0.86	21.46	20.56	4.28	0.519	24.0	24.0
28.09.2025	68.12	39.90	28.22	1.59	1.62	37.43	38.60	-3.09	1.054	24.0	24.0
29.09.2025	69.84	41.07	28.76	1.64	1.67	38.39	39.65	-3.22	1.102	24.0	24.0
30.09.2025	68.85	39.85	29.00	1.54	1.57	36.29	37.46	-3.18	1.050	24.0	24.0
Средние:	24.87	21.16	3.70	0.22	0.19	---	---	173.15	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	170.95	136.27	---	3.741	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	33850.51	33257.94	1007.282	20150.0	26770.5
30.09.2025	34021.46	33394.20	1011.023	20870.0	27490.5
Итого:	170.95	136.27	3.741	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации