Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Липатова ул, д. 11 (ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н12 Заводской номер: 4864
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ВПС SN 3215955 | КТПТР-01 SN 27259 |
| Обратка: | ВПС SN 3215938 | КТПТР-01 SN 27259 |

Схема измерений: 3

| Дата | t1 | t2 | dt | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | BHP | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | т | т | | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | ч | |
| 01.09.2025 | 69.90 | 62.70 | 7.20 | 59.16 | 61.31 | -3.56 | 5.00 | 5.00 | 0.419 | 24.0 | * |
| 02.09.2025 | 70.50 | 64.90 | 5.60 | 68.08 | 70.79 | -3.91 | 5.00 | 5.00 | 0.382 | 24.0 | * |
| 03.09.2025 | 69.40 | 63.60 | 5.80 | 68.64 | 70.67 | -2.92 | 5.00 | 5.00 | 0.381 | 24.0 | * |
| 04.09.2025 | 68.90 | 62.70 | 6.20 | 64.89 | 65.66 | -1.17 | 5.00 | 5.00 | 0.396 | 24.0 | * |
| 05.09.2025 | 68.30 | 62.10 | 6.20 | 62.94 | 63.45 | -0.81 | 5.00 | 5.00 | 0.381 | 24.0 | * |
| 06.09.2025 | 69.40 | 63.80 | 5.60 | 65.26 | 65.98 | -1.10 | 5.00 | 5.00 | 0.364 | 24.0 | * |
| 07.09.2025 | 68.30 | 60.90 | 7.40 | 62.27 | 62.89 | -0.99 | 5.00 | 5.00 | 0.434 | 24.0 | * |
| 08.09.2025 | 68.50 | 62.30 | 6.20 | 62.71 | 63.18 | -0.75 | 5.00 | 5.00 | 0.376 | 24.0 | * |
| 09.09.2025 | 68.40 | 61.10 | 7.30 | 61.10 | 61.63 | -0.87 | 5.00 | 5.00 | 0.435 | 24.0 | * |
| 10.09.2025 | 68.10 | 61.40 | 6.70 | 59.36 | 59.91 | -0.92 | 5.00 | 5.00 | 0.392 | 24.0 | * |
| 11.09.2025 | 68.00 | 59.60 | 8.40 | 59.11 | 59.74 | -1.07 | 5.00 | 5.00 | 0.491 | 24.0 | * |
| 12.09.2025 | 67.80 | 61.30 | 6.50 | 56.27 | 56.96 | -1.22 | 5.00 | 5.00 | 0.350 | 24.0 | * |
| 13.09.2025 | 68.80 | 62.80 | 6.00 | 61.36 | 62.14 | -1.25 | 5.00 | 5.00 | 0.359 | 24.0 | * |
| 14.09.2025 | 68.10 | 60.80 | 7.30 | 57.87 | 58.62 | -1.28 | 5.00 | 5.00 | 0.413 | 24.0 | * |
| 15.09.2025 | 68.30 | 60.80 | 7.50 | 59.28 | 60.04 | -1.29 | 5.00 | 5.00 | 0.437 | 24.0 | * |
| 16.09.2025 | 69.30 | 62.30 | 7.00 | 61.86 | 62.72 | -1.39 | 5.00 | 5.00 | 0.422 | 24.0 | * |
| 17.09.2025 | 68.60 | 61.20 | 7.40 | 61.28 | 62.20 | -1.48 | 5.00 | 5.00 | 0.443 | 24.0 | * |
| 18.09.2025 | 68.60 | 61.40 | 7.20 | 59.96 | 60.91 | -1.57 | 5.00 | 5.00 | 0.422 | 24.0 | * |
| 19.09.2025 | 66.90 | 61.30 | 5.60 | 55.97 | 56.51 | -0.97 | 5.00 | 5.00 | 0.338 | 23.1 | * |
| 20.09.2025 | 68.50 | 62.10 | 6.40 | 60.89 | 61.38 | -0.81 | 5.00 | 5.00 | 0.385 | 24.0 | * |
| 21.09.2025 | 68.40 | 60.60 | 7.80 | 59.89 | 60.43 | -0.89 | 5.00 | 5.00 | 0.449 | 24.0 | * |
| 22.09.2025 | 68.40 | 52.20 | 16.20 | 61.92 | 61.70 | 0.36 | 5.00 | 5.00 | 1.019 | 24.0 | * |
| 23.09.2025 | 70.30 | 46.50 | 23.80 | 86.35 | 87.50 | -1.32 | 5.00 | 5.00 | 2.036 | 24.0 | |
| 24.09.2025 | 69.00 | 42.90 | 26.10 | 77.49 | 78.54 | -1.35 | 5.00 | 5.00 | 2.011 | 24.0 | * |
| 25.09.2025 | 68.40 | 40.80 | 27.60 | 73.47 | 74.52 | -1.41 | 5.00 | 5.00 | 2.002 | 24.0 | * |
| 26.09.2025 | 68.30 | 36.70 | 31.60 | 56.85 | 57.81 | -1.67 | 5.00 | 5.00 | 1.779 | 24.0 | |
| 27.09.2025 | 70.60 | 36.90 | 33.70 | 53.90 | 54.84 | -1.73 | 5.00 | 5.00 | 1.810 | 24.0 | |
| 28.09.2025 | 71.90 | 36.50 | 35.40 | 56.56 | 57.55 | -1.74 | 5.00 | 5.00 | 1.992 | 24.0 | |
| 29.09.2025 | 70.90 | 35.10 | 35.80 | 52.60 | 53.49 | -1.66 | 5.00 | 5.00 | 1.883 | 24.0 | |
| 30.09.2025 | 71.60 | 37.20 | 34.40 | 57.44 | 58.43 | -1.70 | 5.00 | 5.00 | 1.977 | 24.0 | * |
| Средние: | 69.01 | 55.48 | 13.53 | --- | --- | -1.42 | 5.00 | 5.00 | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1864.75 | 1891.52 | --- | --- | --- | 24.979 | 719.1 | |

| Дата | M1 | M2 | Qtv | BHP |
|---|---|---|---|---|
| | т | т | Гкал | ч |
| 31.08.2025 | 121247.67 | 117422.41 | 3556.445 | 41109.3 |
| 30.09.2025 | 123112.42 | 119313.93 | 3581.424 | 41828.3 |
| Итого: | 1864.75 | 1891.52 | 24.979 | 719.1 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации