

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 49 (ТСЖ "МАРШАЛА РЫБАЛКО,49")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2317

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система (по разнице) ПР в подающем ТП и обратном ТП

| Дата | t1 °C | t2 °C | M1 т | M2 т | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | Qo Гкал | txв °C | ВНР ч | NS |
|------------|----------|----------|---------|---------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|----|
| 01.09.2025 | 60.50 | 41.60 | 37.42 | 11.15 | 5.00 | 5.00 | 1.666 | 5.00 | 24.0 | |
| 02.09.2025 | 61.30 | 41.80 | 37.59 | 10.81 | 5.00 | 5.00 | 1.720 | 5.00 | 24.0 | * |
| 03.09.2025 | 60.30 | 41.40 | 37.33 | 10.49 | 5.00 | 5.00 | 1.672 | 5.00 | 24.0 | * |
| 04.09.2025 | 59.90 | 41.00 | 36.74 | 10.60 | 5.00 | 5.00 | 1.635 | 5.00 | 24.0 | * |
| 05.09.2025 | 59.30 | 40.90 | 36.51 | 10.45 | 5.00 | 5.00 | 1.609 | 5.00 | 24.0 | * |
| 06.09.2025 | 60.50 | 41.60 | 36.70 | 10.34 | 5.00 | 5.00 | 1.658 | 5.00 | 24.0 | * |
| 07.09.2025 | 59.00 | 40.80 | 37.76 | 9.92 | 5.00 | 5.00 | 1.671 | 5.00 | 24.0 | * |
| 08.09.2025 | 59.20 | 40.60 | 36.82 | 9.77 | 5.00 | 5.00 | 1.642 | 5.00 | 24.0 | * |
| 09.09.2025 | 58.90 | 40.20 | 36.89 | 9.56 | 5.00 | 5.00 | 1.649 | 5.00 | 24.0 | * |
| 10.09.2025 | 58.30 | 39.70 | 37.32 | 9.34 | 5.00 | 5.00 | 1.663 | 5.00 | 24.0 | * |
| 11.09.2025 | 59.30 | 38.70 | 31.27 | 6.75 | 5.00 | 5.00 | 1.425 | 5.00 | 24.0 | * |
| 12.09.2025 | 58.90 | 39.90 | 37.42 | 9.57 | 5.00 | 5.00 | 1.683 | 5.00 | 24.0 | * |
| 13.09.2025 | 59.40 | 40.30 | 36.53 | 9.61 | 5.00 | 5.00 | 1.641 | 5.00 | 24.0 | * |
| 14.09.2025 | 58.00 | 39.80 | 39.00 | 9.22 | 5.00 | 5.00 | 1.735 | 5.00 | 24.0 | * |
| 15.09.2025 | 59.20 | 40.00 | 37.49 | 9.45 | 5.00 | 5.00 | 1.700 | 5.00 | 24.0 | * |
| 16.09.2025 | 60.40 | 40.60 | 39.05 | 9.15 | 5.00 | 5.00 | 1.830 | 5.00 | 24.0 | * |
| 17.09.2025 | 60.30 | 40.80 | 36.61 | 9.75 | 5.00 | 5.00 | 1.678 | 5.00 | 24.0 | * |
| 18.09.2025 | 60.10 | 40.60 | 36.87 | 9.70 | 5.00 | 5.00 | 1.684 | 5.00 | 24.0 | * |
| 19.09.2025 | 55.00 | 36.60 | 22.09 | 6.17 | 5.00 | 5.00 | 1.004 | 5.00 | 24.0 | * |
| 20.09.2025 | 59.90 | 40.90 | 39.39 | 11.59 | 5.00 | 5.00 | 1.744 | 5.00 | 24.0 | * |
| 21.09.2025 | 59.70 | 41.80 | 42.35 | 10.56 | 5.00 | 5.00 | 1.923 | 5.00 | 24.0 | * |
| 22.09.2025 | 59.90 | 40.80 | 37.61 | 10.20 | 5.00 | 5.00 | 1.699 | 5.00 | 24.0 | * |
| 23.09.2025 | 62.60 | 42.30 | 37.65 | 10.27 | 5.00 | 5.00 | 1.782 | 5.00 | 24.0 | * |
| 24.09.2025 | 60.50 | 41.50 | 38.18 | 9.96 | 5.00 | 5.00 | 1.750 | 5.00 | 24.0 | * |
| 25.09.2025 | 57.50 | 39.80 | 38.50 | 9.89 | 5.00 | 5.00 | 1.665 | 5.00 | 24.0 | * |
| 26.09.2025 | 55.50 | 38.70 | 37.90 | 9.88 | 5.00 | 5.00 | 1.568 | 5.00 | 24.0 | * |
| 27.09.2025 | 57.00 | 39.70 | 37.70 | 9.79 | 5.00 | 5.00 | 1.608 | 5.00 | 24.0 | * |
| 28.09.2025 | 57.50 | 39.90 | 39.89 | 9.30 | 5.00 | 5.00 | 1.740 | 5.00 | 24.0 | * |
| 29.09.2025 | 55.70 | 38.90 | 39.13 | 9.24 | 5.00 | 5.00 | 1.651 | 5.00 | 24.0 | * |
| 30.09.2025 | 58.60 | 40.00 | 38.24 | 9.41 | 5.00 | 5.00 | 1.711 | 5.00 | 24.0 | * |
| Средние: | 59.07 | 40.37 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 1113.94 | 291.91 | --- | --- | 49.807 | --- | 720.0 | |

| Дата | M1 т | M2 т | Qo Гкал | ВНР ч |
|------------|----------|----------|------------|----------|
| 31.08.2025 | 31243.44 | 15928.12 | 1154.195 | 40248.1 |
| 30.09.2025 | 32357.38 | 16220.03 | 1204.001 | 40968.1 |
| Итого: | 1113.94 | 291.91 | 49.807 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 49 (ТСЖ "МАРШАЛА РЫБАЛКО,49")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2317

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
ВПС SN 5017175
Обратка: ВПС SN 5017179

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 34537а
КТПТР-01 SN 34537

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G3)

| Дата | t3 | t4 | M3 | M4 | P3 | P4 | Qo | txв | BHP | NS |
|------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------|----|
| | °C | °C | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.09.2025 | 20.00 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 02.09.2025 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 03.09.2025 | 20.20 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 04.09.2025 | 20.30 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 05.09.2025 | 20.40 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 06.09.2025 | 20.60 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 07.09.2025 | 20.40 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 08.09.2025 | 20.20 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 09.09.2025 | 19.30 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 10.09.2025 | 19.10 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 11.09.2025 | 19.00 | 18.70 | 0.13 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 12.09.2025 | 18.60 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 13.09.2025 | 18.80 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 14.09.2025 | 19.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 15.09.2025 | 19.10 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 16.09.2025 | 19.10 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 17.09.2025 | 19.20 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 18.09.2025 | 19.30 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 19.09.2025 | 19.40 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 20.09.2025 | 19.50 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 21.09.2025 | 19.90 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 24.0 | * |
| 22.09.2025 | 19.60 | 19.50 | 0.00 | 0.07 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 19.2 | * |
| 23.09.2025 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 14.9 | * |
| 24.09.2025 | 20.10 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 20.3 | * |
| 25.09.2025 | 28.90 | 26.50 | 188.39 | 190.38 | 5.00 | 5.00 | 0.948 | 5.00 | 23.8 | * |
| 26.09.2025 | 41.50 | 36.40 | 399.39 | 404.13 | 5.00 | 5.00 | 2.008 | 5.00 | 24.0 | |
| 27.09.2025 | 41.90 | 36.70 | 399.91 | 404.79 | 5.00 | 5.00 | 2.093 | 5.00 | 24.0 | |
| 28.09.2025 | 42.30 | 36.90 | 399.60 | 404.08 | 5.00 | 5.00 | 2.153 | 5.00 | 24.0 | |
| 29.09.2025 | 40.40 | 35.50 | 399.35 | 403.70 | 5.00 | 5.00 | 1.979 | 5.00 | 24.0 | |
| 30.09.2025 | 41.70 | 36.40 | 399.42 | 403.68 | 5.00 | 5.00 | 2.114 | 5.00 | 24.0 | |
| Средние: | 23.59 | 22.49 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 2186.19 | 2210.82 | --- | --- | 11.296 | --- | 702.0 | |

| Дата | M3 | M4 | Qo | BHP |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 31.08.2025 | 449322.87 | 424737.32 | 3996.685 | 40596.6 |
| 30.09.2025 | 451509.05 | 426948.14 | 4007.981 | 41298.6 |
| Итого: | 2186.19 | 2210.82 | 11.296 | 702.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации