

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 10 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА839  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20457  
Обратка: ПРИМ SN 20458  
Подпитка:

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 995  
КТПТР-06 SN 995

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°С	°С	°С	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2025	66.00	54.42	11.59	0.59	0.58	0.00	13.84	13.70	0.00	0.201	0.000	0.201	17.2	24.0
02.09.2025	66.49	55.61	10.89	0.53	0.53	0.00	12.48	12.35	0.00	0.163	0.000	0.163	16.5	24.0
03.09.2025	66.87	56.77	10.10	0.55	0.55	0.00	12.93	12.82	0.00	0.160	0.000	0.160	14.9	24.0
04.09.2025	66.36	56.69	9.66	0.54	0.54	0.00	12.72	12.60	0.00	0.163	0.000	0.163	14.9	24.0
05.09.2025	66.19	56.05	10.14	0.61	0.61	0.00	14.40	14.25	0.00	0.177	0.000	0.177	16.6	24.0
06.09.2025	65.92	56.13	9.79	0.60	0.59	0.00	14.08	13.96	0.00	0.164	0.000	0.164	16.8	24.0
07.09.2025	66.66	56.44	10.21	0.58	0.57	0.00	13.59	13.46	0.00	0.168	0.000	0.168	16.1	24.0
08.09.2025	65.57	54.86	10.72	0.59	0.59	0.00	13.97	13.83	0.00	0.188	0.000	0.188	16.8	24.0
09.09.2025	66.00	55.35	10.65	0.57	0.56	0.00	13.41	13.28	0.00	0.171	0.000	0.171	16.5	24.0
10.09.2025	65.71	55.98	9.72	0.57	0.57	0.00	13.42	13.30	0.00	0.163	0.000	0.163	16.5	24.0
11.09.2025	65.54	55.78	9.76	0.55	0.54	0.00	12.84	12.73	0.00	0.156	0.000	0.156	16.3	24.0
12.09.2025	65.70	55.26	10.44	0.62	0.61	0.00	14.50	14.36	0.00	0.191	0.000	0.191	17.2	24.0
13.09.2025	65.87	55.85	10.02	0.55	0.54	0.00	12.84	12.73	0.00	0.160	0.000	0.160	16.4	24.0
14.09.2025	66.38	55.96	10.42	0.56	0.56	0.00	13.24	13.11	0.00	0.170	0.000	0.170	16.3	24.0
15.09.2025	65.69	54.70	11.00	0.57	0.57	0.00	13.45	13.32	0.00	0.177	0.000	0.177	17.0	24.0
16.09.2025	66.05	54.17	11.89	0.60	0.59	0.00	14.05	13.88	0.00	0.201	0.000	0.201	17.8	24.0
17.09.2025	66.83	54.98	11.85	0.61	0.60	0.00	14.25	14.09	0.00	0.205	0.000	0.205	16.9	24.0
18.09.2025	66.20	55.07	11.13	0.60	0.60	0.00	14.19	14.04	0.00	0.186	0.000	0.186	17.2	24.0
19.09.2025	66.34	54.41	11.93	0.63	0.63	0.00	14.90	14.72	0.00	0.218	0.000	0.218	18.1	24.0
20.09.2025	66.38	54.79	11.59	0.62	0.62	0.00	14.63	14.46	0.00	0.203	0.000	0.203	17.5	24.0
21.09.2025	66.05	55.33	10.73	0.58	0.57	0.00	13.62	13.47	0.00	0.181	0.000	0.181	16.7	24.0
22.09.2025	66.30	54.69	11.61	0.57	0.56	0.00	13.29	13.11	0.00	0.186	0.000	0.186	17.0	24.0
23.09.2025	65.70	54.91	10.79	0.57	0.57	0.00	13.49	13.31	0.00	0.180	0.000	0.180	17.2	24.0
24.09.2025	67.89	57.37	10.52	0.57	0.56	0.00	13.33	13.18	0.00	0.176	0.000	0.176	14.9	24.0
25.09.2025	67.24	57.31	9.92	0.57	0.56	0.00	13.32	13.16	0.00	0.167	0.000	0.167	15.1	24.0
26.09.2025	66.97	56.81	10.16	0.61	0.60	0.00	14.22	14.05	0.00	0.181	0.000	0.181	15.8	24.0
27.09.2025	67.45	51.61	15.85	1.20	1.19	0.01	28.29	27.96	0.18	0.626	0.010	0.636	18.5	24.0
28.09.2025	71.11	44.90	26.20	2.01	1.99	0.00	47.20	46.64	0.00	1.229	0.000	1.229	24.0	24.0
29.09.2025	72.85	45.56	27.29	2.05	2.03	0.00	48.08	47.46	0.00	1.300	0.000	1.300	24.0	24.0
30.09.2025	72.12	48.02	24.11	2.46	2.44	0.00	57.71	57.10	0.00	1.382	0.000	1.382	24.0	24.0
Средние:	66.88	54.53	12.36	0.76	0.75	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	536.28	530.44	0.18	9.194	0.010	9.204	520.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	66241.38	66055.66	620.05	4077.118	29.185	1706.303	31780.9	37568.8
30.09.2025	66777.66	66586.09	620.22	4086.313	29.194	1715.507	32301.7	38288.8
Итого:	536.27	530.44	0.18	9.194	0.010	9.204	520.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации