

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 2516301

Обратка: ВПС SN 2516312

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 14051

КТПТР-01 SN 14051a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	20.10	19.20	0.00	20.61	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
02.09.2025	20.00	19.10	0.00	14.38	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
03.09.2025	20.20	19.30	0.00	17.92	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
04.09.2025	20.30	19.40	0.00	17.59	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
05.09.2025	20.20	19.40	0.00	20.11	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
06.09.2025	20.30	19.50	0.00	13.76	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
07.09.2025	20.30	19.40	0.00	13.65	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
08.09.2025	20.50	19.60	0.00	20.07	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
09.09.2025	20.00	19.10	0.00	25.90	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
10.09.2025	19.70	18.70	0.00	29.78	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
11.09.2025	19.50	18.60	0.00	25.80	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
12.09.2025	18.90	17.90	0.00	18.24	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
13.09.2025	18.80	17.90	0.00	31.01	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
14.09.2025	18.60	17.80	0.00	20.77	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
15.09.2025	18.70	17.90	0.00	28.30	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
16.09.2025	18.90	18.00	0.00	32.44	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
17.09.2025	18.90	17.90	0.00	35.22	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
18.09.2025	18.80	17.90	0.00	25.06	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
19.09.2025	19.00	18.00	0.00	21.10	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
20.09.2025	19.00	18.10	0.00	29.59	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
21.09.2025	19.00	18.10	0.00	35.26	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
22.09.2025	19.20	18.20	0.00	26.21	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
23.09.2025	19.20	18.30	0.00	37.05	5.00	5.00	0.000	15.00	24.0	*
24.09.2025	19.50	18.60	0.00	26.75	4.90	4.90	0.000	14.90	24.0	*
25.09.2025	28.50	26.30	83.81	106.55	5.00	5.00	0.305	15.00	24.0	*
26.09.2025	37.20	34.90	109.93	123.72	5.00	5.00	0.500	15.00	17.8	*
27.09.2025	42.00	36.60	114.93	115.14	5.00	5.00	0.620	15.00	24.0	
28.09.2025	40.50	34.90	103.18	103.27	5.00	5.00	0.571	15.00	24.0	*
29.09.2025	40.20	34.40	98.24	98.23	5.00	5.00	0.566	15.00	24.0	
30.09.2025	39.50	33.70	92.41	92.33	5.00	5.00	0.532	15.00	24.0	*
Средние:	23.18	21.56	---	---	5.00	5.00	---	15.00	---	
Итого:	---	---	602.51	1225.82	---	---	3.094	---	713.7	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	293025.09	300488.92	2289.682	78424.1
30.09.2025	293627.60	301714.73	2292.776	79137.8
Итого:	602.51	1225.82	3.094	713.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 23 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2320  
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
ВПС SN 2516301  
Схема измерений: ГВС

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 14051

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	40.50	5.08	5.00	0.138	15.00	24.0	*
02.09.2025	41.50	5.05	5.00	0.147	15.00	24.0	*
03.09.2025	42.60	6.28	5.00	0.192	15.00	24.0	*
04.09.2025	41.10	4.85	5.00	0.137	15.00	24.0	*
05.09.2025	41.30	4.81	5.00	0.136	15.00	24.0	*
06.09.2025	41.00	4.79	5.00	0.134	15.00	24.0	*
07.09.2025	41.00	5.72	5.00	0.167	15.00	24.0	*
08.09.2025	41.90	5.78	5.00	0.171	15.00	24.0	*
09.09.2025	41.60	6.13	5.00	0.183	15.00	24.0	*
10.09.2025	41.70	5.73	5.00	0.173	15.00	24.0	*
11.09.2025	42.70	6.10	5.00	0.178	15.00	24.0	*
12.09.2025	41.20	5.07	5.00	0.144	15.00	24.0	*
13.09.2025	39.80	4.87	5.00	0.149	15.00	24.0	*
14.09.2025	37.70	3.96	5.00	0.105	15.00	24.0	*
15.09.2025	38.40	4.01	5.00	0.107	15.00	24.0	*
16.09.2025	41.70	5.24	5.00	0.152	15.00	24.0	*
17.09.2025	42.30	5.63	5.00	0.169	15.00	24.0	*
18.09.2025	40.70	4.89	5.00	0.145	15.00	24.0	*
19.09.2025	43.30	6.23	5.00	0.196	15.00	24.0	*
20.09.2025	41.20	5.12	5.00	0.159	15.00	24.0	*
21.09.2025	40.30	4.73	5.00	0.142	15.00	24.0	*
22.09.2025	42.60	5.40	5.00	0.163	15.00	24.0	*
23.09.2025	41.80	5.18	5.00	0.155	15.00	24.0	*
24.09.2025	41.20	4.53	4.90	0.136	14.90	24.0	*
25.09.2025	41.40	4.98	5.00	0.155	15.00	24.0	*
26.09.2025	36.10	5.54	5.00	0.146	15.00	24.0	*
27.09.2025	40.60	4.49	5.00	0.131	15.00	24.0	*
28.09.2025	41.80	5.09	5.00	0.160	15.00	24.0	*
29.09.2025	42.50	5.02	5.00	0.155	15.00	24.0	*
30.09.2025	42.10	4.56	5.00	0.136	15.00	24.0	*
Средние:	41.12	---	5.00	---	15.00	---	
Итого:	---	154.86	---	4.563	---	720.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.08.2025	16627.56	597.626	72590.7
30.09.2025	16782.42	602.189	73310.7
Итого:	154.86	4.563	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_