

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20445 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 1964
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	63.43	51.97	11.46	1.78	1.80	41.84	42.54	-1.66	0.451	24.0	24.0
02.09.2025	63.99	52.66	11.32	1.78	1.80	41.91	42.71	-1.89	0.466	24.0	24.0
03.09.2025	65.23	55.66	9.56	2.03	2.06	47.70	48.69	-2.04	0.452	24.0	24.0
04.09.2025	64.73	54.66	10.08	2.02	2.05	47.56	48.52	-2.00	0.455	24.0	24.0
05.09.2025	63.83	53.05	10.78	1.92	1.95	45.26	46.14	-1.93	0.475	24.0	24.0
06.09.2025	63.28	53.53	9.75	1.85	1.88	43.51	44.39	-2.01	0.416	24.0	24.0
07.09.2025	64.34	55.30	9.04	1.94	1.97	45.62	46.58	-2.07	0.405	24.0	24.0
08.09.2025	63.08	51.76	11.32	1.83	1.86	43.07	44.01	-2.16	0.463	24.0	24.0
09.09.2025	63.38	52.55	10.83	1.83	1.86	43.05	43.95	-2.06	0.450	24.0	24.0
10.09.2025	62.99	52.69	10.30	1.80	1.83	42.44	43.26	-1.93	0.432	24.0	24.0
11.09.2025	63.17	53.48	9.69	1.87	1.90	44.18	45.02	-1.88	0.422	24.0	24.0
12.09.2025	63.09	51.85	11.24	1.86	1.88	43.74	44.60	-1.95	0.482	24.0	24.0
13.09.2025	63.45	52.34	11.11	1.88	1.91	44.33	45.18	-1.89	0.489	24.0	24.0
14.09.2025	64.09	52.53	11.56	1.94	1.96	45.67	46.51	-1.82	0.521	24.0	24.0
15.09.2025	63.01	51.57	11.44	1.84	1.86	43.28	44.04	-1.75	0.483	24.0	24.0
16.09.2025	63.44	52.14	11.30	1.87	1.90	44.16	44.90	-1.67	0.488	24.0	24.0
17.09.2025	64.48	54.47	10.02	1.98	2.00	46.55	47.25	-1.49	0.459	24.0	24.0
18.09.2025	63.80	54.11	9.69	1.95	1.96	45.91	46.49	-1.27	0.436	24.0	24.0
19.09.2025	63.71	53.89	9.81	1.90	1.92	44.84	45.37	-1.16	0.432	24.0	24.0
20.09.2025	63.95	54.48	9.47	1.97	1.98	46.42	46.91	-1.06	0.435	24.0	24.0
21.09.2025	63.75	54.03	9.72	1.95	1.96	45.87	46.34	-1.02	0.437	24.0	24.0
22.09.2025	63.79	52.53	11.26	1.93	1.94	45.42	45.89	-1.02	0.494	24.0	24.0
23.09.2025	63.20	53.22	9.97	1.94	1.94	45.65	46.06	-0.89	0.455	24.0	24.0
24.09.2025	67.13	59.50	7.63	2.85	2.86	67.03	67.59	-0.83	0.495	24.0	24.0
25.09.2025	65.95	47.02	18.93	2.61	2.58	61.43	61.21	0.36	1.145	24.0	24.0
26.09.2025	65.48	34.03	31.45	2.64	2.60	62.06	62.12	-0.09	1.944	24.0	24.0
27.09.2025	65.02	32.22	32.80	2.37	2.33	55.84	55.76	0.15	1.823	24.0	24.0
28.09.2025	67.19	32.41	34.78	2.34	2.30	55.07	54.87	0.37	1.911	24.0	24.0
29.09.2025	68.64	32.13	36.52	2.39	2.34	56.09	55.86	0.41	2.042	24.0	24.0
30.09.2025	67.52	30.93	36.59	2.25	2.20	52.84	52.60	0.44	1.928	24.0	24.0
Средние:	64.41	49.76	14.65	2.04	2.05	---	---	-1.26	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1438.35	1455.37	---	21.787	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	63108.59	63065.31	1873.986	20667.4	23595.2
30.09.2025	64546.95	64520.67	1895.773	21387.4	24315.2
Итого:	1438.35	1455.36	21.787	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации