

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА608

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 251306

Обратка: ПРИМ SN 251309

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4559

КТПТР-06 SN 4559А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	65.98	57.51	8.47	3.40	3.36	79.99	79.29	0.88	0.626	24.0	24.0
02.09.2025	66.59	58.13	8.46	3.36	3.31	78.95	78.25	0.90	0.647	24.0	24.0
03.09.2025	67.41	60.45	6.96	3.90	3.85	91.70	90.93	0.85	0.628	24.0	24.0
04.09.2025	67.07	59.70	7.37	3.79	3.75	89.21	88.40	0.90	0.609	24.0	24.0
05.09.2025	66.22	58.81	7.41	3.62	3.57	85.08	84.33	0.89	0.593	24.0	24.0
06.09.2025	65.81	58.27	7.53	3.49	3.44	82.08	81.36	0.89	0.594	24.0	24.0
07.09.2025	66.81	60.41	6.40	3.65	3.60	85.74	85.02	0.85	0.531	24.0	24.0
08.09.2025	65.58	56.61	8.97	3.47	3.43	81.63	80.94	0.85	0.670	24.0	24.0
09.09.2025	65.95	57.50	8.45	3.53	3.48	82.96	82.24	0.87	0.647	24.0	24.0
10.09.2025	65.64	57.35	8.28	3.42	3.38	80.49	79.78	0.88	0.636	24.0	24.0
11.09.2025	65.83	57.87	7.96	3.63	3.59	85.46	84.71	0.88	0.650	24.0	24.0
12.09.2025	65.85	57.41	8.45	3.50	3.45	82.34	81.61	0.90	0.671	24.0	24.0
13.09.2025	66.21	58.51	7.71	3.58	3.53	84.20	83.47	0.87	0.635	24.0	24.0
14.09.2025	66.81	60.23	6.58	3.76	3.72	88.42	87.68	0.84	0.566	24.0	24.0
15.09.2025	65.80	57.07	8.73	3.50	3.45	82.37	81.64	0.89	0.696	24.0	24.0
16.09.2025	66.17	58.60	7.56	3.61	3.57	84.98	84.27	0.84	0.622	24.0	24.0
17.09.2025	67.04	58.87	8.17	3.85	3.80	90.52	89.75	0.85	0.716	24.0	24.0
18.09.2025	66.33	58.11	8.22	3.72	3.67	87.43	86.66	0.89	0.696	24.0	24.0
19.09.2025	66.35	57.94	8.41	3.45	3.40	81.18	80.44	0.91	0.671	24.0	24.0
20.09.2025	66.49	58.90	7.60	3.63	3.59	85.48	84.71	0.91	0.643	24.0	24.0
21.09.2025	66.33	58.55	7.78	3.62	3.58	85.24	84.49	0.89	0.644	24.0	24.0
22.09.2025	66.39	57.37	9.03	3.53	3.48	83.07	82.31	0.92	0.728	24.0	24.0
23.09.2025	65.84	57.61	8.23	3.60	3.55	84.66	83.91	0.89	0.692	24.0	24.0
24.09.2025	68.69	62.72	5.97	5.58	5.51	131.05	129.88	0.90	0.752	24.0	24.0
25.09.2025	67.00	62.15	4.85	5.86	5.80	137.94	136.78	0.84	0.667	24.0	24.0
26.09.2025	65.28	61.10	4.17	6.80	6.73	160.12	158.87	0.79	0.654	24.0	24.0
27.09.2025	64.82	60.47	4.35	6.18	6.12	145.55	144.52	0.71	0.627	24.0	24.0
28.09.2025	66.91	61.70	5.21	6.15	6.09	144.59	143.65	0.66	0.749	24.0	24.0
29.09.2025	68.58	63.41	5.18	6.26	6.20	147.04	145.98	0.72	0.755	24.0	24.0
30.09.2025	67.82	49.34	18.48	6.03	5.76	141.85	136.69	3.71	2.633	24.0	24.0
Средние:	66.45	58.76	7.70	4.18	4.13	---	---	0.95	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2951.33	2922.54	---	21.648	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	127421.10	125951.39	3276.427	25509.2	28818.1
30.09.2025	130372.43	128873.94	3298.075	26229.2	29538.1
Итого:	2951.33	2922.55	21.648	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации