

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 20404

Обратка: ПРИМ SN 21301

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2303

КТПТР-06 SN 2303а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2025	65.83	57.00	8.84	2.47	2.51	58.18	59.20	-1.74	0.480	24.0	24.0
02.09.2025	66.46	57.86	8.60	2.42	2.45	57.01	58.00	-1.72	0.479	24.0	24.0
03.09.2025	67.34	59.13	8.21	2.79	2.82	64.19	65.11	-1.42	0.521	23.4	23.4
04.09.2025	66.96	58.55	8.41	2.75	2.79	64.77	65.86	-1.68	0.512	24.0	24.0
05.09.2025	66.08	58.20	7.88	2.62	2.65	61.57	62.59	-1.64	0.457	24.0	24.0
06.09.2025	65.70	57.99	7.71	2.50	2.53	58.63	59.49	-1.46	0.436	23.7	23.9
07.09.2025	66.71	59.55	7.16	2.62	2.66	61.74	62.76	-1.65	0.431	24.0	24.0
08.09.2025	65.49	55.79	9.70	2.53	2.56	59.45	60.47	-1.70	0.531	24.0	24.0
09.09.2025	65.80	57.08	8.72	2.55	2.58	60.04	61.01	-1.60	0.492	24.0	24.0
10.09.2025	65.39	56.48	8.91	2.48	2.50	57.49	58.34	-1.47	0.488	23.6	23.6
11.09.2025	65.55	57.71	7.84	2.63	2.66	61.96	62.87	-1.45	0.469	24.0	24.0
12.09.2025	65.58	55.61	9.96	2.58	2.51	60.66	59.43	2.05	0.593	24.0	24.0
13.09.2025	66.00	56.34	9.66	2.72	2.37	63.86	55.90	13.29	0.607	23.9	23.9
14.09.2025	66.70	57.50	9.20	2.85	2.51	67.07	59.32	12.26	0.601	24.0	24.0
15.09.2025	65.72	55.48	10.24	2.67	2.33	62.71	54.98	13.15	0.625	23.9	24.0
16.09.2025	66.07	57.43	8.64	2.67	2.54	62.65	59.97	4.38	0.523	23.9	24.0
17.09.2025	66.75	58.25	8.50	2.79	2.79	62.71	62.97	-0.42	0.514	22.8	23.0
18.09.2025	66.12	58.18	7.95	2.75	2.78	64.79	65.73	-1.44	0.501	24.0	24.0
19.09.2025	66.13	57.48	8.65	2.54	2.55	59.49	60.17	-1.13	0.505	23.7	23.9
20.09.2025	66.25	58.04	8.21	2.66	2.68	62.40	63.13	-1.16	0.507	23.7	23.9
21.09.2025	66.08	57.45	8.63	2.69	2.71	63.24	64.11	-1.36	0.529	24.0	24.0
22.09.2025	66.10	56.79	9.31	2.62	2.64	61.59	62.43	-1.36	0.556	24.0	24.0
23.09.2025	65.47	56.84	8.64	2.65	2.67	62.28	63.04	-1.23	0.534	23.9	24.0
24.09.2025	68.37	62.33	6.04	4.04	4.07	94.65	95.67	-1.07	0.550	23.8	23.9
25.09.2025	66.92	60.97	5.96	4.18	4.21	98.18	99.10	-0.93	0.583	23.8	24.0
26.09.2025	65.43	51.57	13.86	5.06	5.00	119.09	118.37	0.60	1.627	23.9	24.0
27.09.2025	64.98	42.27	22.71	4.70	4.70	110.63	111.72	-0.99	2.502	23.9	24.0
28.09.2025	67.17	43.46	23.71	4.67	4.67	109.75	110.91	-1.05	2.597	23.9	24.0
29.09.2025	68.87	43.82	25.05	4.79	4.79	112.43	113.69	-1.11	2.807	23.9	24.0
30.09.2025	68.02	42.75	25.26	4.55	4.54	106.80	107.82	-0.96	2.692	23.9	23.9
Средние:	66.33	55.60	10.74	3.09	3.06	---	---	0.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2170.02	2164.16	---	25.249	715.6	717.3

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	23348.85	23955.40	563.756	4580.1	6720.0
30.09.2025	25518.86	26119.56	589.005	5295.7	7437.3
Итого:	2170.02	2164.16	25.249	715.6	717.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации