

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 14 (ООО "УК "БАЙКАЛ")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 9189
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВПС2-ЧИ2 SN 8010774
Обратка: ВПС2-ЧИ2 SN 8010775
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN 58476
Коммуналец СДВ-И SN 58470

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 845
КТПТР-01 SN 845 А

Дата	тсв1	тсв2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	бхв	Рхв	TWork	QntHIP	NS	NSCodes:	NSCodes:	NSCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч				
01.10.2025	45.38	38.06	45.39	38.07	324.722	334.342	17.779	321.65	332.21	-3.23	5.00	5.00	2.350	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
02.10.2025	45.61	38.26	45.61	38.27	324.672	334.252	17.061	321.57	332.10	-3.22	5.00	5.00	2.361	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
03.10.2025	45.82	38.40	45.83	38.42	324.722	333.732	17.731	321.59	331.57	-3.05	5.00	5.00	2.382	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,C,L
04.10.2025	45.19	38.00	45.20	37.98	324.152	333.442	17.082	321.12	331.10	-3.06	5.00	5.00	2.307	5.00	5.00	24.0	24.0	*		H,O,P	A,L,U
05.10.2025	44.62	37.40	44.63	37.41	324.542	334.182	17.959	321.58	332.13	-3.23	5.00	5.00	2.317	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
06.10.2025	41.20	35.22	41.20	35.22	319.572	329.322	17.394	317.14	327.56	-3.23	5.00	5.00	1.892	5.00	5.00	23.6	23.6	*	0,4	O,P	A
07.10.2025	43.43	36.53	43.45	36.54	324.132	333.822	17.532	321.34	331.88	-3.23	5.00	5.00	2.216	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
08.10.2025	45.55	38.01	45.53	38.10	322.652	332.172	19.021	319.36	329.84	-3.23	5.00	5.00	2.405	5.00	5.00	24.0	24.0	*		G,H,O,P	6,7,A,U
09.10.2025	47.06	38.75	47.15	38.73	322.722	332.092	19.102	319.21	329.67	-3.22	5.00	5.00	2.653	5.00	5.00	24.0	24.0	*		G,H,O,P	A,L,U
10.10.2025	48.44	39.48	48.45	39.49	323.382	332.632	19.129	319.89	330.34	-3.21	5.00	5.00	2.863	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
11.10.2025	47.30	38.82	47.31	38.83	323.192	332.562	17.645	319.87	330.35	-3.22	5.00	5.00	2.709	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
12.10.2025	45.68	38.01	45.69	38.02	322.652	331.642	17.126	319.56	329.54	-3.07	5.00	5.00	2.449	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
13.10.2025	45.44	37.97	45.45	37.98	322.452	329.572	18.604	319.40	327.49	-2.50	5.00	5.00	2.382	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,C
14.10.2025	45.93	38.20	45.94	38.22	322.982	331.962	17.604	319.85	329.83	-3.07	5.00	5.00	2.469	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
15.10.2025	47.41	38.97	47.42	38.98	322.752	331.722	20.363	319.42	329.50	-3.11	5.00	5.00	2.692	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
16.10.2025	47.34	39.06	47.34	39.07	322.792	332.012	19.380	319.47	329.78	-3.18	5.00	5.00	2.643	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
17.10.2025	48.17	39.34	48.19	39.35	322.872	331.942	19.102	319.43	329.67	-3.16	5.00	5.00	2.820	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
18.10.2025	48.06	39.29	48.08	39.30	316.752	325.762	18.115	313.39	323.54	-3.19	5.00	5.00	2.748	5.00	5.00	23.5	23.5	*	0	O,P	A
19.10.2025	47.37	39.02	47.38	39.03	322.402	331.602	18.742	319.07	329.38	-3.18	5.00	5.00	2.664	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
20.10.2025	46.70	38.67	46.71	38.68	322.712	331.982	19.506	319.48	329.80	-3.18	5.00	5.00	2.563	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A,L
21.10.2025	46.45	38.50	46.46	38.51	322.462	331.782	17.106	319.26	329.62	-3.19	5.00	5.00	2.538	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
22.10.2025	46.27	38.35	46.28	38.36	322.462	331.782	20.451	319.29	329.64	-3.19	5.00	5.00	2.528	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
23.10.2025	46.26	38.36	46.27	38.37	322.582	331.922	20.885	319.41	329.77	-3.19	5.00	5.00	2.522	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
24.10.2025	46.55	38.38	46.56	38.39	322.142	331.432	21.855	318.93	329.29	-3.19	5.00	5.00	2.604	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
25.10.2025	46.19	38.36	46.20	38.37	322.562	331.682	20.568	319.40	329.54	-3.12	5.00	5.00	2.498	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
26.10.2025	46.39	38.57	46.40	38.58	323.322	332.522	20.321	320.12	330.34	-3.14	5.00	5.00	2.502	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
27.10.2025	46.98	38.97	46.99	38.98	323.312	332.502	20.999	320.03	330.28	-3.15	5.00	5.00	2.561	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
28.10.2025	46.93	38.80	46.94	38.81	323.222	332.452	20.724	319.95	330.25	-3.17	5.00	5.00	2.597	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
29.10.2025	48.62	39.72	48.63	39.73	323.832	332.912	21.437	320.31	330.59	-3.16	5.00	5.00	2.849	5.00	5.00	24.0	24.0	*		O,P	A
30.10.2025	49.01	39.92	49.01	39.92	318.902	327.831	21.898	315.38	325.52	-3.16	5.00	5.00	2.867	5.00	5.00	23.6	23.6	*	0	O,P	A
31.10.2025	49.36	39.87	49.37	39.88	324.132	333.222	22.275	320.50	330.88	-3.19	5.00	5.00	3.041	5.00	5.00	24.0	24.0	*	0	O,P	A
Средние:	46.47	38.49	46.49	38.50	---	---	---	---	---	-3.15	5.00	5.00	---	5.00	5.00	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	10005.754	10290.774	594.497	9905.96	10222.98	---	---	---	78.989	---	---	742.8	742.7	---	---	---	---

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	613679.69	555051.75	1337.50	605926.00	550424.88	6069.623	70010.5	41813.2
31.10.2025	623685.44	565342.50	1932.00	615832.00	560647.81	6148.611	70753.2	42555.8
Итого:	10005.75	10290.75	594.50	9906.00	10222.94	78.989	742.7	742.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 14 (ООО "УК "БАЙКАЛ")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 9189
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 3.1

Дата	тсв3	t3	V3	V5	M3	P3	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	NSCodes:	NSCodes:	NSCodes:
	°C	°C	м3	м3	т	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч				
01.10.2025	56.26	54.86	14.113	17.779	13.91	5.51	0.713	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A,E,F	L
02.10.2025	56.65	51.99	13.311	17.061	13.11	5.52	0.677	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A,E,F	L
03.10.2025	56.21	53.98	13.892	17.731	13.69	5.51	0.701	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A,E,F	L
04.10.2025	56.28	53.87	14.527	17.082	14.31	5.52	0.734	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A,E,F	L
05.10.2025	56.38	53.88	14.333	17.959	14.12	5.52	0.725	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A,E,F	L
06.10.2025	57.07	54.27	15.048	17.394	14.82	5.51	0.771	5.00	5.00	23.6	23.6	*	0,4	A,E,F	
07.10.2025	56.57	54.64	14.617	17.532	14.40	5.51	0.742	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A,E,F	L
08.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
09.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
10.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
11.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
12.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
13.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
14.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
15.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
16.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
17.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
18.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
19.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
20.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
21.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
22.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
23.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
24.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
25.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
26.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
27.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
28.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
29.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
30.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
Средние:	56.49	53.93	---	---	---	5.51	---	5.00	5.00	---	---				
Итого:	---	---	99.841	122.539	98.37	---	5.063	---	---	167.6	167.6				

Дата	V3	V5	M3	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	25625.80	1337.50	25158.76	1272.034	70010.5	58993.5
07.10.2025	25725.64	1460.04	25257.13	1277.097	70178.1	59161.1
Итого:	99.84	122.54	98.37	5.063	167.6	167.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации