

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2025	70.69	48.19	22.50	0.93	0.93	21.93	22.19	-1.15	0.493	24.0	24.0
02.10.2025	69.85	49.00	20.85	1.00	1.00	23.38	23.62	-1.06	0.487	24.0	24.0
03.10.2025	70.67	49.36	21.31	0.98	0.98	23.05	23.31	-1.09	0.490	24.0	24.0
04.10.2025	67.79	47.80	19.99	0.98	0.98	23.07	23.30	-0.99	0.460	24.0	24.0
05.10.2025	67.29	47.84	19.45	0.99	0.99	23.26	23.49	-0.97	0.452	24.0	24.0
06.10.2025	67.62	48.32	19.30	1.01	1.01	23.72	23.95	-0.96	0.457	24.0	24.0
07.10.2025	67.64	48.20	19.44	0.99	0.99	23.32	23.54	-0.97	0.452	24.0	24.0
08.10.2025	67.59	47.69	19.91	0.96	0.96	22.51	22.73	-0.99	0.447	24.0	24.0
09.10.2025	39.50	29.88	9.62	0.35	0.35	8.13	8.21	-1.02	0.167	9.1	24.0
10.10.2025	37.91	28.61	9.30	0.46	0.46	10.81	10.93	-1.11	0.239	9.9	24.0
11.10.2025	68.84	51.09	17.75	1.22	1.22	28.71	28.97	-0.91	0.508	24.0	24.0
12.10.2025	68.02	49.04	18.98	1.11	1.11	25.97	26.22	-0.95	0.491	24.0	24.0
13.10.2025	68.09	48.53	19.56	1.11	1.11	26.19	26.44	-0.98	0.511	24.0	24.0
14.10.2025	68.69	49.98	18.71	1.21	1.21	28.37	28.65	-0.95	0.530	24.0	24.0
15.10.2025	68.06	49.01	19.05	1.14	1.14	26.75	27.01	-0.96	0.509	24.0	24.0
16.10.2025	68.77	50.57	18.20	1.21	1.21	28.46	28.73	-0.93	0.517	24.0	24.0
17.10.2025	69.81	51.46	18.36	1.23	1.23	28.96	29.23	-0.95	0.529	24.0	24.0
18.10.2025	69.14	51.72	17.42	1.25	1.25	29.46	29.72	-0.90	0.512	24.0	24.0
19.10.2025	67.72	46.93	20.79	0.94	0.94	22.06	22.29	-1.02	0.452	24.0	24.0
20.10.2025	68.05	46.35	21.70	0.88	0.88	20.79	21.02	-1.07	0.450	24.0	24.0
21.10.2025	68.19	45.65	22.55	0.85	0.85	20.01	20.23	-1.11	0.450	24.0	24.0
22.10.2025	67.86	45.22	22.64	0.85	0.85	19.95	20.17	-1.11	0.451	24.0	24.0
23.10.2025	38.49	28.66	9.83	0.32	0.32	7.64	7.72	-1.08	0.166	9.8	24.0
24.10.2025	45.07	34.04	11.03	0.73	0.73	17.16	17.33	-0.98	0.332	15.9	24.0
25.10.2025	68.34	50.19	18.15	1.20	1.20	28.18	28.44	-0.92	0.510	24.0	24.0
26.10.2025	67.91	48.46	19.45	1.06	1.06	24.88	25.13	-0.97	0.481	24.0	24.0
27.10.2025	67.87	47.85	20.02	1.00	1.00	23.44	23.68	-1.00	0.469	24.0	24.0
28.10.2025	67.92	47.07	20.85	0.94	0.94	18.19	18.37	-1.03	0.379	19.7	19.7
29.10.2025	68.12	48.62	19.49	1.04	1.04	24.37	24.61	-0.98	0.474	24.0	24.0
30.10.2025	68.72	49.43	19.30	1.06	1.06	24.97	25.21	-0.98	0.481	24.0	24.0
31.10.2025	67.31	43.52	23.79	0.74	0.74	17.36	17.55	-1.05	0.370	24.0	24.0
Средние:	64.76	46.07	18.69	0.96	0.96	---	---	-1.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	695.06	701.99	---	13.716	688.3	739.7

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	11107.34	11285.66	321.600	17641.3	26985.1
31.10.2025	11802.40	11987.65	335.316	18329.6	27724.8
Итого:	695.06	701.99	13.716	688.3	739.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации