

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15313

Обратка: ПРИМ SN 15314

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2025	68.60	39.56	29.04	1.72	1.72	40.33	41.06	-1.78	1.169	24.0	24.0
02.10.2025	67.98	40.45	27.53	1.80	1.81	42.41	43.11	-1.64	1.167	24.0	24.0
03.10.2025	68.94	41.42	27.52	1.88	1.89	44.17	44.98	-1.81	1.213	24.0	24.0
04.10.2025	66.27	40.80	25.47	1.93	1.94	45.30	46.26	-2.09	1.151	24.0	24.0
05.10.2025	65.75	40.67	25.08	1.91	1.93	44.87	45.95	-2.37	1.123	24.0	24.0
06.10.2025	66.08	41.07	25.01	1.93	1.96	45.45	46.59	-2.49	1.135	24.0	24.0
07.10.2025	66.08	40.85	25.23	1.89	1.92	44.56	45.75	-2.62	1.121	24.0	24.0
08.10.2025	65.99	40.46	25.53	1.83	1.86	43.04	44.18	-2.60	1.096	24.0	24.0
09.10.2025	53.18	36.36	16.82	1.11	1.12	26.03	26.71	-2.59	0.598	15.7	24.0
10.10.2025	68.02	49.35	18.66	1.66	1.66	38.95	39.35	-1.01	0.734	24.0	24.0
11.10.2025	67.12	46.03	21.09	1.91	1.92	44.87	45.70	-1.85	0.944	24.0	24.0
12.10.2025	66.11	43.64	22.47	1.72	1.74	40.58	41.47	-2.18	0.909	24.0	24.0
13.10.2025	66.19	43.11	23.08	1.73	1.75	40.72	41.62	-2.19	0.938	24.0	24.0
14.10.2025	66.94	42.32	24.62	1.92	1.95	45.26	46.34	-2.35	1.114	24.0	24.0
15.10.2025	66.29	39.84	26.45	1.85	1.87	43.57	44.64	-2.44	1.150	24.0	24.0
16.10.2025	67.06	41.23	25.84	1.98	2.00	46.49	47.71	-2.60	1.199	24.0	24.0
17.10.2025	68.02	41.91	26.11	2.02	2.05	47.40	48.75	-2.81	1.233	24.0	24.0
18.10.2025	67.60	42.52	25.08	2.05	2.09	48.22	49.72	-3.07	1.208	24.0	24.0
19.10.2025	66.11	39.99	26.12	1.80	1.83	42.37	43.68	-3.06	1.105	24.0	24.0
20.10.2025	66.63	41.00	25.63	1.91	1.94	44.84	46.28	-3.14	1.147	24.0	24.0
21.10.2025	66.72	40.31	26.41	1.83	1.87	43.14	44.54	-3.19	1.137	24.0	24.0
22.10.2025	66.34	39.85	26.49	1.83	1.86	42.96	44.39	-3.27	1.136	24.0	24.0
23.10.2025	59.78	40.29	19.48	1.57	1.59	36.88	37.69	-2.19	0.832	19.3	24.0
24.10.2025	67.47	44.97	22.51	2.05	2.05	48.13	48.66	-1.09	1.087	24.0	24.0
25.10.2025	66.75	41.72	25.03	1.99	2.01	46.71	47.81	-2.32	1.166	24.0	24.0
26.10.2025	66.34	41.04	25.30	1.90	1.93	44.75	45.95	-2.63	1.130	24.0	24.0
27.10.2025	66.38	41.23	25.15	1.91	1.94	45.03	46.30	-2.78	1.130	24.0	24.0
28.10.2025	66.31	40.40	25.91	1.82	1.85	42.73	43.99	-2.90	1.105	24.0	24.0
29.10.2025	66.65	41.95	24.71	1.99	2.03	46.79	48.22	-3.01	1.154	24.0	24.0
30.10.2025	67.25	42.64	24.61	2.04	2.08	47.91	49.43	-3.14	1.177	24.0	24.0
31.10.2025	66.65	42.20	24.45	1.98	2.02	46.48	48.04	-3.30	1.134	24.0	24.0
Средние:	66.18	41.59	24.59	1.85	1.88	---	---	-2.47	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1350.96	1384.88	---	33.643	731.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	42809.42	42808.78	1413.316	23237.2	40002.5
31.10.2025	44160.38	44193.66	1446.959	23968.2	40746.5
Итого:	1350.96	1384.88	33.643	731.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации