

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10292 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4274
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2025	71.53	41.06	30.47	0.97	0.97	22.78	23.13	-1.49	0.693	24.0	24.0
02.10.2025	70.49	42.04	28.45	1.03	1.03	24.22	24.55	-1.39	0.688	24.0	24.0
03.10.2025	71.17	43.14	28.04	1.08	1.08	25.35	25.71	-1.38	0.709	24.0	24.0
04.10.2025	68.08	42.53	25.55	1.12	1.12	26.42	26.74	-1.23	0.673	24.0	24.0
05.10.2025	67.51	42.60	24.92	1.13	1.13	26.66	26.98	-1.19	0.663	24.0	24.0
06.10.2025	67.92	43.24	24.68	1.16	1.16	27.15	27.48	-1.19	0.669	24.0	24.0
07.10.2025	67.78	42.97	24.81	1.13	1.13	26.63	26.95	-1.19	0.659	24.0	24.0
08.10.2025	67.76	42.55	25.22	1.10	1.10	25.74	26.06	-1.21	0.648	24.0	24.0
09.10.2025	69.19	42.23	26.96	1.03	1.03	24.19	24.51	-1.30	0.650	24.0	24.0
10.10.2025	70.64	43.05	27.60	1.05	1.05	24.69	25.03	-1.35	0.679	24.0	24.0
11.10.2025	69.14	45.01	24.13	1.23	1.23	28.92	29.26	-1.19	0.696	24.0	24.0
12.10.2025	68.66	43.39	25.27	1.12	1.12	26.33	26.65	-1.23	0.664	24.0	24.0
13.10.2025	68.81	43.29	25.52	1.14	1.14	26.78	27.11	-1.24	0.682	24.0	24.0
14.10.2025	69.13	44.70	24.43	1.27	1.27	29.81	30.17	-1.20	0.727	24.0	24.0
15.10.2025	68.36	44.00	24.36	1.23	1.23	28.84	29.18	-1.19	0.701	24.0	24.0
16.10.2025	68.82	45.21	23.61	1.31	1.31	30.75	31.11	-1.16	0.725	24.0	24.0
17.10.2025	70.39	46.12	24.27	1.33	1.33	31.19	31.57	-1.22	0.755	24.0	24.0
18.10.2025	69.49	46.29	23.20	1.35	1.35	31.60	31.96	-1.16	0.732	24.0	24.0
19.10.2025	68.03	43.88	24.15	1.21	1.21	28.37	28.71	-1.17	0.684	24.0	24.0
20.10.2025	68.55	44.74	23.81	1.28	1.28	30.02	30.38	-1.17	0.713	24.0	24.0
21.10.2025	68.69	44.03	24.66	1.23	1.23	28.83	29.18	-1.20	0.710	24.0	24.0
22.10.2025	68.49	43.88	24.61	1.23	1.23	28.91	29.26	-1.20	0.710	24.0	24.0
23.10.2025	69.05	45.65	23.41	1.35	1.35	31.82	32.19	-1.16	0.743	24.0	24.0
24.10.2025	70.08	46.76	23.33	1.40	1.40	32.96	33.35	-1.17	0.768	24.0	24.0
25.10.2025	69.03	45.60	23.44	1.32	1.32	31.12	31.49	-1.16	0.728	24.0	24.0
26.10.2025	68.46	44.68	23.78	1.28	1.28	29.99	30.34	-1.16	0.712	24.0	24.0
27.10.2025	68.50	45.04	23.46	1.29	1.29	30.21	30.56	-1.15	0.707	24.0	24.0
28.10.2025	68.39	44.13	24.26	1.22	1.22	28.74	29.09	-1.18	0.696	24.0	24.0
29.10.2025	68.27	45.48	22.79	1.34	1.34	31.49	31.84	-1.12	0.716	24.0	24.0
30.10.2025	68.89	46.14	22.75	1.38	1.38	32.33	32.70	-1.13	0.735	24.0	24.0
31.10.2025	68.49	45.68	22.81	1.33	1.33	31.23	31.58	-1.12	0.711	24.0	24.0
Средние:	68.96	44.16	24.80	1.21	1.21	---	---	-1.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	884.10	894.83	---	21.745	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	22271.78	22669.03	705.386	18197.4	31190.7
31.10.2025	23155.88	23563.86	727.131	18941.4	31934.7
Итого:	884.10	894.83	21.745	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации