

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2025	69.06	41.49	27.58	1.71	1.75	40.24	41.55	-3.18	1.107	24.0	24.0
02.10.2025	68.39	42.66	25.73	1.83	1.86	42.97	44.31	-3.07	1.105	24.0	24.0
03.10.2025	69.07	43.68	25.39	1.92	1.95	45.03	46.40	-3.01	1.140	24.0	24.0
04.10.2025	65.75	42.81	22.94	1.99	2.03	46.77	48.21	-3.03	1.071	24.0	24.0
05.10.2025	65.48	43.01	22.48	2.01	2.05	47.30	48.75	-3.03	1.061	24.0	24.0
06.10.2025	65.38	43.39	22.00	2.05	2.09	48.21	49.62	-2.89	1.058	24.0	24.0
07.10.2025	66.23	43.56	22.67	2.02	2.05	47.41	48.75	-2.80	1.072	24.0	24.0
08.10.2025	66.86	43.45	23.40	1.95	1.98	45.77	47.03	-2.72	1.069	24.0	24.0
09.10.2025	66.49	42.63	23.86	1.84	1.87	43.19	44.38	-2.71	1.026	24.0	24.0
10.10.2025	67.71	43.37	24.34	1.87	1.89	43.88	45.06	-2.64	1.063	24.0	24.0
11.10.2025	67.32	45.35	21.97	2.18	2.21	51.34	52.55	-2.33	1.125	24.0	24.0
12.10.2025	66.78	43.94	22.84	2.01	2.03	47.18	48.25	-2.26	1.075	24.0	24.0
13.10.2025	66.83	43.63	23.20	2.03	2.05	47.68	48.75	-2.23	1.104	24.0	24.0
14.10.2025	67.56	45.09	22.47	2.26	2.27	53.03	54.00	-1.80	1.189	24.0	24.0
15.10.2025	67.32	44.49	22.84	2.16	2.17	50.80	51.48	-1.33	1.158	24.0	24.0
16.10.2025	68.44	45.94	22.50	2.29	2.29	53.76	54.46	-1.29	1.208	24.0	24.0
17.10.2025	69.41	46.47	22.94	2.31	2.30	54.24	54.64	-0.72	1.239	24.0	24.0
18.10.2025	68.35	46.70	21.65	2.38	2.35	55.85	55.88	-0.07	1.207	24.0	24.0
19.10.2025	66.95	44.28	22.67	2.12	2.10	49.88	49.88	0.00	1.129	24.0	24.0
20.10.2025	67.79	45.34	22.45	2.24	2.22	52.68	52.66	0.03	1.180	24.0	24.0
21.10.2025	67.78	44.75	23.03	2.17	2.14	50.93	50.92	0.01	1.171	24.0	24.0
22.10.2025	67.47	44.39	23.08	2.16	2.13	50.76	50.74	0.05	1.169	24.0	24.0
23.10.2025	68.30	46.19	22.11	2.37	2.34	55.67	55.67	0.01	1.228	24.0	24.0
24.10.2025	69.04	47.14	21.90	2.46	2.43	57.80	57.75	0.10	1.264	24.0	24.0
25.10.2025	68.16	46.13	22.03	2.34	2.31	54.92	54.88	0.07	1.207	24.0	24.0
26.10.2025	67.72	45.31	22.41	2.25	2.22	52.84	52.82	0.05	1.182	24.0	24.0
27.10.2025	67.75	45.58	22.17	2.27	2.24	53.25	53.22	0.05	1.179	24.0	24.0
28.10.2025	67.65	44.73	22.91	2.16	2.13	50.66	50.61	0.10	1.159	24.0	24.0
29.10.2025	67.78	46.17	21.60	2.36	2.33	55.43	55.37	0.11	1.196	24.0	24.0
30.10.2025	68.35	46.78	21.57	2.41	2.38	56.72	56.64	0.14	1.222	24.0	24.0
31.10.2025	68.00	46.48	21.52	2.35	2.32	55.18	55.09	0.17	1.185	24.0	24.0
Средние:	67.59	44.67	22.91	2.14	2.14	---	---	-1.30	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1561.39	1580.33	---	35.548	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	34021.46	33394.20	1011.023	20870.0	27490.5
31.10.2025	35582.85	34974.53	1046.571	21614.0	28234.5
Итого:	1561.39	1580.32	35.548	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации