

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 49 (ТСЖ "МАРШАЛА РЫБАЛКО,49")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2317

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система (по разнице) ПР в подающем ТП и обратном ТП

| Дата | t1 | t2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Qo | txв | ВНР | NS |
|------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|------|-------|----|
| | °C | °C | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.10.2025 | 58.20 | 39.70 | 37.65 | 9.32 | 5.00 | 5.00 | 1.660 | 5.00 | 24.0 | * |
| 02.10.2025 | 59.00 | 40.30 | 38.50 | 9.15 | 5.00 | 5.00 | 1.736 | 5.00 | 24.0 | * |
| 03.10.2025 | 56.90 | 39.50 | 37.17 | 9.14 | 5.00 | 5.00 | 1.606 | 5.00 | 24.0 | * |
| 04.10.2025 | 56.50 | 39.50 | 37.43 | 9.03 | 5.00 | 5.00 | 1.608 | 5.00 | 24.0 | * |
| 05.10.2025 | 57.10 | 39.80 | 38.14 | 8.86 | 5.00 | 5.00 | 1.659 | 5.00 | 24.0 | * |
| 06.10.2025 | 57.60 | 39.90 | 37.15 | 8.97 | 5.00 | 5.00 | 1.632 | 5.00 | 24.0 | * |
| 07.10.2025 | 58.10 | 40.70 | 38.43 | 9.81 | 5.00 | 5.00 | 1.679 | 5.00 | 24.0 | * |
| 08.10.2025 | 58.40 | 41.70 | 41.01 | 10.37 | 5.00 | 5.00 | 1.801 | 5.00 | 24.0 | |
| 09.10.2025 | 60.90 | 45.30 | 37.64 | 15.83 | 5.00 | 5.00 | 1.487 | 5.00 | 24.0 | * |
| 10.10.2025 | 62.90 | 47.20 | 39.87 | 22.23 | 5.00 | 5.00 | 1.363 | 5.00 | 24.0 | |
| 11.10.2025 | 59.90 | 44.70 | 40.94 | 21.03 | 5.00 | 5.00 | 1.393 | 5.00 | 24.0 | |
| 12.10.2025 | 58.70 | 43.60 | 43.38 | 20.67 | 5.00 | 5.00 | 1.507 | 5.00 | 24.0 | |
| 13.10.2025 | 60.20 | 43.90 | 42.16 | 20.89 | 5.00 | 5.00 | 1.499 | 5.00 | 24.0 | |
| 14.10.2025 | 59.50 | 43.40 | 40.02 | 20.64 | 5.00 | 5.00 | 1.370 | 5.00 | 23.7 | * |
| 15.10.2025 | 62.90 | 34.40 | 27.99 | 7.92 | 5.00 | 5.00 | 1.298 | 5.00 | 24.0 | * |
| 16.10.2025 | 61.70 | 35.50 | 24.98 | 11.43 | 5.00 | 5.00 | 1.010 | 5.00 | 24.0 | * |
| 17.10.2025 | 61.50 | 45.60 | 42.89 | 28.78 | 5.00 | 5.00 | 1.239 | 5.00 | 24.0 | |
| 18.10.2025 | 60.30 | 44.50 | 41.90 | 28.95 | 5.00 | 5.00 | 1.158 | 5.00 | 24.0 | |
| 19.10.2025 | 61.10 | 45.10 | 42.40 | 28.79 | 5.00 | 5.00 | 1.201 | 5.00 | 24.0 | |
| 20.10.2025 | 60.40 | 44.80 | 41.85 | 28.90 | 5.00 | 5.00 | 1.150 | 5.00 | 24.0 | |
| 21.10.2025 | 60.90 | 44.70 | 39.84 | 29.32 | 5.00 | 5.00 | 1.054 | 5.00 | 24.0 | |
| 22.10.2025 | 62.30 | 45.70 | 41.04 | 29.09 | 5.00 | 5.00 | 1.163 | 5.00 | 24.0 | |
| 23.10.2025 | 63.40 | 46.30 | 40.35 | 29.07 | 5.00 | 5.00 | 1.149 | 5.00 | 24.0 | |
| 24.10.2025 | 62.20 | 45.50 | 39.43 | 29.09 | 5.00 | 5.00 | 1.066 | 5.00 | 24.0 | |
| 25.10.2025 | 61.10 | 45.20 | 40.70 | 28.73 | 5.00 | 5.00 | 1.119 | 5.00 | 24.0 | |
| 26.10.2025 | 61.60 | 45.30 | 39.75 | 28.89 | 5.00 | 5.00 | 1.075 | 5.00 | 24.0 | |
| 27.10.2025 | 60.90 | 44.70 | 39.34 | 28.89 | 5.00 | 5.00 | 1.038 | 5.00 | 24.0 | |
| 28.10.2025 | 62.20 | 45.40 | 39.04 | 28.92 | 5.00 | 5.00 | 1.050 | 5.00 | 24.0 | |
| 29.10.2025 | 63.40 | 46.20 | 39.28 | 28.91 | 5.00 | 5.00 | 1.098 | 5.00 | 24.0 | |
| 30.10.2025 | 61.70 | 45.20 | 40.59 | 28.53 | 5.00 | 5.00 | 1.137 | 5.00 | 24.0 | |
| 31.10.2025 | 60.80 | 44.70 | 39.20 | 28.60 | 5.00 | 5.00 | 1.042 | 5.00 | 24.0 | |
| Средние: | 60.40 | 43.16 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 1210.05 | 648.78 | --- | --- | 41.050 | --- | 743.7 | |

| Дата | M1 | M2 | Qo | ВНР |
|------------|----------|----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 30.09.2025 | 32357.38 | 16220.03 | 1204.001 | 40968.1 |
| 31.10.2025 | 33567.43 | 16868.81 | 1245.052 | 41711.8 |
| Итого: | 1210.05 | 648.78 | 41.050 | 743.7 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 49 (ТСЖ "МАРШАЛА РЫБАЛКО,49")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2317
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 5017175
Обратка: ВПС SN 5017179

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 34537а
КТПТР-01 SN 34537

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G3)

| Дата | t3 | t4 | M3 | M4 | P3 | P4 | Qo | txв | BHP | NS |
|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|------|-------|----|
| | °C | °C | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.10.2025 | 42.20 | 36.70 | 399.27 | 403.55 | 5.00 | 5.00 | 2.161 | 5.00 | 24.0 | |
| 02.10.2025 | 43.70 | 37.90 | 399.27 | 403.46 | 5.00 | 5.00 | 2.289 | 5.00 | 24.0 | |
| 03.10.2025 | 43.90 | 38.20 | 399.03 | 403.28 | 5.00 | 5.00 | 2.304 | 5.00 | 24.0 | |
| 04.10.2025 | 44.50 | 38.70 | 398.79 | 403.21 | 5.00 | 5.00 | 2.344 | 5.00 | 24.0 | |
| 05.10.2025 | 43.70 | 38.10 | 398.92 | 403.05 | 5.00 | 5.00 | 2.227 | 5.00 | 24.0 | |
| 06.10.2025 | 43.50 | 38.00 | 398.80 | 402.97 | 5.00 | 5.00 | 2.197 | 5.00 | 24.0 | * |
| 07.10.2025 | 43.20 | 37.80 | 398.54 | 402.68 | 5.00 | 5.00 | 2.159 | 5.00 | 24.0 | * |
| 08.10.2025 | 41.90 | 36.90 | 398.43 | 402.54 | 5.00 | 5.00 | 1.985 | 5.00 | 24.0 | |
| 09.10.2025 | 40.40 | 35.80 | 398.35 | 402.60 | 5.00 | 5.00 | 1.832 | 5.00 | 24.0 | |
| 10.10.2025 | 40.30 | 35.80 | 398.30 | 402.60 | 5.00 | 5.00 | 1.809 | 5.00 | 24.0 | |
| 11.10.2025 | 43.30 | 37.80 | 397.97 | 402.29 | 5.00 | 5.00 | 2.217 | 5.00 | 24.0 | |
| 12.10.2025 | 43.20 | 37.60 | 397.76 | 402.21 | 5.00 | 5.00 | 2.242 | 5.00 | 24.0 | |
| 13.10.2025 | 45.50 | 39.10 | 397.69 | 402.16 | 5.00 | 5.00 | 2.536 | 5.00 | 24.0 | |
| 14.10.2025 | 44.90 | 38.70 | 397.79 | 402.29 | 5.00 | 5.00 | 2.440 | 5.00 | 24.0 | * |
| 15.10.2025 | 43.90 | 38.20 | 397.80 | 402.21 | 5.00 | 5.00 | 2.284 | 5.00 | 24.0 | |
| 16.10.2025 | 45.40 | 39.10 | 397.37 | 401.62 | 5.00 | 5.00 | 2.465 | 5.00 | 24.0 | |
| 17.10.2025 | 46.30 | 39.90 | 397.84 | 401.98 | 5.00 | 5.00 | 2.554 | 5.00 | 24.0 | |
| 18.10.2025 | 45.20 | 39.00 | 398.04 | 402.26 | 5.00 | 5.00 | 2.447 | 5.00 | 24.0 | |
| 19.10.2025 | 46.20 | 39.80 | 398.08 | 402.21 | 5.00 | 5.00 | 2.565 | 5.00 | 24.0 | |
| 20.10.2025 | 45.60 | 39.30 | 397.99 | 402.05 | 5.00 | 5.00 | 2.508 | 5.00 | 24.0 | |
| 21.10.2025 | 45.40 | 39.00 | 397.62 | 401.69 | 5.00 | 5.00 | 2.536 | 5.00 | 24.0 | |
| 22.10.2025 | 46.50 | 39.90 | 397.74 | 401.84 | 5.00 | 5.00 | 2.600 | 5.00 | 24.0 | |
| 23.10.2025 | 46.30 | 39.80 | 397.83 | 401.87 | 5.00 | 5.00 | 2.557 | 5.00 | 24.0 | |
| 24.10.2025 | 46.30 | 39.90 | 398.04 | 402.01 | 5.00 | 5.00 | 2.558 | 5.00 | 24.0 | |
| 25.10.2025 | 46.80 | 40.20 | 398.00 | 402.11 | 5.00 | 5.00 | 2.606 | 5.00 | 24.0 | |
| 26.10.2025 | 46.30 | 39.90 | 398.02 | 402.00 | 5.00 | 5.00 | 2.522 | 5.00 | 24.0 | |
| 27.10.2025 | 46.30 | 39.80 | 398.01 | 401.89 | 5.00 | 5.00 | 2.569 | 5.00 | 24.0 | |
| 28.10.2025 | 43.80 | 38.20 | 398.12 | 402.23 | 5.00 | 5.00 | 2.225 | 5.00 | 24.0 | |
| 29.10.2025 | 42.20 | 37.10 | 398.50 | 402.60 | 5.00 | 5.00 | 2.046 | 5.00 | 24.0 | |
| 30.10.2025 | 44.00 | 38.30 | 398.57 | 402.68 | 5.00 | 5.00 | 2.280 | 5.00 | 24.0 | |
| 31.10.2025 | 46.20 | 39.80 | 398.48 | 402.22 | 5.00 | 5.00 | 2.536 | 5.00 | 24.0 | |
| Средние: | 44.42 | 38.53 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 12344.95 | 12474.35 | --- | --- | 72.598 | --- | 744.0 | |

| Дата | M3 | M4 | Qo | BHP |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 30.09.2025 | 451509.05 | 426948.14 | 4007.981 | 41298.6 |
| 31.10.2025 | 463854.01 | 439422.49 | 4080.578 | 42042.6 |
| Итого: | 12344.95 | 12474.35 | 72.598 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации