

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
Обратка: ПРИМ SN 20445 КТПТР-01 SN 1964
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2025	68.05	31.56	36.50	2.39	2.34	56.10	55.96	0.24	2.045	24.0	24.0
02.10.2025	67.28	32.55	34.73	2.47	2.43	58.15	57.96	0.33	2.015	24.0	24.0
03.10.2025	68.23	33.35	34.87	2.56	2.51	60.20	59.93	0.46	2.095	24.0	24.0
04.10.2025	65.75	33.43	32.32	2.65	2.60	62.39	62.08	0.50	2.012	24.0	24.0
05.10.2025	65.36	33.12	32.23	2.66	2.61	62.71	62.39	0.52	2.017	24.0	24.0
06.10.2025	65.71	33.80	31.91	2.71	2.66	63.86	63.52	0.52	2.031	24.0	24.0
07.10.2025	65.69	33.45	32.24	2.66	2.61	62.67	62.33	0.54	2.015	24.0	24.0
08.10.2025	65.57	32.69	32.88	2.58	2.52	60.60	60.25	0.59	1.990	24.0	24.0
09.10.2025	66.59	32.34	34.25	2.43	2.38	57.27	56.93	0.60	1.954	24.0	24.0
10.10.2025	67.74	32.98	34.76	2.47	2.42	58.11	57.81	0.52	2.016	24.0	24.0
11.10.2025	67.00	35.89	31.11	2.93	2.88	68.96	68.78	0.27	2.140	24.0	24.0
12.10.2025	66.03	34.07	31.96	2.76	2.71	65.04	64.67	0.56	2.071	24.0	24.0
13.10.2025	66.07	32.70	33.36	2.82	2.76	66.38	65.97	0.62	2.214	24.0	24.0
14.10.2025	66.90	34.97	31.93	3.14	3.08	73.78	73.40	0.52	2.351	24.0	24.0
15.10.2025	66.25	34.32	31.92	2.99	2.93	67.87	67.46	0.61	2.161	23.2	23.2
16.10.2025	67.17	35.37	31.80	3.15	3.10	74.14	73.87	0.37	2.352	24.0	24.0
17.10.2025	68.54	36.89	31.65	3.33	3.28	78.14	78.13	0.01	2.467	24.0	24.0
18.10.2025	67.66	37.85	29.81	3.46	3.41	81.40	81.19	0.25	2.414	24.0	24.0
19.10.2025	66.28	34.65	31.64	3.02	2.96	71.07	70.74	0.46	2.244	24.0	24.0
20.10.2025	66.78	35.33	31.45	3.17	3.11	74.52	74.23	0.39	2.334	24.0	24.0
21.10.2025	66.83	34.53	32.31	3.08	3.02	72.39	72.10	0.40	2.332	24.0	24.0
22.10.2025	66.52	34.27	32.25	3.04	2.99	71.56	71.29	0.38	2.306	24.0	24.0
23.10.2025	67.12	36.32	30.81	3.31	3.25	77.74	77.56	0.24	2.389	24.0	24.0
24.10.2025	67.75	37.68	30.07	3.44	3.39	80.86	80.74	0.15	2.427	24.0	24.0
25.10.2025	66.88	36.52	30.36	3.28	3.23	77.05	76.95	0.13	2.330	24.0	24.0
26.10.2025	66.45	35.34	31.11	3.15	3.10	74.15	74.04	0.14	2.301	24.0	24.0
27.10.2025	66.49	35.82	30.67	3.17	3.12	74.53	74.46	0.10	2.278	24.0	24.0
28.10.2025	66.42	34.78	31.65	3.02	2.97	71.11	70.93	0.25	2.247	24.0	24.0
29.10.2025	66.84	36.90	29.94	3.29	3.24	77.33	77.35	-0.03	2.308	24.0	24.0
30.10.2025	67.51	37.04	30.46	3.36	3.32	79.05	79.16	-0.15	2.405	24.0	24.0
31.10.2025	66.84	36.65	30.18	3.28	3.23	77.03	77.10	-0.09	2.315	24.0	24.0
Средние:	66.78	34.75	32.04	2.96	2.91	---	---	0.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2156.16	2149.28	---	68.576	743.2	743.2

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	64546.95	64520.67	1895.773	21387.4	24315.2
31.10.2025	66703.11	66669.96	1964.350	22130.6	25058.4
Итого:	2156.16	2149.29	68.576	743.2	743.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации