

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 8 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15302
Обратка: ПРИМ SN 15303
Подпитка:

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2894
КТПТР-06 SN 2894А

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°С	°С	°С	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2025	69.52	52.68	16.83	3.52	3.52	0.00	82.65	82.65	0.00	1.383	0.000	1.383	23.7	24.0
02.11.2025	69.63	52.15	17.48	3.51	3.51	0.00	82.32	82.32	0.00	1.439	0.000	1.439	24.0	24.0
03.11.2025	68.95	50.97	17.98	3.39	3.39	0.00	79.56	79.56	0.00	1.427	0.000	1.427	24.0	24.0
04.11.2025	73.10	52.66	20.44	3.34	3.34	0.00	78.18	78.18	0.01	1.599	0.000	1.600	24.0	24.0
05.11.2025	76.38	54.93	21.46	3.37	3.37	0.00	78.85	78.85	0.00	1.693	0.000	1.693	23.7	24.0
06.11.2025	71.42	52.62	18.81	3.56	3.56	0.00	83.55	83.55	0.01	1.567	0.000	1.568	24.0	24.0
07.11.2025	69.31	52.21	17.10	3.74	3.70	0.00	87.89	86.88	0.00	1.504	0.000	1.504	24.0	24.0
08.11.2025	69.74	54.05	15.69	4.05	4.05	0.00	95.06	95.06	0.00	1.490	0.000	1.490	24.0	24.0
09.11.2025	69.67	53.15	16.52	3.89	3.89	0.00	91.40	91.40	0.00	1.503	0.000	1.503	24.0	24.0
10.11.2025	69.52	50.86	18.67	3.37	3.37	0.00	79.03	79.03	0.00	1.468	0.000	1.468	24.0	24.0
11.11.2025	70.03	52.28	17.75	3.49	3.49	0.00	81.89	81.89	0.01	1.450	0.000	1.451	24.0	24.0
12.11.2025	71.42	52.39	19.02	3.36	3.36	0.00	78.83	78.83	0.01	1.497	0.000	1.497	24.0	24.0
13.11.2025	73.14	53.07	20.07	3.35	3.35	0.00	78.57	78.57	0.01	1.577	0.000	1.577	24.0	24.0
14.11.2025	72.84	51.94	20.90	3.30	3.30	0.00	77.31	77.31	0.01	1.613	0.000	1.614	24.0	24.0
15.11.2025	70.26	52.53	17.73	3.51	3.51	0.00	82.37	82.37	0.01	1.458	0.000	1.458	24.0	24.0
16.11.2025	69.13	51.19	17.94	3.67	3.67	0.00	86.17	86.17	0.00	1.536	0.000	1.536	24.0	24.0
17.11.2025	70.59	50.96	19.63	3.24	3.24	0.00	76.15	76.15	0.00	1.482	0.000	1.482	24.0	24.0
18.11.2025	74.72	53.40	21.32	3.23	3.23	0.00	75.66	75.66	0.01	1.613	0.000	1.613	24.0	24.0
19.11.2025	65.95	50.37	15.58	3.24	3.24	0.00	76.28	76.28	0.01	1.184	0.000	1.184	24.0	24.0
20.11.2025	62.96	51.34	11.62	3.62	3.62	0.00	85.28	85.28	0.01	0.984	0.000	0.984	23.9	24.0
21.11.2025	68.55	52.22	16.32	3.33	3.33	0.00	78.25	78.25	0.01	1.276	0.001	1.276	24.0	24.0
22.11.2025	75.79	54.50	21.29	3.33	3.33	0.00	78.01	78.01	0.01	1.661	0.000	1.661	24.0	24.0
23.11.2025	72.11	52.12	19.99	3.35	3.35	0.00	78.62	78.62	0.00	1.570	0.000	1.570	24.0	24.0
24.11.2025	72.28	52.05	20.23	3.41	3.38	0.00	80.05	79.17	0.00	1.617	0.000	1.617	24.0	24.0
25.11.2025	74.81	55.15	19.66	3.80	3.80	0.00	88.89	88.89	0.00	1.746	0.000	1.746	24.0	24.0
26.11.2025	70.64	54.26	16.38	4.16	4.16	0.00	97.58	97.58	0.00	1.596	0.000	1.596	24.0	24.0
27.11.2025	70.62	53.48	17.14	3.99	3.99	0.00	93.55	93.55	0.00	1.604	0.000	1.604	24.0	24.0
28.11.2025	73.31	55.12	18.19	4.07	4.07	0.00	95.41	95.41	0.00	1.734	0.000	1.734	24.0	24.0
29.11.2025	71.18	53.67	17.51	3.90	3.90	0.00	91.42	91.42	0.00	1.599	0.000	1.599	24.0	24.0
30.11.2025	69.01	52.02	16.98	3.90	3.90	0.00	91.60	91.60	0.00	1.553	0.000	1.553	24.0	24.0
Средние:	70.89	52.68	18.21	3.57	3.56	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	2510.37	2508.48	0.14	45.426	0.006	45.432	719.3	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	86118.56	85789.56	141.13	2079.258	6.441	2085.698	39960.5	44278.7
30.11.2025	88628.94	88298.04	141.27	2124.683	6.447	2131.130	40679.9	44998.7
Итого:	2510.38	2508.48	0.14	45.426	0.006	45.432	719.3	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации