

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10304  
Обратка: ПРИМ SN 10198  
Подпитка:

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4279  
КТПТР-06 SN 4279а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2025	69.02	53.48	15.55	1.08	1.08	0.00	25.31	25.31	0.00	0.393	0.000	0.393	24.0	24.0
02.11.2025	69.20	54.18	15.01	1.16	1.16	0.00	27.18	27.18	0.00	0.407	0.000	0.407	24.0	24.0
03.11.2025	68.55	51.78	16.77	1.20	1.20	0.00	28.31	28.31	0.00	0.474	0.000	0.474	24.0	24.0
04.11.2025	72.56	55.02	17.55	1.21	1.21	0.00	28.44	28.44	0.00	0.499	0.000	0.499	24.0	24.0
05.11.2025	75.92	58.22	17.70	1.25	1.25	0.00	29.35	29.35	0.00	0.519	0.000	0.519	24.0	24.0
06.11.2025	71.07	55.65	15.42	1.26	1.26	0.00	29.66	29.66	0.00	0.457	0.000	0.457	24.0	24.0
07.11.2025	68.88	54.31	14.56	1.23	1.23	0.00	29.01	29.01	0.00	0.422	0.000	0.422	24.0	24.0
08.11.2025	69.28	54.15	15.12	1.12	1.12	0.00	26.42	26.42	0.00	0.398	0.000	0.398	24.0	24.0
09.11.2025	69.17	53.34	15.83	1.07	1.07	0.00	25.02	25.02	0.00	0.396	0.000	0.396	24.0	24.0
10.11.2025	69.08	52.85	16.23	1.17	1.17	0.00	27.58	27.58	0.00	0.447	0.000	0.447	24.0	24.0
11.11.2025	69.63	53.76	15.87	1.25	1.25	0.00	29.30	29.30	0.00	0.464	0.000	0.464	24.0	24.0
12.11.2025	70.94	54.19	16.74	1.21	1.21	0.00	28.50	28.50	0.00	0.477	0.000	0.477	24.0	24.0
13.11.2025	72.67	55.35	17.32	1.22	1.22	0.00	28.57	28.57	0.00	0.494	0.000	0.494	24.0	24.0
14.11.2025	72.36	55.33	17.03	1.19	1.19	0.00	27.88	27.88	0.00	0.474	0.000	0.474	24.0	24.0
15.11.2025	69.89	54.59	15.29	1.24	1.24	0.00	29.11	29.11	0.00	0.444	0.000	0.444	24.0	24.0
16.11.2025	68.64	53.55	15.09	1.10	1.10	0.00	25.87	25.87	0.00	0.390	0.000	0.390	24.0	24.0
17.11.2025	70.04	52.97	17.07	1.14	1.14	0.00	26.70	26.70	0.00	0.454	0.000	0.454	24.0	24.0
18.11.2025	74.18	56.54	17.64	1.17	1.17	0.00	27.42	27.42	0.00	0.483	0.000	0.483	24.0	24.0
19.11.2025	69.34	52.90	16.43	1.16	1.16	0.00	27.26	27.26	0.00	0.447	0.000	0.447	24.0	24.0
20.11.2025	68.73	53.75	14.99	1.16	1.16	0.00	27.18	27.18	0.00	0.407	0.000	0.407	24.0	24.0
21.11.2025	71.85	54.88	16.97	1.20	1.20	0.00	28.22	28.22	0.00	0.478	0.000	0.478	24.0	24.0
22.11.2025	75.25	57.51	17.75	1.22	1.22	0.00	28.59	28.59	0.00	0.507	0.000	0.507	24.0	24.0
23.11.2025	71.67	54.49	17.18	1.21	1.21	0.00	28.47	28.47	0.00	0.488	0.000	0.488	24.0	24.0
24.11.2025	71.78	55.13	16.65	1.23	1.23	0.00	28.93	28.93	0.00	0.481	0.000	0.481	24.0	24.0
25.11.2025	74.36	58.37	15.99	1.39	1.39	0.00	32.48	32.48	0.00	0.516	0.000	0.516	24.0	24.0
26.11.2025	70.28	55.96	14.32	1.36	1.36	0.00	32.00	32.00	0.00	0.459	0.000	0.459	24.0	24.0
27.11.2025	70.23	56.09	14.14	1.45	1.45	0.00	34.11	34.11	0.00	0.482	0.000	0.482	24.0	24.0
28.11.2025	72.92	58.19	14.73	1.49	1.49	0.00	34.93	34.93	0.00	0.513	0.000	0.513	24.0	24.0
29.11.2025	70.79	56.34	14.45	1.42	1.42	0.00	33.26	33.26	0.00	0.480	0.000	0.480	24.0	24.0
30.11.2025	68.66	54.55	14.11	1.41	1.41	0.00	33.19	33.19	0.00	0.468	0.000	0.468	24.0	24.0
Средние:	70.90	54.91	15.98	1.23	1.23	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	868.26	868.26	0.00	13.820	0.000	13.820	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	24600.18	24751.13	6.70	535.505	0.301	535.805	32117.3	36951.8
30.11.2025	25468.45	25619.39	6.70	549.324	0.301	549.625	32837.3	37671.8
Итого:	868.26	868.26	0.00	13.820	0.000	13.820	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации