

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538

Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179

Обратка: ПРИМ SN 10276

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	67.29	41.72	25.57	1.21	1.21	28.56	28.91	-1.22	0.729	24.0	24.0
02.11.2025	66.99	41.28	25.71	1.21	1.21	28.35	28.70	-1.22	0.728	24.0	24.0
03.11.2025	66.26	40.40	25.86	1.17	1.17	27.54	27.88	-1.21	0.711	24.0	24.0
04.11.2025	69.24	40.68	28.55	1.17	1.17	27.43	27.81	-1.37	0.784	24.0	24.0
05.11.2025	73.25	42.50	30.74	1.20	1.20	28.13	28.56	-1.53	0.863	24.0	24.0
06.11.2025	69.20	41.89	27.31	1.23	1.23	28.99	29.37	-1.33	0.792	24.0	24.0
07.11.2025	67.15	41.50	25.65	1.28	1.28	30.13	30.50	-1.22	0.772	24.0	24.0
08.11.2025	68.27	43.56	24.71	1.39	1.39	32.59	32.99	-1.20	0.804	24.0	24.0
09.11.2025	68.15	43.11	25.04	1.33	1.33	31.24	31.62	-1.21	0.780	24.0	24.0
10.11.2025	67.43	40.54	26.89	1.17	1.17	27.43	27.78	-1.27	0.736	24.0	24.0
11.11.2025	67.98	41.17	26.82	1.20	1.20	28.23	28.60	-1.28	0.756	24.0	24.0
12.11.2025	69.14	41.09	28.05	1.17	1.17	27.49	27.86	-1.35	0.770	24.0	24.0
13.11.2025	70.78	41.48	29.30	1.17	1.17	27.56	27.95	-1.43	0.806	24.0	24.0
14.11.2025	70.45	40.93	29.52	1.15	1.15	26.97	27.36	-1.43	0.795	24.0	24.0
15.11.2025	68.24	41.26	26.98	1.22	1.22	28.61	28.99	-1.29	0.771	24.0	24.0
16.11.2025	67.34	41.46	25.89	1.25	1.25	29.41	29.78	-1.23	0.760	24.0	24.0
17.11.2025	68.17	39.93	28.24	1.13	1.13	26.47	26.82	-1.33	0.745	24.0	24.0
18.11.2025	72.10	41.07	31.03	1.13	1.13	26.54	26.94	-1.52	0.823	24.0	24.0
19.11.2025	67.37	39.56	27.81	1.13	1.13	26.48	26.83	-1.30	0.735	24.0	24.0
20.11.2025	67.35	41.23	26.12	1.24	1.24	29.23	29.60	-1.24	0.762	24.0	24.0
21.11.2025	70.05	41.02	29.03	1.16	1.16	27.33	27.71	-1.40	0.792	24.0	24.0
22.11.2025	73.37	42.28	31.09	1.18	1.18	27.65	28.08	-1.55	0.859	24.0	24.0
23.11.2025	69.69	41.19	28.50	1.16	1.16	27.28	27.66	-1.38	0.777	23.7	24.0
24.11.2025	69.99	41.20	28.79	1.19	1.19	27.90	28.29	-1.39	0.802	24.0	24.0
25.11.2025	73.51	44.09	29.42	1.33	1.33	31.09	31.55	-1.48	0.912	24.0	24.0
26.11.2025	69.75	44.55	25.20	1.43	1.43	33.61	34.03	-1.25	0.846	24.0	24.0
27.11.2025	70.15	43.88	26.27	1.38	1.38	32.42	32.84	-1.29	0.850	24.0	24.0
28.11.2025	72.64	45.10	27.54	1.41	1.41	33.07	33.54	-1.39	0.910	24.0	24.0
29.11.2025	70.41	43.58	26.83	1.35	1.35	31.73	32.16	-1.32	0.850	24.0	24.0
30.11.2025	68.00	42.59	25.41	1.35	1.35	31.69	32.08	-1.22	0.804	24.0	24.0
Средние:	69.32	41.86	27.46	1.24	1.24	---	---	-1.33	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	871.14	882.77	---	23.824	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	22399.86	22807.55	692.526	20293.5	26342.9
30.11.2025	23271.00	23690.32	716.350	21013.3	27062.9
Итого:	871.14	882.77	23.824	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации