

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15317

Обратка: ПРИМ SN 15318

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2989

КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	67.14	43.95	23.19	2.99	2.97	70.19	70.74	-0.77	1.622	24.0	24.0
02.11.2025	67.23	44.75	22.48	3.17	3.16	74.50	75.10	-0.80	1.671	24.0	24.0
03.11.2025	66.69	44.99	21.70	3.46	3.45	81.39	82.05	-0.81	1.759	24.0	24.0
04.11.2025	70.14	45.99	24.15	3.33	3.32	78.21	78.81	-0.77	1.900	24.0	24.0
05.11.2025	73.75	48.82	24.93	3.89	3.87	91.05	91.75	-0.77	2.260	24.0	24.0
06.11.2025	68.98	46.15	22.83	3.53	3.52	83.01	83.63	-0.74	1.882	24.0	24.0
07.11.2025	67.00	44.87	22.14	3.27	3.26	76.84	77.43	-0.76	1.683	24.0	24.0
08.11.2025	67.41	43.52	23.88	2.73	2.72	64.16	64.63	-0.73	1.521	24.0	24.0
09.11.2025	67.47	43.82	23.65	2.90	2.89	68.27	68.76	-0.71	1.606	24.0	24.0
10.11.2025	67.31	44.61	22.70	3.40	3.39	80.05	80.63	-0.73	1.810	24.0	24.0
11.11.2025	67.75	45.55	22.20	3.44	3.42	80.77	81.35	-0.71	1.789	24.0	24.0
12.11.2025	69.13	46.39	22.74	3.60	3.59	84.64	85.22	-0.68	1.925	24.0	24.0
13.11.2025	70.76	47.22	23.54	3.66	3.64	85.86	86.42	-0.65	2.020	24.0	24.0
14.11.2025	70.50	47.29	23.21	3.80	3.78	89.21	89.78	-0.64	2.070	24.0	24.0
15.11.2025	67.86	45.32	22.54	3.28	3.27	77.10	77.62	-0.68	1.731	24.0	24.0
16.11.2025	66.67	43.99	22.68	3.11	3.09	73.08	73.58	-0.67	1.639	24.0	24.0
17.11.2025	68.25	45.87	22.38	3.80	3.78	89.24	89.81	-0.64	1.994	24.0	24.0
18.11.2025	72.29	48.68	23.62	3.98	3.95	93.28	93.83	-0.58	2.186	24.0	24.0
19.11.2025	67.64	46.84	20.80	3.98	3.97	93.60	94.19	-0.63	1.938	24.0	24.0
20.11.2025	66.73	44.22	22.51	3.26	3.24	76.63	77.12	-0.64	1.709	24.0	24.0
21.11.2025	70.01	46.80	23.21	3.70	3.68	86.83	87.32	-0.56	2.017	24.0	24.0
22.11.2025	73.32	48.59	24.73	3.82	3.79	89.53	89.99	-0.51	2.205	24.0	24.0
23.11.2025	69.74	47.08	22.66	3.83	3.80	89.85	90.35	-0.56	2.030	24.0	24.0
24.11.2025	69.93	45.90	24.04	3.53	3.51	82.93	83.38	-0.54	1.993	24.0	24.0
25.11.2025	72.93	47.54	25.39	3.50	3.47	81.95	82.35	-0.49	2.073	24.0	24.0
26.11.2025	69.03	46.06	22.97	3.40	3.38	79.78	80.23	-0.56	1.819	24.0	24.0
27.11.2025	69.45	46.79	22.66	3.67	3.65	86.20	86.67	-0.54	1.950	24.0	24.0
28.11.2025	71.91	47.58	24.33	3.57	3.54	83.66	84.08	-0.50	2.029	24.0	24.0
29.11.2025	69.83	47.05	22.78	3.72	3.70	87.38	87.87	-0.56	1.990	24.0	24.0
30.11.2025	67.65	46.18	21.47	3.73	3.71	87.64	88.15	-0.58	1.879	24.0	24.0
Средние:	69.15	46.08	23.07	3.50	3.48	---	---	-0.65	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2466.83	2482.82	---	56.700	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	53727.19	54032.56	1532.398	25030.5	27363.3
30.11.2025	56194.02	56515.38	1589.098	25750.5	28083.3
Итого:	2466.84	2482.82	56.700	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации