

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (ООО "МАРС")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 5015592

Обратка: ВПС SN 5015593

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 29661г

КТСП-Н SN 29661х

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	49.00	39.70	162.36	164.07	5.00	5.00	1.507	5.00	24.0	
02.11.2025	48.60	39.40	162.40	164.11	5.00	5.00	1.491	5.00	24.0	
03.11.2025	50.40	40.20	162.45	164.23	5.00	5.00	1.645	5.00	24.0	
04.11.2025	51.90	41.10	162.50	164.35	5.00	5.00	1.766	5.00	24.0	
05.11.2025	49.40	39.60	162.39	164.18	5.00	5.00	1.583	5.00	24.0	
06.11.2025	47.80	38.80	162.25	163.99	5.00	5.00	1.459	5.00	24.0	
07.11.2025	46.90	38.40	162.49	164.19	5.00	5.00	1.382	5.00	24.0	
08.11.2025	46.90	38.40	162.33	164.12	5.00	5.00	1.376	5.00	24.0	
09.11.2025	49.30	39.80	162.22	163.93	5.00	5.00	1.541	5.00	24.0	
10.11.2025	49.60	39.90	162.27	164.04	5.00	5.00	1.569	5.00	24.0	
11.11.2025	50.40	40.30	162.28	164.04	5.00	5.00	1.627	5.00	24.0	
12.11.2025	51.10	40.70	162.19	164.00	5.00	5.00	1.685	5.00	24.0	
13.11.2025	50.40	40.10	162.29	164.09	5.00	5.00	1.657	5.00	24.0	
14.11.2025	49.10	39.60	162.48	164.17	5.00	5.00	1.550	5.00	24.0	
15.11.2025	47.10	38.50	162.42	164.16	5.00	5.00	1.389	5.00	24.0	
16.11.2025	48.80	39.40	162.51	164.23	5.00	5.00	1.529	5.00	24.0	
17.11.2025	51.50	40.80	162.40	164.23	5.00	5.00	1.738	5.00	24.0	
18.11.2025	48.80	39.20	162.51	164.28	5.00	5.00	1.551	5.00	24.0	
19.11.2025	48.00	38.90	162.47	164.20	5.00	5.00	1.468	5.00	24.0	
20.11.2025	50.50	40.20	162.42	164.20	5.00	5.00	1.660	5.00	24.0	
21.11.2025	52.50	41.40	162.16	164.00	5.00	5.00	1.803	5.00	24.0	
22.11.2025	50.80	40.50	162.31	164.08	5.00	5.00	1.668	5.00	24.0	
23.11.2025	50.90	40.60	162.26	164.04	5.00	5.00	1.669	5.00	24.0	
24.11.2025	52.60	41.60	162.20	164.03	5.00	5.00	1.786	5.00	24.0	
25.11.2025	49.80	40.10	163.81	165.59	5.00	5.00	1.590	5.00	24.0	
26.11.2025	50.00	40.10	165.10	166.91	5.00	5.00	1.633	5.00	24.0	
27.11.2025	52.00	41.30	164.96	166.82	5.00	5.00	1.761	5.00	24.0	
28.11.2025	49.90	40.10	164.93	166.77	5.00	5.00	1.628	5.00	24.0	
29.11.2025	48.90	39.50	165.13	166.89	5.00	5.00	1.551	5.00	24.0	
30.11.2025	48.60	39.40	165.14	166.92	5.00	5.00	1.522	5.00	24.0	
Средние:	49.72	39.92	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	4885.64	4938.85	---	---	47.784	---	720.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.10.2025	592061.44	526010.44	4002.720	60138.1
30.11.2025	596947.08	530949.29	4050.504	60858.1
Итого:	4885.64	4938.85	47.784	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Волгодонская ул, д. 20 (ООО "МАРС")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 1181

Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.11.2025	21.90	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
02.11.2025	21.40	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
03.11.2025	20.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
04.11.2025	19.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
05.11.2025	20.50	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
06.11.2025	21.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
07.11.2025	21.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
08.11.2025	22.00	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
09.11.2025	21.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
10.11.2025	21.50	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
11.11.2025	21.50	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
12.11.2025	21.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
13.11.2025	20.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
14.11.2025	20.90	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
15.11.2025	21.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
16.11.2025	21.40	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
17.11.2025	20.40	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
18.11.2025	20.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
19.11.2025	21.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
20.11.2025	21.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
21.11.2025	20.40	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
22.11.2025	20.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
23.11.2025	20.70	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
24.11.2025	20.70	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
25.11.2025	20.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
26.11.2025	21.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
27.11.2025	21.30	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
28.11.2025	20.60	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
29.11.2025	20.80	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
30.11.2025	21.20	0.00	5.00	0.000	5.00	0.0	*
Средние:	21.00	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	0.00	---	0.000	---	0.0	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.10.2025	2088.31	109.792	19006.2
30.11.2025	2088.36	109.794	19021.2
Итого:	0.04	0.002	15.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации