

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174
Обратка: ПРИМ SN 10246

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276
КТПТР-06 SN 4276a

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2025	66.35	34.31	32.04	0.35	0.35	8.19	8.31	-1.43	0.262	24.0	24.0
02.11.2025	66.43	33.85	32.57	0.34	0.34	8.10	8.22	-1.45	0.263	24.0	24.0
03.11.2025	65.68	32.84	32.83	0.33	0.33	7.83	7.95	-1.44	0.257	24.0	24.0
04.11.2025	69.92	36.89	33.04	0.49	0.49	11.57	11.75	-1.53	0.368	24.0	24.0
05.11.2025	74.53	46.34	28.19	0.80	0.80	18.63	18.91	-1.45	0.524	24.0	24.0
06.11.2025	69.88	45.26	24.62	0.82	0.82	19.28	19.52	-1.23	0.475	24.0	24.0
07.11.2025	67.74	44.75	22.99	0.85	0.85	19.99	20.22	-1.12	0.459	24.0	24.0
08.11.2025	68.39	46.67	21.72	0.93	0.93	21.75	21.99	-1.08	0.472	24.0	24.0
09.11.2025	68.27	46.19	22.08	0.88	0.88	20.76	20.98	-1.09	0.457	23.9	24.0
10.11.2025	67.88	43.83	24.05	0.77	0.77	18.19	18.40	-1.17	0.436	24.0	24.0
11.11.2025	68.43	44.49	23.94	0.80	0.80	18.74	18.96	-1.17	0.448	24.0	24.0
12.11.2025	69.65	44.57	25.08	0.78	0.78	18.21	18.44	-1.24	0.456	24.0	24.0
13.11.2025	71.36	45.26	26.09	0.78	0.78	18.25	18.49	-1.31	0.476	24.0	24.0
14.11.2025	71.00	44.51	26.49	0.76	0.76	17.85	18.09	-1.32	0.472	24.0	24.0
15.11.2025	68.71	44.51	24.20	0.81	0.81	18.97	19.19	-1.19	0.459	24.0	24.0
16.11.2025	67.56	44.64	22.92	0.83	0.83	19.54	19.76	-1.11	0.447	24.0	24.0
17.11.2025	68.40	41.82	26.58	0.69	0.69	16.16	16.36	-1.24	0.417	24.0	24.0
18.11.2025	72.97	47.63	25.34	0.90	0.90	21.15	21.43	-1.30	0.536	24.0	24.0
19.11.2025	68.28	45.56	22.72	0.90	0.90	21.10	21.34	-1.12	0.478	24.0	24.0
20.11.2025	67.85	46.92	20.93	0.99	0.99	23.37	23.61	-1.04	0.488	24.0	24.0
21.11.2025	70.77	47.28	23.49	0.93	0.93	21.76	22.03	-1.19	0.511	24.0	24.0
22.11.2025	74.11	48.83	25.28	0.94	0.94	21.99	22.28	-1.32	0.555	24.0	24.0
23.11.2025	70.57	47.31	23.26	0.94	0.94	21.96	22.22	-1.18	0.511	24.0	24.0
24.11.2025	70.68	47.53	23.15	0.95	0.95	22.23	22.50	-1.17	0.514	24.0	24.0
25.11.2025	73.32	50.17	23.15	1.06	1.06	24.72	25.02	-1.21	0.570	24.0	24.0
26.11.2025	69.41	49.70	19.71	1.15	1.15	26.99	27.27	-1.01	0.531	24.0	24.0
27.11.2025	69.30	48.99	20.31	1.11	1.11	26.00	26.27	-1.03	0.527	24.0	24.0
28.11.2025	71.98	50.63	21.34	1.13	1.13	26.49	26.79	-1.11	0.565	24.0	24.0
29.11.2025	69.83	48.83	21.00	1.08	1.08	25.39	25.67	-1.07	0.533	24.0	24.0
30.11.2025	67.74	47.94	19.81	1.08	1.08	25.36	25.61	-0.99	0.502	24.0	24.0
Средние:	69.57	44.94	24.63	0.84	0.84	---	---	-1.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	590.54	597.55	---	13.967	719.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	11802.40	11987.65	335.316	18329.6	27724.8
30.11.2025	12392.94	12585.21	349.283	19049.5	28444.8
Итого:	590.54	597.55	13.967	719.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации